Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС

Договор: 9977.038.1

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бабушкина 115-1

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0217.txt

график: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	88,59	70,43	18,16	88,19	45,89	42,30	7,00	5,00	2,98	18,16	-	-	20,47	-	20,47	-	88,29	-	1,60			4,58
24.01.17	24,00	-	86,39	69,20	17,19	87,66	45,23	42,43	7,00	5,00	2,94	17,19	-	-	19,40	-	19,40	-	87,75	-	1,51			4,45
25.01.17	24,00	-	86,54	68,28	18,26	87,68	44,14	43,54	7,00	5,00	2,98	18,26	-	-	20,47	-	20,47	-	87,80	-	1,60			4,58
26.01.17	24,00	-	84,43	67,13	17,30	87,04	44,11	42,93	7,00	5,00	2,89	17,30	-	-	19,42	-	19,42	-	86,99	-	1,50			4,39
27.01.17	24,00	-	88,72	74,82	13,90	85,73	50,98	34,75	7,00	5,00	2,60	13,90	-	-	15,83	-	15,83	-	85,99	-	1,20			3,80
28.01.17	24,00	-	89,39	68,95	20,44	84,08	44,24	39,84	7,00	5,00	2,75	20,44	-	-	22,60	-	22,60	-	84,14	-	1,72			4,47
29.01.17	24,00	-	89,06	68,08	20,98	82,82	42,83	39,99	7,00	5,00	2,72	20,98	-	-	23,16	-	23,16	-	82,91	-	1,74			4,46
30.01.17	24,00	-	87,00	68,17	18,83	82,89	42,99	39,90	7,00	5,00	2,72	18,83	-	-	20,89	-	20,89	-	82,97	-	1,56			4,28
31.01.17	24,00	-	89,66	71,92	17,74	83,15	44,11	39,04	7,00	5,00	2,81	17,74	-	-	19,79	-	19,79	-	83,24	-	1,48			4,28
01.02.17	24,00	-	86,84	68,28	18,56	81,67	42,82	38,85	7,00	5,00	2,65	18,56	-	-	20,61	-	20,61	-	81,93	-	1,52			4,17
02.02.17	24,00	-	86,21	67,05	19,16	82,74	42,19	40,55	7,00	5,00	2,72	19,16	-	-	21,32	-	21,32	-	82,86	-	1,59			4,31
03.02.17	24,00	-	86,96	68,08	18,88	82,95	42,57	40,38	7,00	5,00	2,75	18,88	-	-	21,04	-	21,04	-	83,06	-	1,57			4,32
04.02.17	24,00	-	89,18	68,48	20,70	83,03	42,80	40,23	7,00	5,00	2,76	20,70	-	-	22,89	-	22,89	-	83,14	-	1,72			4,48
05.02.17	24,00	-	83,09	63,49	19,60	82,94	42,18	40,76	7,00	5,00	2,59	19,60	-	-	21,66	-	21,66	-	83,05	-	1,63			4,22
06.02.17	24,00	-	83,57	61,53	22,04	84,27	40,79	43,48	7,00	5,00	2,67	22,04	-	-	24,19	-	24,19	-	84,69	-	1,87			4,54
07.02.17	24,00	-	81,94	57,92	24,02	86,38	39,57	46,81	7,00	5,00	2,71	24,02	-	-	26,25	-	26,25	-	86,62	-	2,08			4,79
08.02.17	24,00	-	85,45	66,27	19,18	89,69	42,25	47,44	7,00	5,00	3,14	19,18	-	-	21,61	-	21,61	-	89,85	-	1,72			4,87
09.02.17	24,00	-	88,25	70,24	18,01	90,09	43,44	46,65	7,00	5,00	3,28	18,01	-	-	20,45	-	20,45	-	90,21	-	1,62			4,90
10.02.17	24,00	-	91,88	74,88	17,00	90,14	45,05	45,09	7,00	5,00	3,38	17,00	-	-	19,53	-	19,53	-	90,25	-	1,53			4,91
11.02.17	24,00	-	93,48	74,64	18,84	90,41	45,82	44,59	7,00	5,00	3,33	18,84	-	-	21,48	-	21,48	-	90,45	-	1,70			5,04
12.02.17	24,00	-	94,02	73,97	20,05	90,26	45,81	44,45	7,00	5,00	3,30	20,05	-	-	22,67	-	22,67	-	90,26	-	1,81			5,11
13.02.17	24,00	-	93,86	75,56	18,30	89,80	46,91	42,89	7,00	5,00	3,25	18,30	-	-	20,92	-	20,92	-	89,81	-	1,64			4,89
14.02.17	24,00	-	74,94	62,30	12,64	88,35	48,76	39,59	7,00	5,00	2,47	12,64	-	-	14,51	-	14,51	-	88,52	-	1,12			3,59
15.02.17	24,00	-	114,68	97,91	16,77	88,20	51,88	36,32	7,00	5,00	3,56	16,77	-	-	19,49	-	19,49	-	88,37	-	1,48			5,04
16.02.17	24,00	-	101,92	83,91	18,01	87,08	48,84	38,24	7,00	5,00	3,21	18,01	-	-	20,48	-	20,48	-	87,43	-	1,57			4,78
17.02.17	24,00	-	91,53	75,25	16,28	85,84	46,38	39,46	7,00	5,00	2,97	16,28	-	-	18,55	-	18,55	-	85,90	-	1,40			4,37
18.02.17	24,00	-	96,41	76,15	20,26	85,97	46,95	39,02	7,00	5,00	2,97	20,26	-	-	22,68	-	22,68	-	86,12	-	1,74			4,72
19.02.17	24,00	-	96,43	76,71	19,72	85,99	47,18	38,81	7,00	5,00	2,98	19,72	-	-	22,17	-	22,17	-	86,16	-	1,70			4,68
20.02.17	24,00	-	95,95	76,69	19,26	85,92	47,39	38,53	7,00	5,00	2,95	19,26	-	-	21,61	-	21,61	-	86,10	-	1,66			4,61
21.02.17	24,00	-	91,77	72,90	18,87	83,97	45,52	38,45	7,00	5,00	2,81	18,87	-	-	21,02	-	21,02	-	83,55	-	1,58			4,39
Среднее	24,00	-	89,94	71,31	18,63	86,16	44,99	41,18	7,00	5,00	2,93	18,63	-	-	20,91	-	20,91	-	86,28	-	1,61	-	-	4,53
Итого	720,00		2698,14	2139,19	558,95						87,83	558,95	0,00	0,00	627,16	0,00	627,16	0,00			48,18	0,00	0,00	136,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	32530,44	24848,48	7808,07	-	8004,78	-	1122,32	-	-
	22.02.17 01:00	35224,91	26984,70	8508,38	-	8728,25	-	1258,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,86** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **627,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Инженер по обслуживанию

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 24 ФЕВ 2017 г.

печать энергосбыта