Абонент: ЖКС2 Невского Района

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Договор: 9977.038.1

Телефон:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Строит.Адрес: Бабушкина 115-1

Источник Обуховский з-д

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Схема подключения: Двухтрубная

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0217.txt

График: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419

Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	101,00	57,00	44,00	88,34	50,08	38,26	7,00	5,00	2,11	44,95	-	-	46,50	-	46,50	-	88,25	-	3,97			6,08
24.01.17	24,00	-	100,29	55,97	44,32	87,80	49,37	38,43	7,00	5,00	2,08	45,16	-	-	46,69	-	46,69	-	87,71	-	3,97			6,05
25.01.17	24,00	-	99,40	55,33	44,07	87,82	48,58	39,24	7,00	5,00	2,10	44,95	-	-	46,48	-	46,48	-	87,74	-	3,95			6,05
26.01.17	24,00	-	99,50	54,69	44,81	87,12	48,72	38,40	7,00	5,00	2,04	45,56	-	-	47,08	-	47,08	-	87,00	-	3,97			6,01
27.01.17	24,00	-	87,56	50,58	36,98	85,37	48,59	36,78	7,00	5,00	1,82	37,45	-	-	38,63	-	38,63	-	85,47	-	3,21			5,02
28.01.17	24,00	-	102,59	57,52	45,07	84,10	48,34	35,76	7,00	5,00	1,99	45,93	-	-	47,35	-	47,35	-	83,99	-	3,86			5,85
29.01.17	24,00	-	101,04	55,18	45,86	82,90	46,84	36,06	7,00	5,00	1,92	46,81	-	-	48,25	-	48,25	-	82,81	-	3,88			5,80
30.01.17	24,00	-	99,93	55,52	44,41	83,06	47,17	35,89	7,00	5,00	1,93	45,21	-	-	46,61	-	46,61	-	82,98	-	3,75			5,69
31.01.17	24,00	-	104,71	59,68	45,03	83,30	48,52	34,78	7,00	5,00	2,03	45,70	-	-	47,10	-	47,10	-	83,22	-	3,80			5,83
01.02.17	24,00	-	100,08	53,74	46,34	81,75	47,01	34,74	7,00	5,00	2,01	44,71	-	-	46,01	-	46,01	-	81,67	-	3,65			5,66
02.02.17	24,00	-	99,97	55,04	44,93	82,85	46,90	35,95	7,00	5,00	1,96	45,20	-	-	46,61	-	46,61	-	82,77	-	3,74			5,71
03.02.17	24,00	-	101,04	56,26	44,78	83,08	47,33	35,75	7,00	5,00	1,97	45,29	-	-	46,70	-	46,70	-	83,00	-	3,76			5,74
04.02.17	24,00	-	101,46	56,64	44,82	83,18	47,60	35,58	7,00	5,00	1,97	45,50	-	-	46,92	-	46,92	-	83,10	-	3,78			5,75
05.02.17	24,00	-	95,02	51,80	43,22	83,06	46,74	36,32	7,00	5,00	1,81	44,11	-	-	45,48	-	45,48	-	82,98	-	3,66			5,48
06.02.17	24,00	-	96,85	52,93	43,92	84,47	45,47	39,00	7,00	5,00	1,99	44,82	-	-	46,24	-	46,24	-	84,45	-	3,79			5,78
07.02.17	24,00	-	95,67	51,59	44,08	86,66	44,60	42,06	7,00	5,00	2,10	44,97	-	-	46,45	-	46,45	-	86,63	-	3,90			6,00
08.02.17	24,00	-	99,45	53,56	45,89	89,88	47,14	42,74	7,00	5,00	2,24	46,54	-	-	48,20	-	48,20	-	89,79	-	4,18			6,42
09.02.17	24,00	-	101,90	57,53	44,37	90,24	48,86	41,38	7,00	5,00	2,32	45,08	-	-	46,69	-	46,69	-	90,14	-	4,07			6,39
10.02.17	24,00	-	117,77	73,12	44,65	90,33	53,58	36,75	7,00	5,00	2,63	45,42	-	-	47,04	-	47,04	-	90,24	-	4,10			6,73
11.02.17	24,00	-	119,35	74,03	45,32	90,66	54,37	36,29	7,00	5,00	2,62	46,16	-	-	47,85	-	47,85	-	90,56	-	4,18			6,81
12.02.17	24,00	-	118,25	73,51	44,74	90,45	54,24	36,21	7,00	5,00	2,58	45,75	-	-	47,39	-	47,39	-	90,32	-	4,14			6,72
13.02.17	24,00	-	120,78	75,92	44,86	89,98	55,30	34,68	7,00	5,00	2,56	45,82	-	-	47,45	-	47,45	-	89,86	-	4,12			6,68
14.02.17	24,00	-	81,87	50,68	31,19	89,32	53,30	36,02	7,00	5,00	1,77	31,95	-	-	33,07	-	33,07	-	88,97	-	2,84			4,62
15.02.17	24,00	-	107,09	60,89	46,20	88,26	51,04	37,22	7,00	5,00	2,30	45,99	-	-	47,59	-	47,59	-	88,17	-	4,06			6,35
16.02.17	24,00	-	105,80	59,97	45,83	86,96	50,14	36,82	7,00	5,00	2,22	45,80	-	-	47,31	-	47,31	-	86,85	-	3,98			6,20
17.02.17	24,00	-	107,12	61,48	45,64	85,97	50,23	35,74	7,00	5,00	2,20	45,69	-	-	47,16	-	47,16	-	85,89	-	3,93			6,13
18.02.17	24,00	-	108,55	62,28	46,27	86,09	50,64	35,45	7,00	5,00	2,21	46,40	-	-	47,92	-	47,92	-	86,01	-	3,99			6,20
19.02.17	24,00	-	111,04	62,89	48,15	86,12	51,03	35,09	7,00	5,00	2,18	48,55	-	-	50,11	-	50,11	-	86,06	-	4,18			6,36
20.02.17	24,00	-	109,57	62,90	46,67	86,05	51,05	35,00	7,00	5,00	2,19	46,96	-	-	48,48	-	48,48	-	85,99	-	4,04			6,22
21.02.17	24,00	-	105,87	59,61	46,26	83,87	49,03	34,84	7,00	5,00	2,06	46,59	-	-	48,05	-	48,05	-	83,65	-	3,90			5,96
Среднее	24,00	-	103,35	58,93	44,42	86,30	49,39	36,91	7,00	5,00	2,13	44,97	-	-	46,45	-	46,45	-	86,21	-	3,88	-	-	6,01
Итого	720,00		3100,52	1767,84	1332,68						63,90	1349,02	0,00	0,00	1393,41	0,00	1393,41	0,00			116,34	0,00	0,00	180,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	64431,19	35126,45	29357,82	-	30056,06	-	2822,59	-	-
	22.02.17 01:00	67527,23	36891,92	30704,68	-	31447,24	-	3002,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,35 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,90** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1393,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта