Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	66,81	56,94	9,87	88,80	47,50	41,30	7,00	5,00	2,20	15,04	6,06	8,98	15,55	6,06	9,49	-	88,59	50,12	1,03			3,23
24.01.17	24,00	-	65,66	56,11	9,55	88,24	46,72	41,52	7,00	5,00	2,17	14,71	5,96	8,75	15,18	5,96	9,22	-	88,00	48,91	1,01			3,17
25.01.17	24,00	-	64,95	55,56	9,39	88,27	45,77	42,50	7,00	5,00	2,21	14,48	5,89	8,59	14,96	5,89	9,07	-	88,05	48,31	0,99			3,20
26.01.17	24,00	-	65,10	55,02	10,08	87,53	46,07	41,46	7,00	5,00	2,14	15,11	5,85	9,26	15,63	5,85	9,78	-	87,19	49,15	1,03			3,17
27.01.17	24,00	-	61,67	52,61	9,06	86,31	47,42	38,89	7,00	5,00	1,87	15,65	7,30	8,35	16,17	7,40	8,77	-	86,11	53,52	0,96			2,83
28.01.17	24,00	-	72,39	61,68	10,71	84,49	46,85	37,64	7,00	5,00	2,08	19,87	9,95	9,92	20,52	10,18	10,34	-	84,29	53,18	1,15			3,23
29.01.17	24,00	-	71,73	59,22	12,51	83,31	45,53	37,78	7,00	5,00	2,01	21,39	9,67	11,72	22,04	9,85	12,19	-	83,14	52,59	1,27			3,28
30.01.17	24,00	-	70,18	59,57	10,61	83,47	45,34	38,13	7,00	5,00	2,03	19,47	9,75	9,72	20,07	9,89	10,18	-	83,33	51,22	1,13			3,16
31.01.17	24,00	-	75,28	63,86	11,42	83,70	46,83	36,87	7,00	5,00	2,13	20,91	10,45	10,46	21,56	10,65	10,91	-	83,55	53,37	1,19			3,31
01.02.17	24,00	-	70,72	60,22	10,50	82,12	45,03	37,09	7,00	5,00	2,01	19,48	9,92	9,56	20,06	10,06	10,00	-	81,98	51,16	1,09			3,10
02.02.17	24,00	-	70,34	59,56	10,78	83,27	44,82	38,45	7,00	5,00	2,05	19,69	9,79	9,90	20,30	9,96	10,34	-	83,12	51,33	1,14			3,19
03.02.17	24,00	-	70,15	60,61	9,54	83,46	45,36	38,10	7,00	5,00	2,07	18,59	9,97	8,62	19,15	10,15	9,00	-	83,28	51,30	1,04			3,11
04.02.17	24,00	-	72,27	60,76	11,51	83,58	45,68	37,90	7,00	5,00	2,07	20,50	9,96	10,54	21,16	10,18	10,98	-	83,43	51,93	1,19			3,27
05.02.17	24,00	-	65,87	54,38	11,49	83,46	44,92	38,54	7,00	5,00	1,89	19,57	8,94	10,63	20,17	9,09	11,08	-	83,29	51,54	1,17			3,05
06.02.17	24,00	-	68,18	56,76	11,42	84,93	43,80	41,13	7,00	5,00	2,11	19,79	9,40	10,39	20,42	9,49	10,93	-	84,90	51,46	1,20			3,31
07.02.17	24,00	-	66,19	55,49	10,70	87,13	43,01	44,12	7,00	5,00	2,21	18,87	9,22	9,65	19,49	9,27	10,22	-	87,10	50,83	1,18			3,39
08.02.17	24,00	-	69,08	57,79	11,29	90,34	45,50	44,84	7,00	5,00	2,33	19,89	9,49	10,40	20,59	9,68	10,91	-	90,18	53,77	1,28			3,62
09.02.17	24,00	-	69,23	58,54	10,69	90,65	46,06	44,59	7,00	5,00	2,34	19,35	9,58	9,77	20,05	9,82	10,23	-	90,44	53,34	1,24			3,58
10.02.17	24,00	-	72,34	61,94	10,40	90,69	47,61	43,08	7,00	5,00	2,40	19,58	10,18	9,40	20,28	10,42	9,86	-	90,53	55,01	1,21			3,62
11.02.17	24,00	-	74,17	62,66	11,51	90,98	48,31	42,67	7,00	5,00	2,40	20,91	10,29	10,62	21,66	10,53	11,13	-	90,75	55,55	1,33			3,72
12.02.17	24,00	-	73,64	62,56	11,08	90,74	48,13	42,61	7,00	5,00	2,38	20,51	10,26	10,25	21,26	10,50	10,76	-	90,47	55,07	1,29			3,68
13.02.17	24,00	-	75,55	64,75	10,80	90,28	49,28	41,00	7,00	5,00	2,37	20,72	10,62	10,10	21,45	10,86	10,59	-	90,04	56,66	1,27			3,64
14.02.17	24,00	-	65,88	57,09	8,79	89,48	49,80	39,68	7,00	5,00	2,03	17,37	9,26	8,11	17,97	9,46	8,51	-	89,17	56,65	1,03			3,06
15.02.17	24,00	-	75,78	65,95	9,83	88,68	49,66	39,02	7,00	5,00	2,34	19,17	10,53	8,64	19,83	10,77	9,06	-	88,51	55,85	1,11			3,45
16.02.17	24,00	-	70,77	61,56	9,21	87,39	47,89	39,50	7,00	5,00	2,30	14,72	6,67	8,05	15,22	6,77	8,45	-	87,28	51,62	0,94			3,24
17.02.17	24,00	-	71,49	59,87	11,62	86,39	47,57	38,82	7,00	5,00	2,28	14,25	3,92	10,33	14,72	3,92	10,80	-	86,12	45,82	1,05			3,33
18.02.17	24,00	-	72,78	60,62	12,16	86,51	48,03	38,48	7,00	5,00	2,29	14,87	3,98	10,89	15,35	3,98	11,37	-	86,31	46,01	1,10			3,39
19.02.17	24,00	-	73,56	61,23	12,33	86,55	48,47	38,08	7,00	5,00	2,29	15,13	4,03	11,10	15,63	4,03	11,60	-	86,38	46,91	1,12			3,41
20.02.17	24,00	-	72,47	61,31	11,16	86,48	48,71	37,77	7,00	5,00	2,26	14,04	4,03	10,01	14,50	4,03	10,47	-	86,30	47,50	1,02			3,28
21.02.17	24,00	-	68,93	58,22	10,71	84,18	46,67	37,51	7,00	5,00	2,14	13,43	3,81	9,62	13,86	3,81	10,05	-	83,33	45,47	0,95			3,09
Среднее	24,00	-	70,11	59,41	10,69	86,71	46,74	39,97	7,00	5,00	2,18	17,90	8,16	9,74	18,49	8,28	10,21	-	86,51	51,51	1,12	-	-	3,30
Итого	720,00		2103,16	1782,44	320,72						65,40	537,06	244,73	292,33	554,80	248,51	306,29	0,00			33,68	0,00	0,00	99,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	61134,29	55056,79	33491,23	28005,87	34306,38	28568,81	1262,36	-	-
	22.02.17 11:00	63261,26	56859,98	34032,25	28251,86	34865,25	28818,58	1362,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.