Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319095-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		115,42	115,42	0,00	86,50	48,75	37,75	5,44	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36
24.01.17	24,00	-	116,09	116,09	0,00	86,68	49,14	37,54	5,45	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,36
25.01.17	24,00	-	115,29	115,29	0,00	86,51	48,85	37,66	5,44	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
26.01.17	24,00	-	114,89	114,89	0,00	86,30	48,26	38,04	5,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
27.01.17	24,00	-	115,54	115,54	0,00	85,45	47,87	37,58	5,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
28.01.17	24,00	-	116,79	116,79	0,00	83,56	47,84	35,72	5,46	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
29.01.17	24,00	-	116,31	116,31	0,00	82,33	47,41	34,92	5,45	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
30.01.17	24,00	-	116,00	116,00	0,00	80,79	46,62	34,17	5,44	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
31.01.17	24,00	-	117,51	117,51	0,00	80,84	46,79	34,05	5,47	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
01.02.17	24,00	-	118,11	118,11	0,00	80,95	46,99	33,96	5,48	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
02.02.17	24,00	-	116,60	116,60	0,00	80,85	46,62	34,23	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
03.02.17	24,00	-	116,64	116,64	0,00	81,07	46,46	34,61	5,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
04.02.17	24,00	-	116,84	116,84	0,00	80,34	46,25	34,09	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
05.02.17	24,00	-	117,86	117,86	0,00	80,50	46,57	33,93	5,47	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
06.02.17	24,00	-	116,07	116,07	0,00	80,62	46,13	34,49	5,44	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
07.02.17	24,00	-	114,41	114,41	0,00	81,10	45,24	35,86	5,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
08.02.17	24,00	-	114,23	114,23	0,00	85,78	45,93	39,85	5,40	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
09.02.17	24,00	-	115,20	115,20	0,00	89,28	47,55	41,73	5,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
10.02.17	24,00	-	115,28	115,28	0,00	89,13	47,83	41,30	5,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
11.02.17	24,00	-	116,21	116,21	0,00	89,62	48,46	41,16	5,45	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
12.02.17	24,00	-	116,53	116,53	0,00	89,78	48,89	40,89	5,45	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
13.02.17	24,00	-	116,38	116,38	0,00	89,80	49,02	40,78	5,44	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
14.02.17	24,00	-	117,78	117,42	0,35	89,28	49,66	39,62	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
15.02.17	24,00	-	118,19	118,18	0,00	88,15	49,74	38,41	5,47	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
16.02.17	24,00	-	117,73	117,73	0,00	86,48	49,03	37,45	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
17.02.17	24,00	-	117,26	117,26	0,00	84,88	48,32	36,56	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
18.02.17	24,00	-	117,96	117,96	0,00	83,83	48,15	35,68	5,46	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
19.02.17	24,00	-	118,52	118,52	0,00	83,91	48,30	35,61	5,47	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
20.02.17	24,00	-	118,74	118,74	0,00	84,12	48,65	35,47	5,47	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
21.02.17	24,00	-	118,95	118,95	0,00	83,76	48,72	35,04	5,48	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
Среднее	24,00	-	116,64	116,63	0,01	84,74	47,80	36,94	5,45	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	4,31
Итого	720,00		3499,31	3498,95	0,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	129,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО «ТКС holding» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» ___ 2017 г. печать энергосбыта