Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9067.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

гвс-цирк

Узел учета: ~~СЦО+~~ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-										22,91	1,95	20,96	23,39	1,95	21,44	-	68,27	22,77	1,52			1,52
24.01.17	24,00	-										24,00	2,17	21,83	24,51	2,17	22,34	-	69,09	25,98	1,60			1,60
25.01.17	24,00	-										25,86	1,53	24,33	26,40	1,53	24,87	-	65,64	24,39	1,66			1,66
26.01.17	24,00	-										25,68	0,92	24,76	26,15	0,92	25,23	-	62,10	18,63	1,58			1,58
27.01.17	24,00	-										24,44	1,44	23,00	24,94	1,44	23,50	-	67,06	21,53	1,61			1,61
28.01.17	24,00	-										25,84	2,01	23,83	26,40	2,01	24,39	-	68,95	25,29	1,73			1,73
29.01.17	24,00	-										28,01	2,03	25,98	28,61	2,03	26,58	-	68,77	24,48	1,88			1,88
30.01.17	24,00	-										23,54	1,74	21,80	24,04	1,74	22,30	-	68,32	22,02	1,57			1,57
31.01.17	24,00	-										25,56	1,84	23,72	26,11	1,84	24,27	-	68,60	22,80	1,71			1,71
01.02.17	24,00	-										24,93	1,80	23,13	25,48	1,80	23,68	-	69,00	23,58	1,68			1,68
02.02.17	24,00	-										25,69	1,88	23,81	26,24	1,88	24,36	-	68,64	23,90	1,72			1,72
03.02.17	24,00	-										24,91	1,88	23,03	25,46	1,88	23,58	-	68,57	24,68	1,66			1,66
04.02.17	24,00	-										23,86	2,20	21,66	24,37	2,20	22,17	-	68,61	26,63	1,58			1,58
05.02.17	24,00	-										29,44	1,70	27,74	30,09	1,70	28,39	-	68,54	24,30	1,98			1,98
06.02.17	24,00	-										25,80	1,71	24,09	26,36	1,71	24,65	-	67,88	22,03	1,71			1,71
07.02.17	24,00	-										27,06	1,96	25,10	27,65	1,96	25,69	-	69,67	20,08	1,85			1,85
08.02.17	24,00	-										24,98	2,37	22,61	25,52	2,37	23,15	-	70,03	24,14	1,69			1,69
09.02.17	24,00	-										23,42	2,23	21,19	23,96	2,23	21,73	-	69,85	24,33	1,58			1,58
10.02.17	24,00	-										26,22	2,68	23,54	26,79	2,68	24,11	-	68,69	26,75	1,73			1,73
11.02.17	24,00	-										27,38	2,42	24,96	27,98	2,42	25,56	-	68,69	25,11	1,82			1,82
12.02.17	24,00	-										28,70	2,27	26,43	29,33	2,27	27,06	-	68,76	23,53	1,92			1,92
13.02.17	24,00	-										25,67	2,25	23,42	26,23	2,25	23,98	-	68,33	23,91	1,70			1,70
14.02.17	24,00	-										26,10	2,71	23,39	26,69	2,71	23,98	-	70,25	30,06	1,75			1,75
15.02.17	24,00	-										25,88	2,37	23,51	26,42	2,37	24,05	-	67,32	29,76	1,67			1,67
16.02.17	24,00	-										23,96	1,87	22,09	24,48	1,87	22,61	-	67,85	23,16	1,58			1,58
17.02.17	24,00	-										23,40	2,05	21,35	23,91	2,05	21,86	-	68,68	24,96	1,56			1,56
18.02.17	24,00	-										24,43	2,05	22,38	24,96	2,05	22,91	-	68,06	24,11	1,61			1,61
19.02.17	24,00	-										28,48	1,71	26,77	29,06	1,71	27,35	-	66,87	23,97	1,86			1,86
20.02.17	24,00	-										25,25	1,62	23,63	25,77	1,62	24,15	-	67,38	21,07	1,67			1,67
21.02.17	24,00	-										25,14	1,80	23,34	25,68	1,80	23,88	-	68,39	23,97	1,68			1,68
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,55	1,97	23,58	26,10	1,97	24,13	-	68,23	24,06	1,70	-	-	1,70
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	766,54	59,16	707,38	782,98	59,16	723,82	0,00			50,87	0,00	0,00	50,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	77100,55	77072,11	9042,09	631,24	9270,39	631,24	1150,00	656,42	-
	22.02.17 01:00	85962,64	85934,20	9808,06	690,28	10052,79	690,28	1305,91	707,26	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **723,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 24 ФЕВ 2017 г.