Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	81,68	81,68	0,00	86,42	49,13	37,29	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
24.01.17	24,00	-	80,13	80,13	0,00	85,86	48,54	37,32	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
25.01.17	24,00	-	78,90	78,90	0,00	85,91	48,02	37,89	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
26.01.17	24,00	-	84,92	84,92	0,00	84,87	48,70	36,17	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
27.01.17	24,00	-	53,43	53,43	0,00	81,51	49,15	32,36	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
28.01.17	24,00	-	70,37	70,37	0,00	79,31	44,65	34,66	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
29.01.17	24,00	-	80,18	80,18	0,00	81,10	46,43	34,67	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
30.01.17	24,00	-	80,09	80,09	0,00	81,14	46,54	34,60	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
31.01.17	24,00	-	46,15	46,15	0,00	78,46	46,67	31,79	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
01.02.17	24,00	-	68,05	68,05	0,00	76,43	42,81	33,62	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
02.02.17	24,00	-	80,89	80,89	0,00	80,83	46,12	34,71	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
03.02.17	24,00	-	81,38	81,38	0,00	81,13	46,57	34,56	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
04.02.17	24,00	-	81,72	81,72	0,00	81,21	46,95	34,26	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
05.02.17	24,00	-	80,29	80,29	0,00	80,98	46,46	34,52	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
06.02.17	24,00	-	78,36	78,36	0,00	81,94	45,42	36,52	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
07.02.17	24,00	-	76,86	76,86	0,00	83,94	44,63	39,31	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
08.02.17	24,00	-	79,32	79,32	0,00	87,34	46,63	40,71	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
09.02.17	24,00	-	80,37	80,37	0,00	87,82	47,27	40,55	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
10.02.17	24,00	-	82,67	82,67	0,00	87,40	47,94	39,46	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
11.02.17	24,00	-	82,93	82,93	0,00	88,06	48,59	39,47	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
12.02.17	24,00	-	82,92	82,92	0,00	87,92	48,65	39,27	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
13.02.17	24,00	-	84,58	84,58	0,00	87,47	49,29	38,18	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
14.02.17	24,00	-	86,26	86,26	0,00	86,90	50,18	36,72	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
15.02.17	24,00	-	85,38	85,38	0,00	86,05	50,01	36,04	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
16.02.17	24,00	-	84,37	84,37	0,00	84,96	49,46	35,50	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
17.02.17	24,00	-	84,91	84,91	0,00	83,89	49,35	34,54	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
18.02.17	24,00	-	85,23	85,23	0,00	83,91	49,43	34,48	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
19.02.17	24,00	-	85,79	85,79	0,00	83,93	49,73	34,20	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
20.02.17	24,00	-	85,44	85,44	0,00	83,82	49,85	33,97	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
21.02.17	24,00	-	83,71	83,71	0,00	82,18	48,77	33,41	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
Среднее	24,00	-	79,24	79,24	-	83,76	47,73	36,03	7,00	5,00	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87
Итого	720,00		2377,28	2377,28	0,00						85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	85,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	20619,37	20649,90	0,00	-	0,00	-	660,46	-	-
	22.02.17 01:00	22993,24	23023,88	0,00	-	0,00	-	746,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28587.

Наладить работу системы отопления