Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	81,15	81,15	0,00	85,71	48,69	37,02	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
24.01.17	24,00	-	80,20	80,20	0,00	85,43	48,67	36,76	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
25.01.17	24,00	-	78,46	78,46	0,00	85,12	47,71	37,41	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
26.01.17	24,00	-	79,85	79,85	0,00	85,04	47,84	37,20	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
27.01.17	24,00	-	72,11	72,11	0,00	82,57	48,59	33,98	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
28.01.17	24,00	-	51,02	51,02	0,00	76,41	43,36	33,05	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
29.01.17	24,00	-	79,13	79,13	0,00	80,60	46,10	34,50	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
30.01.17	24,00	-	78,35	78,35	0,00	80,50	46,27	34,23	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
31.01.17	24,00	-	62,98	62,98	0,00	79,90	46,44	33,46	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
01.02.17	24,00	-	48,05	48,05	0,00	72,49	41,08	31,41	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
02.02.17	24,00	-	77,52	77,52	0,00	80,37	45,20	35,17	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
03.02.17	24,00	-	79,02	79,02	0,00	80,59	45,97	34,62	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
04.02.17	24,00	-	78,88	78,88	0,00	80,70	46,30	34,40	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
05.02.17	24,00	-	78,09	78,09	0,00	80,65	46,19	34,46	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
06.02.17	24,00	-	75,76	75,76	0,00	80,81	44,60	36,21	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
07.02.17	24,00	-	74,38	74,38	0,00	82,72	43,73	38,99	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
08.02.17	24,00	-	75,96	75,96	0,00	86,51	45,14	41,37	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
09.02.17	24,00	-	77,96	77,96	0,00	87,22	46,42	40,80	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
10.02.17	24,00	-	78,61	78,61	0,00	87,27	46,67	40,60	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
11.02.17	24,00	-	79,95	79,95	0,00	87,80	47,81	39,99	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
12.02.17	24,00	-	79,40	79,40	0,00	87,58	47,69	39,89	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
13.02.17	24,00	-	80,63	80,63	0,00	87,28	48,39	38,89	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
14.02.17	24,00	-	82,43	82,43	0,00	86,80	49,50	37,30	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
15.02.17	24,00	-	82,62	82,62	0,00	85,54	49,48	36,06	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
16.02.17	24,00	-	81,79	81,79	0,00	85,24	49,22	36,02	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
17.02.17	24,00	-	82,16	82,16	0,00	83,63	48,80	34,83	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
18.02.17	24,00	-	82,02	82,02	0,00	83,51	48,80	34,71	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
19.02.17	24,00	-	82,51	82,51	0,00	83,56	49,13	34,43	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
20.02.17	24,00	-	83,38	83,38	0,00	83,56	49,53	34,03	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
21.02.17	24,00	-	82,52	82,52	0,00	83,23	49,39	33,84	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
Среднее	24,00	-	76,90	76,90	-	83,28	47,09	36,19	7,00	5,00	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
Итого	720,00		2306,89	2306,89	0,00						83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	83,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	27332,72	27336,13	0,00	-	0,00	-	786,28	-	-
	22.02.17 01:00	29635,96	29639,42	0,00	-	0,00	-	869,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **83,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел экспертизы КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 24125.