Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	118,85	118,85	0,00	87,18	52,82	34,36	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
24.01.17	24,00	-	116,46	115,64	0,82	86,62	51,99	34,63	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
25.01.17	24,00	-	114,28	114,28	0,00	86,67	51,33	35,34	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
26.01.17	24,00	-	118,76	118,76	0,00	85,68	51,48	34,20	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
27.01.17	24,00	-	73,86	73,64	0,22	83,04	51,34	31,70	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
28.01.17	24,00	-	104,11	101,60	2,51	80,36	47,70	32,66	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
29.01.17	24,00	-	112,21	110,48	1,73	81,82	48,94	32,88	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
30.01.17	24,00	-	110,85	108,63	2,22	81,85	48,77	33,08	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
31.01.17	24,00	-	62,46	62,41	0,05	79,56	48,78	30,78	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
01.02.17	24,00	-	90,68	90,25	0,43	77,28	44,26	33,02	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
02.02.17	24,00	-	106,56	106,20	0,36	81,62	47,45	34,17	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
03.02.17	24,00	-	108,03	107,67	0,36	81,90	47,98	33,92	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
04.02.17	24,00	-	107,71	107,71	0,00	81,98	48,26	33,72	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
05.02.17	24,00	-	105,23	104,13	1,10	81,76	47,65	34,11	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
06.02.17	24,00	-	101,66	101,66	0,00	82,79	46,82	35,97	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
07.02.17	24,00	-	98,99	98,99	0,00	84,87	46,21	38,66	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
08.02.17	24,00	-	103,92	103,92	0,00	88,27	48,41	39,86	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
09.02.17	24,00	-	105,84	105,84	0,00	88,72	49,09	39,63	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
10.02.17	24,00	-	108,60	108,42	0,18	88,78	49,75	39,03	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
11.02.17	24,00	-	109,98	109,79	0,19	89,04	50,55	38,49	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
12.02.17	24,00	-	110,38	110,19	0,19	88,93	50,51	38,42	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
13.02.17	24,00	-	115,21	113,19	2,02	88,44	51,44	37,00	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
14.02.17	24,00	-	120,61	116,28	4,33	87,80	52,53	35,27	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
15.02.17	24,00	-	116,96	114,79	2,17	86,96	52,06	34,90	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
16.02.17	24,00	-	113,56	113,56	0,00	85,88	51,31	34,57	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
17.02.17	24,00	-	112,03	112,03	0,00	84,78	50,77	34,01	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
18.02.17	24,00	-	112,06	112,06	0,00	84,80	50,86	33,94	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
19.02.17	24,00	-	113,47	113,27	0,20	84,83	51,29	33,54	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
20.02.17	24,00	-	112,12	111,90	0,22	84,72	51,33	33,39	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
21.02.17	24,00	-	113,31	108,99	4,32	83,01	50,08	32,93	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
Среднее	24,00	-	107,29	106,50	0,79	84,66	49,73	34,94	7,00	5,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
Итого	720,00		3218,75	3195,13	23,62						114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	38281,48	37954,67	0,00	-	0,00	-	968,04	-	-
	22.02.17 01:00	41495,28	41144,85	0,00	-	0,00	-	1081,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28589.

Наладить работу системы отопления