Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9171.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 59 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	64,71	64,71	0,00	87,32	46,15	41,17	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
24.01.17	24,00	-	64,20	64,20	0,00	87,17	45,84	41,33	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
25.01.17	24,00	-	63,87	63,87	0,00	86,99	45,17	41,82	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
26.01.17	24,00	-	64,27	64,27	0,00	86,09	44,61	41,48	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
27.01.17	24,00	-	64,78	64,78	0,00	84,20	44,70	39,50	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
28.01.17	24,00	-	64,38	64,38	0,00	82,95	44,30	38,65	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
29.01.17	24,00	-	64,19	64,19	0,00	81,42	43,60	37,82	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
30.01.17	24,00	-	64,98	64,98	0,00	81,47	43,87	37,60	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
31.01.17	24,00	-	65,35	65,35	0,00	81,55	43,86	37,69	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
01.02.17	24,00	-	64,38	64,38	0,00	81,45	43,62	37,83	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
02.02.17	24,00	-	64,38	64,38	0,00	81,70	43,45	38,25	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
03.02.17	24,00	-	64,30	64,30	0,00	80,98	43,10	37,88	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
04.02.17	24,00	-	65,76	65,76	0,00	81,14	43,72	37,42	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
05.02.17	24,00	-	65,35	65,35	0,00	81,27	43,52	37,75	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
06.02.17	24,00	-	64,13	64,13	0,00	81,81	42,42	39,39	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
07.02.17	24,00	-	63,95	63,95	0,00	86,54	42,83	43,71	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
08.02.17	24,00	-	64,54	64,54	0,00	90,00	44,33	45,67	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
09.02.17	24,00	-	64,71	64,71	0,00	89,84	44,56	45,28	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
10.02.17	24,00	-	65,23	65,23	0,00	90,32	45,16	45,16	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
11.02.17	24,00	-	65,51	65,51	0,00	90,47	45,62	44,85	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
12.02.17	24,00	-	65,44	65,44	0,00	90,49	45,74	44,75	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
13.02.17	24,00	-	66,15	66,15	0,00	89,94	46,15	43,79	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
14.02.17	24,00	-	66,40	66,40	0,00	88,79	46,60	42,19	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
15.02.17	24,00	-	66,09	66,09	0,00	87,14	46,16	40,98	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
16.02.17	24,00	-	65,39	65,39	0,00	85,53	45,50	40,03	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
17.02.17	24,00	-	65,53	65,53	0,00	84,47	45,22	39,25	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
18.02.17	24,00	-	65,87	65,87	0,00	84,54	45,41	39,13	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
19.02.17	24,00	-	65,98	65,98	0,00	84,76	45,64	39,12	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
20.02.17	24,00	-	66,12	66,12	0,00	84,38	45,86	38,52	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
21.02.17	24,00	-	65,42	65,42	0,00	84,39	45,56	38,83	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
Среднее	24,00	-	65,05	65,05	-	85,30	44,74	40,56	7,00	5,00	2,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Итого	720,00		1951,36	1951,36	0,00						79,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	17707,15	17604,78	0,00	-	0,00	-	638,95	-	-
	22.02.17 01:00	19655,81	19553,44	0,00	-	0,00	-	718,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«24» ФЕВ 2017 г.