Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	145,13	127,85	17,28	87,30	51,67	35,63	7,00	5,00	4,81	14,52	-	-	15,01	-	15,01	-	87,04	-	1,26			6,07
24.01.17	24,00	-	141,33	125,34	15,99	86,93	51,14	35,79	7,00	5,00	4,73	13,39	-	-	13,81	-	13,81	-	86,66	-	1,16			5,89
25.01.17	24,00	-	140,01	123,83	16,18	87,13	50,34	36,79	7,00	5,00	4,75	14,17	-	-	14,63	-	14,63	-	86,83	-	1,23			5,98
26.01.17	24,00	-	141,67	127,09	14,58	86,43	50,38	36,05	7,00	5,00	4,73	12,99	-	-	13,41	-	13,41	-	85,90	-	1,12			5,85
27.01.17	24,00	-	87,21	83,25	3,96	83,01	49,67	33,34	7,00	5,00	2,45	10,31	-	-	10,49	-	10,49	-	65,02	-	0,67			3,11
28.01.17	24,00	-	123,73	109,04	14,69	81,42	46,71	34,71	7,00	5,00	3,83	14,42	-	-	14,80	-	14,80	-	79,80	-	1,15			4,99
29.01.17	24,00	-	135,71	117,59	18,12	82,07	48,58	33,49	7,00	5,00	4,15	15,60	-	-	16,04	-	16,04	-	81,76	-	1,28			5,43
30.01.17	24,00	-	140,44	124,31	16,13	82,17	48,80	33,37	7,00	5,00	4,37	13,50	-	-	13,91	-	13,91	-	81,94	-	1,11			5,48
31.01.17	24,00	-	80,59	77,00	3,59	80,56	48,24	32,32	7,00	5,00	1,99	12,40	-	-	12,61	-	12,61	-	64,66	-	0,80			2,79
01.02.17	24,00	-	119,44	101,50	17,94	79,30	47,66	31,64	7,00	5,00	3,45	15,26	-	-	15,68	-	15,68	-	78,12	-	1,19			4,64
02.02.17	24,00	-	140,63	123,50	17,13	82,14	48,01	34,13	7,00	5,00	4,47	14,06	-	-	14,47	-	14,47	-	81,86	-	1,15			5,63
03.02.17	24,00	-	142,80	124,30	18,50	82,27	48,48	33,79	7,00	5,00	4,50	15,07	-	-	15,51	-	15,51	-	81,96	-	1,24			5,73
04.02.17	24,00	-	142,63	125,18	17,45	82,24	48,75	33,49	7,00	5,00	4,45	14,42	-	-	14,86	-	14,86	-	81,95	-	1,18			5,63
05.02.17	24,00	-	143,44	122,53	20,91	82,29	48,31	33,98	7,00	5,00	4,41	18,05	-	-	18,60	-	18,60	-	82,04	-	1,48			5,89
06.02.17	24,00	-	135,33	119,63	15,70	83,72	47,36	36,36	7,00	5,00	4,55	13,32	-	-	13,72	-	13,72	-	83,63	-	1,12			5,67
07.02.17	24,00	-	135,00	118,06	16,94	85,89	46,55	39,34	7,00	5,00	4,83	14,91	-	-	15,41	-	15,41	-	85,75	-	1,28			6,10
08.02.17	24,00	-	138,02	122,63	15,39	89,03	48,68	40,35	7,00	5,00	5,12	13,62	-	-	14,11	-	14,11	-	88,79	-	1,21			6,33
09.02.17	24,00	-	141,11	124,52	16,59	89,42	49,50	39,92	7,00	5,00	5,11	15,19	-	-	15,68	-	15,68	-	89,11	-	1,36			6,46
10.02.17	24,00	-	140,13	126,63	13,50	89,34	50,24	39,10	7,00	5,00	5,08	12,21	-	-	12,65	-	12,65	-	89,03	-	1,08			6,17
11.02.17	24,00	-	143,62	127,86	15,76	89,52	50,96	38,56	7,00	5,00	5,06	14,45	-	-	14,94	-	14,94	-	89,14	-	1,29			6,35
12.02.17	24,00	-	143,44	127,25	16,19	89,39	50,95	38,44	7,00	5,00	5,02	14,95	-	-	15,45	-	15,45	-	88,82	-	1,33			6,35
13.02.17	24,00	-	143,92	130,10	13,82	88,69	51,81	36,88	7,00	5,00	4,92	12,57	-	-	13,00	-	13,00	-	88,21	-	1,11			6,03
14.02.17	24,00	-	146,30	132,75	13,55	87,74	52,54	35,20	7,00	5,00	4,79	12,38	-	-	12,79	-	12,79	-	87,20	-	1,08			5,87
15.02.17	24,00	-	145,68	131,25	14,43	87,08	52,26	34,82	7,00	5,00	4,69	13,22	-	-	13,64	-	13,64	-	86,76	-	1,15			5,83
16.02.17	24,00	-	143,42	129,58	13,84	86,04	51,99	34,05	7,00	5,00	4,52	12,77	-	-	13,18	-	13,18	-	85,57	-	1,09			5,61
17.02.17	24,00	-	143,91	130,58	13,33	84,94	51,75	33,19	7,00	5,00	4,45	12,21	-	-	12,60	-	12,60	-	84,56	-	1,03			5,48
18.02.17	24,00	-	146,60	131,12	15,48	84,96	52,07	32,89	7,00	5,00	4,41	14,43	-	-	14,88	-	14,88	-	84,69	-	1,22			5,64
19.02.17	24,00	-	147,39	132,00	15,39	84,89	52,16	32,73	7,00	5,00	4,42	14,34	-	-	14,81	-	14,81	-	84,65	-	1,22			5,64
20.02.17	24,00	-	146,41	130,72	15,69	84,33	52,01	32,32	7,00	5,00	4,33	14,65	-	-	15,10	-	15,10	-	84,07	-	1,23			5,56
21.02.17	24,00	-	143,28	128,07	15,21	82,84	50,54	32,30	7,00	5,00	4,25	14,12	-	-	14,54	-	14,54	-	81,97	-	1,16			5,40
Среднее	24,00	-	136,94	121,84	15,11	85,10	49,94	35,17	7,00	5,00	4,42	13,92	-	-	14,34	-	14,34	-	83,58	-	1,17	-	-	5,59
Итого	720,00		4108,32	3655,06	453,26						132,63	417,50	0,00	0,00	430,33	0,00	430,33	0,00			34,97	0,00	0,00	167,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	19249,08	17231,56	2004,02	-	2055,18	-	608,81	-	-
	22.02.17 01:00	23351,49	20881,28	2421,06	-	2485,04	-	776,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 167,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 430,33 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
представитель потребителя
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.