Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,01

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	152,61	136,67	15,94	87,71	54,41	33,30	7,00	5,00	4,55	15,94	-	15,94	16,46	-	16,46	-	87,75	-	1,40			5,95
24.01.17	24,00	-	150,90	134,44	16,46	87,55	53,94	33,61	7,00	5,00	4,52	16,46	-	16,46	16,98	-	16,98	-	87,60	-	1,44			5,96
25.01.17	24,00	-	150,12	133,75	16,37	87,37	53,34	34,03	7,00	5,00	4,55	16,37	-	16,37	16,89	-	16,89	-	87,46	-	1,43			5,98
26.01.17	24,00	-	150,90	133,66	17,24	86,45	52,59	33,86	7,00	5,00	4,53	17,24	-	17,24	17,79	-	17,79	-	86,13	-	1,49			6,02
27.01.17	24,00	-	152,25	135,28	16,97	84,56	52,43	32,13	7,00	5,00	4,35	16,97	-	16,97	17,51	-	17,51	-	84,64	-	1,44			5,78
28.01.17	24,00	-	152,60	135,61	16,99	83,27	51,82	31,45	7,00	5,00	4,27	16,99	-	16,99	17,51	-	17,51	-	82,93	-	1,41			5,68
29.01.17	24,00	-	154,84	135,15	19,69	81,76	50,79	30,97	7,00	5,00	4,18	19,69	-	19,69	20,28	-	20,28	-	81,88	-	1,61			5,80
30.01.17	24,00	-	156,00	137,97	18,03	81,80	51,28	30,52	7,00	5,00	4,21	18,03	-	18,03	18,56	-	18,56	-	81,87	-	1,48			5,69
31.01.17	24,00	-	157,53	140,60	16,93	81,87	51,67	30,20	7,00	5,00	4,24	16,93	-	16,93	17,43	-	17,43	-	81,96	-	1,39			5,63
01.02.17	24,00	-	154,75	137,61	17,14	81,78	50,99	30,79	7,00	5,00	4,23	17,14	-	17,14	17,64	-	17,64	-	81,86	-	1,41			5,64
02.02.17	24,00	-	151,45	134,15	17,30	82,02	50,05	31,97	7,00	5,00	4,29	17,30	-	17,30	17,81	-	17,81	-	82,03	-	1,42			5,71
03.02.17	24,00	-	149,78	133,78	16,00	81,30	49,94	31,36	7,00	5,00	4,19	16,00	-	16,00	16,46	-	16,46	-	81,37	-	1,31			5,50
04.02.17	24,00	-	152,41	135,71	16,70	81,45	49,99	31,46	7,00	5,00	4,27	16,70	-	16,70	17,21	-	17,21	-	81,51	-	1,36			5,63
05.02.17	24,00	-	153,73	134,91	18,82	81,59	48,82	32,77	7,00	5,00	4,42	18,82	-	18,82	19,36	-	19,36	-	81,74	-	1,54			5,96
06.02.17	24,00	-	149,83	131,75	18,08	82,16	47,86	34,30	7,00	5,00	4,51	18,08	-	18,08	18,59	-	18,59	-	82,46	-	1,49			6,00
07.02.17	24,00	-	147,05	131,11	15,94	86,94	48,35	38,59	7,00	5,00	5,05	15,94	-	15,94	16,49	-	16,49	-	87,38	-	1,40			6,45
08.02.17	24,00	-	146,20	130,73	15,47	90,39	50,44	39,95	7,00	5,00	5,22	15,47	-	15,47	16,01	-	16,01	-	90,42	-	1,40			6,62
09.02.17	24,00	-	145,95	130,57	15,38	90,24	50,44	39,80	7,00	5,00	5,19	15,38	-	15,38	15,92	-	15,92	-	90,24	-	1,39			6,58
10.02.17	24,00	-	147,18	131,47	15,71	90,72	50,89	39,83	7,00	5,00	5,23	15,71	-	15,71	16,26	-	16,26	-	90,71	-	1,43			6,66
11.02.17	24,00	-	145,26	127,79	17,47	90,87	50,48	40,39	7,00	5,00	5,16	17,47	-	17,47	18,09	-	18,09	-	90,80	-	1,59			6,75
12.02.17	24,00	-	143,31	126,26	17,05	90,88	50,53	40,35	7,00	5,00	5,09	17,05	-	17,05	17,67	-	17,67	-	90,84	-	1,55			6,64
13.02.17	24,00	-	143,37	127,31	16,06	90,33	51,08	39,25	7,00	5,00	5,00	16,06	-	16,06	16,62	-	16,62	-	90,24	-	1,45			6,45
14.02.17	24,00	-	143,98	127,57	16,41	89,10	51,48	37,62	7,00	5,00	4,80	16,41	-	16,41	16,99	-	16,99	-	88,69	-	1,46			6,26
15.02.17	24,00	-	143,01	125,99	17,02	87,49	50,63	36,86	7,00	5,00	4,65	17,02	-	17,02	17,58	-	17,58	-	87,43	-	1,49			6,13
16.02.17	24,00	-	142,89	124,97	17,92	85,82	49,86	35,96	7,00	5,00	4,50	17,92	-	17,92	18,50	-	18,50	-	85,45	-	1,53			6,03
17.02.17	24,00	-	140,19	124,63	15,56	84,80	49,66	35,14	7,00	5,00	4,38	15,56	-	15,56	16,06	-	16,06	-	84,70	-	1,32			5,70
18.02.17	24,00	-	142,50	125,69	16,81	84,87	49,77	35,10	7,00	5,00	4,41	16,81	-	16,81	17,33	-	17,33	-	84,85	-	1,43			5,84
19.02.17	24,00	-	144,27	124,61	19,66	85,11	50,25	34,86	7,00	5,00	4,34	19,66	-	19,66	20,28	-	20,28	-	85,05	-	1,67			6,02
20.02.17	24,00	-	139,67	124,11	15,56	84,71	50,33	34,38	7,00	5,00	4,26	15,56	-	15,56	16,05	-	16,05	-	84,65	-	1,32			5,58
21.02.17	24,00	-	139,73	121,97	17,76	84,71	49,84	34,87	7,00	5,00	4,25	17,76	-	17,76	18,31	-	18,31	-	84,62	-	1,51			5,76
Среднее	24,00	-	148,14	131,19	16,95	85,65	50,80	34,86	7,00	5,00	4,56	16,95	-	16,95	17,49	-	17,49	-	85,64	-	1,45	-	-	6,01
Итого	720,00		4444,26	3935,82	508,44						136,85	508,44	0,00	508,44	524,64	0,00	524,64	0,00			43,54	0,00	0,00	180,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	118149,34	108478,52	9934,21	-	10165,15	-	1913,20	-	
	22.02.17 01:00	122871,98	112408,45	10442,18	-	10689,30	-	2117,95	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **180,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **524,64** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта