Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	137,54	117,95	19,59	88,64	47,20	41,44	7,00	5,00	4,84	20,21	-	20,21	20,89	-	20,89	-	88,68	-	1,79			6,63
24.01.17	24,00	-	136,19	117,36	18,83	88,48	46,96	41,52	7,00	5,00	4,83	19,40	-	19,40	20,08	-	20,08	-	88,53	-	1,72			6,55
25.01.17	24,00	-	136,61	117,05	19,56	88,34	46,25	42,09	7,00	5,00	4,88	20,09	-	20,09	20,78	-	20,78	-	88,41	-	1,78			6,66
26.01.17	24,00	-	137,94	117,57	20,37	87,34	45,94	41,40	7,00	5,00	4,83	20,96	-	20,96	21,65	-	21,65	-	87,11	-	1,83			6,65
27.01.17	24,00	-	137,83	118,66	19,17	85,46	45,97	39,49	7,00	5,00	4,64	19,71	-	19,71	20,34	-	20,34	-	85,54	-	1,69			6,33
28.01.17	24,00	-	138,28	118,16	20,12	84,08	45,49	38,59	7,00	5,00	4,53	20,60	-	20,60	21,26	-	21,26	-	83,76	-	1,73			6,26
29.01.17	24,00	-	140,61	117,79	22,82	82,64	44,81	37,83	7,00	5,00	4,42	23,30	-	23,30	24,03	-	24,03	-	82,76	-	1,93			6,35
30.01.17	24,00	-	138,98	119,37	19,61	82,67	45,09	37,58	7,00	5,00	4,44	20,26	-	20,26	20,87	-	20,87	-	82,72	-	1,67			6,11
31.01.17	24,00	-	139,65	120,05	19,60	82,72	45,34	37,38	7,00	5,00	4,44	20,22	-	20,22	20,83	-	20,83	-	82,79	-	1,68			6,12
01.02.17	24,00	-	139,29	118,52	20,77	82,63	44,94	37,69	7,00	5,00	4,42	21,43	-	21,43	22,10	-	22,10	-	82,70	-	1,77			6,19
02.02.17	24,00	-	138,81	118,70	20,11	82,89	44,60	38,29	7,00	5,00	4,49	20,78	-	20,78	21,43	-	21,43	-	82,91	-	1,73			6,22
03.02.17	24,00	-	138,38	118,51	19,87	82,19	44,44	37,75	7,00	5,00	4,43	20,45	-	20,45	21,09	-	21,09	-	82,28	-	1,69			6,11
04.02.17	24,00	-	138,76	119,16	19,60	82,36	44,58	37,78	7,00	5,00	4,45	20,25	-	20,25	20,85	-	20,85	-	82,42	-	1,67			6,12
05.02.17	24,00	-	141,59	117,73	23,86	82,50	44,22	38,28	7,00	5,00	4,45	24,56	-	24,56	25,30	-	25,30	-	82,67	-	2,03			6,48
06.02.17	24,00	-	136,74	116,50	20,24	83,17	43,23	39,94	7,00	5,00	4,59	20,95	-	20,95	21,61	-	21,61	-	83,47	-	1,75			6,34
07.02.17	24,00	-	137,32	116,20	21,12	88,10	43,88	44,22	7,00	5,00	5,07	21,78	-	21,78	22,51	-	22,51	-	88,59	-	1,93			7,01
08.02.17	24,00	-	137,36	117,03	20,33	91,50	45,68	45,82	7,00	5,00	5,32	20,89	-	20,89	21,65	-	21,65	-	91,59	-	1,92			7,23
09.02.17	24,00	-	138,23	117,10	21,13	91,34	45,79	45,55	7,00	5,00	5,29	21,68	-	21,68	22,49	-	22,49	-	91,42	-	1,99			7,28
10.02.17	24,00	-	137,69	118,09	19,60	91,81	46,51	45,30	7,00	5,00	5,30	20,23	-	20,23	20,99	-	20,99	-	91,89	-	1,86			7,16
11.02.17	24,00	-	137,10	118,41	18,69	91,95	46,98	44,97	7,00	5,00	5,27	19,36	-	19,36	20,08	-	20,08	-	92,00	-	1,78			7,05
12.02.17	24,00	-	139,10	118,03	21,07	91,97	46,99	44,98	7,00	5,00	5,27	21,56	-	21,56	22,35	-	22,35	-	92,04	-	1,99			7,25
13.02.17	24,00	-	138,74	119,38	19,36	91,37	47,62	43,75	7,00	5,00	5,17	20,06	-	20,06	20,82	-	20,82	-	91,45	-	1,84			7,00
14.02.17	24,00	-	138,84	119,52	19,32	90,09	47,96	42,13	7,00	5,00	4,98	20,07	-	20,07	20,75	-	20,75	-	89,87	-	1,80			6,78
15.02.17	24,00	-	138,90	119,30	19,60	88,49	47,15	41,34	7,00	5,00	4,88	20,31	-	20,31	21,00	-	21,00	-	88,56	-	1,80			6,67
16.02.17	24,00	-	139,84	118,90	20,94	86,77	46,57	40,20	7,00	5,00	4,74	21,63	-	21,63	22,32	-	22,32	-	86,49	-	1,87			6,61
17.02.17	24,00	-	139,35	119,47	19,88	85,77	46,38	39,39	7,00	5,00	4,65	20,60	-	20,60	21,26	-	21,26	-	85,82	-	1,77			6,42
18.02.17	24,00	-	138,68	119,99	18,69	85,82	46,58	39,24	7,00	5,00	4,66	19,35	-	19,35	19,98	-	19,98	-	85,94	-	1,66			6,32
19.02.17	24,00	-	141,42	120,17	21,25	86,03	46,87	39,16	7,00	5,00	4,66	21,91	-	21,91	22,65	-	22,65	-	86,07	-	1,89			6,54
20.02.17	24,00	-	138,97	120,40	18,57	85,64	46,98	38,66	7,00	5,00	4,60	19,18	-	19,18	19,81	-	19,81	-	85,71	-	1,64			6,25
21.02.17	24,00	-	139,15	119,41	19,74	85,63	46,42	39,21	7,00	5,00	4,64	20,26	-	20,26	20,90	-	20,90	-	85,67	-	1,74			6,38
Среднее	24,00	-	138,60	118,48	20,11	86,61	45,91	40,70	7,00	5,00	4,77	20,73	-	20,73	21,42	-	21,42	-	86,66	-	1,80	-	-	6,57
Итого	720,00		4157,89	3554,48	603,41						143,15	622,04	0,00	622,04	642,67	0,00	642,67	0,00			53,91	0,00	0,00	197,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	75891,60	63917,55	12719,19	-	13021,09	-	2096,38	-	-
	22.02.17 01:00	80043,70	67467,10	13340,34	-	13662,84	-	2293,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **642,67** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта