Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	121,95	95,14	26,81	89,09	43,86	45,23	7,00	5,00	4,22	27,87	-	27,87	28,84	-	28,84	-	88,91	-	2,48			6,70
24.01.17	24,00	-	121,13	94,85	26,28	88,94	43,61	45,33	7,00	5,00	4,22	27,38	-	27,38	28,33	-	28,33	-	88,72	-	2,43			6,64
25.01.17	24,00	-	118,27	94,78	23,49	88,80	42,95	45,85	7,00	5,00	4,25	24,71	-	24,71	25,57	-	25,57	-	88,59	-	2,19			6,44
26.01.17	24,00	-	118,67	95,22	23,45	87,75	42,60	45,15	7,00	5,00	4,20	24,71	-	24,71	25,57	-	25,57	-	87,28	-	2,16			6,36
27.01.17	24,00	-	118,70	95,79	22,91	85,89	42,72	43,17	7,00	5,00	4,04	24,15	-	24,15	24,95	-	24,95	-	85,68	-	2,07			6,11
28.01.17	24,00	-	117,61	95,63	21,98	84,48	42,30	42,18	7,00	5,00	3,94	23,24	-	23,24	24,00	-	24,00	-	84,06	-	1,95			5,90
29.01.17	24,00	-	121,10	95,56	25,54	83,08	41,66	41,42	7,00	5,00	3,86	26,85	-	26,85	27,69	-	27,69	-	82,96	-	2,23			6,08
30.01.17	24,00	-	121,07	96,58	24,49	83,11	41,80	41,31	7,00	5,00	3,89	25,79	-	25,79	26,59	-	26,59	-	82,90	-	2,14			6,03
31.01.17	24,00	-	119,27	97,12	22,15	83,15	42,14	41,01	7,00	5,00	3,88	23,45	-	23,45	24,19	-	24,19	-	82,93	-	1,95			5,83
01.02.17	24,00	-	120,49	96,33	24,16	83,06	41,75	41,31	7,00	5,00	3,88	25,50	-	25,50	26,26	-	26,26	-	82,85	-	2,11			5,99
02.02.17	24,00	-	119,44	95,90	23,54	83,33	41,42	41,91	7,00	5,00	3,91	24,91	-	24,91	25,65	-	25,65	-	83,08	-	2,07			5,98
03.02.17	24,00	-	117,25	96,01	21,24	82,62	41,34	41,28	7,00	5,00	3,86	22,62	-	22,62	23,29	-	23,29	-	82,39	-	1,86			5,72
04.02.17	24,00	-	129,40	96,13	33,27	82,84	41,60	41,24	7,00	5,00	3,87	34,51	-	34,51	35,54	-	35,54	-	82,66	-	2,86			6,73
05.02.17	24,00	-	122,57	95,44	27,13	82,96	41,33	41,63	7,00	5,00	3,88	28,34	-	28,34	29,21	-	29,21	-	82,79	-	2,35			6,23
06.02.17	24,00	-	118,70	94,35	24,35	83,67	40,30	43,37	7,00	5,00	4,00	25,54	-	25,54	26,32	-	26,32	-	83,55	-	2,13			6,13
07.02.17	24,00	-	116,50	94,13	22,37	88,63	40,71	47,92	7,00	5,00	4,41	23,54	-	23,54	24,32	-	24,32	-	88,76	-	2,09			6,50
08.02.17	24,00	-	115,06	94,81	20,25	91,96	42,21	49,75	7,00	5,00	4,61	21,53	-	21,53	22,31	-	22,31	-	91,70	-	1,98			6,59
09.02.17	24,00	-	116,75	94,91	21,84	91,80	42,42	49,38	7,00	5,00	4,58	23,08	-	23,08	23,94	-	23,94	-	91,54	-	2,12			6,70
10.02.17	24,00	-	114,80	95,45	19,35	92,28	43,05	49,23	7,00	5,00	4,60	20,60	-	20,60	21,36	-	21,36	-	91,99	-	1,90			6,49
11.02.17	24,00	-	115,02	95,60	19,42	92,41	43,44	48,97	7,00	5,00	4,57	20,68	-	20,68	21,45	-	21,45	-	92,14	-	1,91			6,48
12.02.17	24,00	-	116,65	95,55	21,10	92,40	43,56	48,84	7,00	5,00	4,57	22,33	-	22,33	23,14	-	23,14	-	92,15	-	2,06			6,62
13.02.17	24,00	-	114,50	96,34	18,16	91,82	44,08	47,74	7,00	5,00	4,49	19,53	-	19,53	20,26	-	20,26	-	91,53	-	1,79			6,27
14.02.17	24,00	-	114,49	96,39	18,10	90,49	44,39	46,10	7,00	5,00	4,33	19,51	-	19,51	20,20	-	20,20	-	89,89	-	1,75			6,09
15.02.17	24,00	-	115,05	96,27	18,78	88,92	43,94	44,98	7,00	5,00	4,21	20,23	-	20,23	20,94	-	20,94	-	88,69	-	1,80			6,00
16.02.17	24,00	-	114,59	96,00	18,59	87,14	43,30	43,84	7,00	5,00	4,11	19,93	-	19,93	20,61	-	20,61	-	86,63	-	1,73			5,83
17.02.17	24,00	-	116,58	96,38	20,20	86,16	43,13	43,03	7,00	5,00	4,03	21,70	-	21,70	22,40	-	22,40	-	85,93	-	1,86			5,89
18.02.17	24,00	-	124,87	96,59	28,28	86,24	43,30	42,94	7,00	5,00	4,05	29,55	-	29,55	30,51	-	30,51	-	86,05	-	2,54			6,59
19.02.17	24,00	-	120,20	96,93	23,27	86,44	43,65	42,79	7,00	5,00	4,04	24,67	-	24,67	25,50	-	25,50	-	86,21	-	2,13			6,17
20.02.17	24,00	-	117,57	96,96	20,61	86,06	43,77	42,29	7,00	5,00	3,98	22,07	-	22,07	22,82	-	22,82	-	85,84	-	1,90			5,88
21.02.17	24,00	-	115,88	96,43	19,45	86,05	43,41	42,64	7,00	5,00	4,00	20,94	-	20,94	21,63	-	21,63	-	85,79	-	1,80			5,79
Среднее	24,00	-	118,47	95,79	22,69	87,05	42,66	44,39	7,00	5,00	4,15	23,98	-	23,98	24,78	-	24,78	-	86,81	-	2,08	-	-	6,23
Итого	720,00		3554,13	2873,57	680,56						124,46	719,46	0,00	719,46	743,39	0,00	743,39	0,00			62,32	0,00	0,00	186,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	97016,60	73366,25	15591,15	-	15959,27	-	6310,00	-	-
	22.02.17 01:00	100566,21	76235,84	16310,01	-	16702,04	-	6496,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °C = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **186,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **743,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 24 ФЕВ 2017 г.