Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	133,14	133,14	0,00	88,78	49,92	38,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
24.01.17	24,00	-	131,36	131,36	0,00	88,61	49,66	38,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,13
25.01.17	24,00	-	128,28	128,28	0,00	88,43	49,06	39,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,06
26.01.17	24,00	-	132,63	132,63	0,00	87,48	48,77	38,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,14
27.01.17	24,00	-	133,56	133,56	0,00	85,55	48,61	36,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,94
28.01.17	24,00	-	133,17	133,17	0,00	84,21	48,16	36,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
29.01.17	24,00	-	132,81	132,81	0,00	82,71	47,54	35,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
30.01.17	24,00	-	133,86	133,86	0,00	82,78	47,95	34,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
31.01.17	24,00	-	134,60	134,60	0,00	82,87	48,27	34,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
01.02.17	24,00	-	133,55	133,55	0,00	82,76	47,92	34,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
02.02.17	24,00	-	132,50	132,50	0,00	83,00	47,51	35,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
03.02.17	24,00	-	133,03	133,03	0,00	82,30	47,04	35,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
04.02.17	24,00	-	133,56	133,56	0,00	82,49	47,27	35,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
05.02.17	24,00	-	132,47	132,47	0,00	82,61	47,06	35,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
06.02.17	24,00	-	129,55	129,55	0,00	83,27	46,04	37,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
07.02.17	24,00	-	129,29	129,29	0,00	88,20	46,70	41,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
08.02.17	24,00	-	131,53	131,53	0,00	91,64	48,36	43,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
09.02.17	24,00	-	131,86	131,86	0,00	91,46	48,51	42,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,67
10.02.17	24,00	-	133,40	133,40	0,00	91,93	49,21	42,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,71
11.02.17	24,00	-	133,91	133,91	0,00	92,05	49,63	42,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,69
12.02.17	24,00	-	133,92	133,92	0,00	92,06	49,85	42,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,66
13.02.17	24,00	-	134,83	134,83	0,00	91,50	50,32	41,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,56
14.02.17	24,00	-	135,08	135,08	0,00	90,25	50,59	39,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,37
15.02.17	24,00	-	134,47	134,47	0,00	88,59	50,01	38,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,20
16.02.17	24,00	-	134,31	134,31	0,00	86,89	49,45	37,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,04
17.02.17	24,00	-	134,79	134,79	0,00	85,86	49,19	36,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
18.02.17	24,00	-	135,45	135,45	0,00	85,92	49,39	36,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
19.02.17	24,00	-	135,77	135,77	0,00	86,14	49,73	36,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
20.02.17	24,00	-	135,53	135,53	0,00	85,81	49,77	36,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
21.02.17	24,00	-	135,18	135,18	0,00	85,80	49,49	36,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
Среднее	24,00	-	133,25	133,25	-	86,73	48,70	38,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07
Итого	720,00		3997,39	3997,39	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	29755,51	29786,21	-	-	-	-	972,95		-
	22.02.17 01:00	33747,33	33778,03	-	-	-	-	1124,92		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.