Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	119,17	99,53	19,64	89,05	49,99	39,06	7,00	5,00	3,89	19,71	-	-	20,41	-	20,41	-	89,00	-	1,76			5,64
24.01.17	24,00	-	118,01	97,47	20,54	88,51	49,20	39,31	7,00	5,00	3,85	20,34	-	-	21,06	-	21,06	-	88,45	-	1,80			5,65
25.01.17	24,00	-	115,35	96,10	19,25	88,56	48,23	40,33	7,00	5,00	3,91	19,00	-	-	19,63	-	19,63	-	88,51	-	1,68			5,59
26.01.17	24,00	-	117,52	97,96	19,56	87,78	48,23	39,55	7,00	5,00	3,92	19,14	-	-	19,79	-	19,79	-	87,53	-	1,68			5,60
27.01.17	24,00	-	122,68	101,87	20,81	86,47	49,24	37,23	7,00	5,00	3,84	20,41	-	-	21,09	-	21,09	-	86,40	-	1,76			5,60
28.01.17	24,00	-	120,14	98,91	21,23	84,70	47,91	36,79	7,00	5,00	3,68	20,86	-	-	21,52	-	21,52	-	84,58	-	1,77			5,44
29.01.17	24,00	-	120,79	96,82	23,97	83,52	46,83	36,69	7,00	5,00	3,57	23,75	-	-	24,50	-	24,50	-	83,45	-	1,99			5,56
30.01.17	24,00	-	117,88	97,02	20,86	83,70	46,98	36,72	7,00	5,00	3,58	20,67	-	-	21,31	-	21,31	-	83,66	-	1,73			5,31
31.01.17	24,00	-	122,62	101,66	20,96	83,93	48,14	35,79	7,00	5,00	3,67	20,65	-	-	21,29	-	21,29	-	83,88	-	1,74			5,40
01.02.17	24,00	-	117,53	97,04	20,49	82,37	46,55	35,82	7,00	5,00	3,52	20,07	-	-	20,70	-	20,70	-	82,42	-	1,65			5,17
02.02.17	24,00	-	118,64	96,65	21,99	83,49	46,33	37,16	7,00	5,00	3,63	21,58	-	-	22,25	-	22,25	-	83,42	-	1,80			5,43
03.02.17	24,00	-	118,32	97,67	20,65	83,69	46,67	37,02	7,00	5,00	3,65	20,34	-	-	20,96	-	20,96	-	83,62	-	1,70			5,35
04.02.17	24,00	-	119,06	97,89	21,17	83,79	46,83	36,96	7,00	5,00	3,65	20,83	-	-	21,51	-	21,51	-	83,73	-	1,75			5,39
05.02.17	24,00	-	119,62	96,17	23,45	83,70	46,22	37,48	7,00	5,00	3,62	23,35	-	-	24,06	-	24,06	-	83,63	-	1,96			5,57
06.02.17	24,00	-	116,36	94,07	22,29	85,18	45,26	39,92	7,00	5,00	3,77	22,14	-	-	22,85	-	22,85	-	85,46	-	1,89			5,66
07.02.17	24,00	-	114,61	92,49	22,12	87,43	44,85	42,58	7,00	5,00	3,96	21,87	-	-	22,60	-	22,60	-	87,63	-	1,92			5,87
08.02.17	24,00	-	117,71	95,70	22,01	90,61	47,17	43,44	7,00	5,00	4,19	21,70	-	-	22,50	-	22,50	-	90,56	-	1,97			6,16
09.02.17	24,00	-	117,61	96,97	20,64	90,94	48,08	42,86	7,00	5,00	4,21	20,15	-	-	20,89	-	20,89	-	90,89	-	1,83			6,04
10.02.17	24,00	-	119,78	97,99	21,79	90,97	48,59	42,38	7,00	5,00	4,22	21,21	-	-	21,97	-	21,97	-	90,98	-	1,93			6,14
11.02.17	24,00	-	120,40	98,78	21,62	91,26	49,29	41,97	7,00	5,00	4,20	21,12	-	-	21,88	-	21,88	-	91,14	-	1,92			6,13
12.02.17	24,00	-	119,95	98,37	21,58	91,05	49,15	41,90	7,00	5,00	4,17	21,14	-	-	21,89	-	21,89	-	90,86	-	1,92			6,09
13.02.17	24,00	-	121,10	100,33	20,77	90,55	50,16	40,39	7,00	5,00	4,10	20,37	-	-	21,10	-	21,10	-	90,35	-	1,84			5,94
14.02.17	24,00	-	122,08	102,24	19,84	89,67	50,85	38,82	7,00	5,00	4,01	19,49	-	-	20,13	-	20,13	-	89,34	-	1,74			5,75
15.02.17	24,00	-	121,52	101,23	20,29	88,96	50,18	38,78	7,00	5,00	3,97	19,84	-	-	20,52	-	20,52	-	88,94	-	1,77			5,74
16.02.17	24,00	-	120,48	100,02	20,46	87,63	49,29	38,34	7,00	5,00	3,89	19,91	-	-	20,59	-	20,59	-	87,34	-	1,74			5,64
17.02.17	24,00	-	122,09	100,74	21,35	86,66	49,08	37,58	7,00	5,00	3,84	20,79	-	-	21,48	-	21,48	-	86,56	-	1,80			5,65
18.02.17	24,00	-	122,65	101,05	21,60	86,77	49,38	37,39	7,00	5,00	3,83	21,06	-	-	21,74	-	21,74	-	86,72	-	1,83			5,66
19.02.17	24,00	-	123,15	101,69	21,46	86,76	49,60	37,16	7,00	5,00	3,84	20,88	-	-	21,58	-	21,58	-	86,77	-	1,81			5,65
20.02.17	24,00	-	121,08	101,38	19,70	86,65	49,69	36,96	7,00	5,00	3,80	19,16	-	-	19,80	-	19,80	-	86,63	-	1,66			5,46
21.02.17	24,00	-	121,06	99,34	21,72	84,46	48,13	36,33	7,00	5,00	3,66	21,39	-	-	22,06	-	22,06	-	83,79	-	1,79			5,45
Среднее	24,00	-	119,63	98,51	21,13	86,96	48,20	38,76	7,00	5,00	3,85	20,76	-	-	21,46	-	21,46	-	86,87	-	1,80	-	-	5,66
Итого	720,00		3588,96	2955,15	633,81						115,62	622,92	0,00	0,00	643,66	0,00	643,66	0,00			54,12	0,00	0,00	169,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	67923,42	55889,60	13164,88	-	13485,47	-	2035,18	-	-
	22.02.17 01:00	71507,57	58840,59	13787,13	-	14128,44	-	2204,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **643,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.