Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	120,51	102,35	18,16	89,21	50,59	38,62	7,00	5,00	3,96	18,16	-	-	21,16	-	21,16	-	89,06	-	1,62			5,58
24.01.17	24,00	-	117,05	100,32	16,73	88,64	49,73	38,91	7,00	5,00	3,91	16,73	-	-	19,60	-	19,60	-	88,46	-	1,48			5,39
25.01.17	24,00	-	118,09	98,81	19,28	88,69	48,66	40,03	7,00	5,00	3,96	19,28	-	-	22,20	-	22,20	-	88,54	-	1,71			5,67
26.01.17	24,00	-	119,42	100,90	18,52	87,89	48,69	39,20	7,00	5,00	3,97	18,52	-	-	21,38	-	21,38	-	87,60	-	1,62			5,59
27.01.17	24,00	-	121,74	105,07	16,67	86,60	49,64	36,96	7,00	5,00	3,89	16,67	-	-	19,48	-	19,48	-	86,44	-	1,44			5,33
28.01.17	24,00	-	120,02	101,50	18,52	84,81	48,78	36,03	7,00	5,00	3,67	18,52	-	-	21,20	-	21,20	-	84,57	-	1,57			5,23
29.01.17	24,00	-	116,07	93,43	22,64	83,62	47,70	35,92	7,00	5,00	3,37	22,64	-	-	25,26	-	25,26	-	83,43	-	1,89			5,25
30.01.17	24,00	-	118,67	99,50	19,17	83,83	48,14	35,69	7,00	5,00	3,56	19,17	-	-	21,69	-	21,69	-	83,69	-	1,60			5,16
31.01.17	24,00	-	126,71	104,61	22,10	84,06	49,06	35,00	7,00	5,00	3,67	22,10	-	-	24,88	-	24,88	-	83,94	-	1,86			5,53
01.02.17	24,00	-	119,13	100,12	19,01	82,46	47,46	35,00	7,00	5,00	3,51	19,01	-	-	21,61	-	21,61	-	82,31	-	1,56			5,08
02.02.17	24,00	-	118,37	99,59	18,78	83,60	47,27	36,33	7,00	5,00	3,63	18,78	-	-	21,46	-	21,46	-	83,42	-	1,57			5,20
03.02.17	24,00	-	119,32	100,75	18,57	83,81	47,22	36,59	7,00	5,00	3,69	18,57	-	-	21,31	-	21,31	-	83,63	-	1,55			5,25
04.02.17	24,00	-	117,69	100,84	16,85	83,91	47,59	36,32	7,00	5,00	3,67	16,85	-	-	19,40	-	19,40	-	83,72	-	1,41			5,08
05.02.17	24,00	-	121,19	98,70	22,49	83,82	47,19	36,63	7,00	5,00	3,62	22,49	-	-	25,23	-	25,23	-	83,65	-	1,88			5,51
06.02.17	24,00	-	116,41	96,65	19,76	85,30	46,02	39,28	7,00	5,00	3,80	19,76	-	-	22,56	-	22,56	-	85,29	-	1,69			5,49
07.02.17	24,00	-	113,89	95,06	18,83	87,49	45,10	42,39	7,00	5,00	4,03	18,83	-	-	21,74	-	21,74	-	87,42	-	1,65			5,68
08.02.17	24,00	-	118,39	98,27	20,12	90,73	47,52	43,21	7,00	5,00	4,26	20,12	-	-	23,30	-	23,30	-	90,57	-	1,82			6,08
09.02.17	24,00	-	118,40	99,71	18,69	91,04	48,41	42,63	7,00	5,00	4,26	18,69	-	-	21,80	-	21,80	-	90,85	-	1,70			5,96
10.02.17	24,00	-	120,64	100,88	19,76	91,09	49,01	42,08	7,00	5,00	4,26	19,76	-	-	22,96	-	22,96	-	90,93	-	1,80			6,05
11.02.17	24,00	-	121,88	101,67	20,21	91,38	49,77	41,61	7,00	5,00	4,25	20,21	-	-	23,47	-	23,47	-	91,17	-	1,84			6,09
12.02.17	24,00	-	122,43	101,14	21,29	91,15	49,73	41,42	7,00	5,00	4,20	21,29	-	-	24,55	-	24,55	-	90,88	-	1,93			6,14
13.02.17	24,00	-	123,32	103,18	20,14	90,65	50,67	39,98	7,00	5,00	4,14	20,14	-	-	23,39	-	23,39	-	90,38	-	1,82			5,96
14.02.17	24,00	-	126,31	105,10	21,21	89,78	51,30	38,48	7,00	5,00	4,06	21,21	-	-	24,40	-	24,40	-	89,45	-	1,90			5,96
15.02.17	24,00	-	123,88	104,31	19,57	89,08	50,53	38,55	7,00	5,00	4,03	19,57	-	-	22,69	-	22,69	-	88,92	-	1,74			5,77
16.02.17	24,00	-	124,11	103,05	21,06	87,73	49,74	37,99	7,00	5,00	3,93	21,06	-	-	24,07	-	24,07	-	87,41	-	1,84			5,77
17.02.17	24,00	-	122,16	103,95	18,21	86,79	49,62	37,17	7,00	5,00	3,87	18,21	-	-	21,09	-	21,09	-	86,58	-	1,58			5,45
18.02.17	24,00	-	124,28	104,20	20,08	86,88	49,69	37,19	7,00	5,00	3,88	20,08	-	-	23,02	-	23,02	-	86,72	-	1,74			5,63
19.02.17	24,00	-	126,29	104,80	21,49	86,91	49,99	36,92	7,00	5,00	3,88	21,49	-	-	24,54	-	24,54	-	86,77	-	1,86			5,74
20.02.17	24,00	-	123,55	104,45	19,10	86,82	50,19	36,63	7,00	5,00	3,83	19,10	-	-	22,02	-	22,02	-	86,67	-	1,66			5,49
21.02.17	24,00	-	122,27	102,22	20,05	84,49	48,75	35,74	7,00	5,00	3,67	20,05	-	-	22,78	-	22,78	-	83,91	-	1,68			5,36
Среднее	24,00	-	120,74	101,17	19,57	87,08	48,79	38,28	7,00	5,00	3,88	19,57	-	-	22,47	-	22,47	-	86,88	-	1,70	-	-	5,58
Итого	720,00		3622,19	3035,13	587,06						116,45	587,06	0,00	0,00	674,24	0,00	674,24	0,00			51,00	0,00	0,00	167,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	58134,49	46878,35	15401,86	-	15782,78	-	1830,64	-	-
	22.02.17 01:00	61751,98	49909,19	16411,43	-	16826,07	-	1997,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **674,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.