Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Txв, гр.С= 0,26
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
24.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
25.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
26.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
27.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
28.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
29.01.17	24,00		142,09	126,10	16,00	83,59	51,79	31,80	-	-	4,00	16,00	-	-	18,82	-	18,82	-	83,79	-	1,34	-	-	5,34
30.01.17	24,00		141,30	123,32	17,98	83,99	51,80	32,19			3,97	17,98			20,86		20,86		84,18		1,51			5,48
31.01.17	24,00		147,29	132,63	14,66	84,13	53,02	31,11			4,12	14,66			17,49		17,49		84,31		1,24			5,36
01.02.17	24,00		137,69	122,34	15,35	82,65	50,56	32,09			3,92	15,35			18,10		18,10		82,87		1,27			5,19
02.02.17	24,00		140,01	123,75	16,26	83,78	51,02	32,76			4,05	16,26			19,12		19,12		83,96		1,37			5,42
03.02.17	24,00		141,13	125,11	16,02	83,93	51,60	32,33			4,04	16,02			18,82		18,82		84,11		1,35			5,39
04.02.17	24,00		142,40	125,02	17,38	84,06	51,91	32,15			4,02	17,38			20,19		20,19		84,24		1,46			5,48
05.02.17	24,00		139,58	121,78	17,80	83,94	51,00	32,94			4,01	17,80			20,67		20,67		84,11		1,50			5,51
06.02.17	24,00		134,68	118,59	16,09	86,05	50,23	35,82			4,25	16,09			19,07		19,07		86,22		1,39			5,63
07.02.17	24,00		133,96	116,99	16,97	88,24	50,08	38,16			4,46	16,97			20,17		20,17		88,42		1,50			5,96
08.02.17	24,00		138,51	122,54	15,97	91,03	52,89	38,14			4,67	15,97			19,41		19,41		91,20		1,46			6,13
09.02.17	24,00		138,38	124,16	14,22	91,18	53,41	37,77			4,69	14,22			17,57		17,57		91,36		1,30			5,99
10.02.17	24,00		140,25	126,66	13,59	91,39	54,28	37,11			4,70	13,59			17,00		17,00		91,57		1,24			5,94
11.02.17	24,00		141,12	127,18	13,94	91,59	54,66	36,93			4,69	13,94			17,37		17,37		91,75		1,28			5,97
12.02.17	24,00		142,47	126,83	15,64	91,35	54,72	36,63			4,64	15,64			19,11		19,11		91,50		1,43			6,07
13.02.17	24,00		142,88	129,77	13,11	90,65	55,44	35,21			4,57	13,11			16,35		16,35		90,82		1,19			5,76
14.02.17	24,00		145,60	132,54	13,06	89,51	55,78	33,73			4,47	13,06			16,25		16,25		89,68		1,17			5,64
15.02.17	24,00		143,67	130,66	13,01	89,23	55,02	34,21			4,47	13,01			16,13		16,13		89,41		1,16			5,63
16.02.17	24,00		142,93	129,14	13,79	87,49	54,09	33,40			4,31	13,79			16,82		16,82		87,66		1,21			5,52
17.02.17	24,00		143,54	130,34	13,20	86,87	54,11	32,76			4,27	13,20			16,17		16,17		87,04		1,15			5,42
18.02.17	24,00		145,50	130,56	14,94	86,96	54,46	32,50			4,24	14,94			17,95		17,95		87,16		1,30			5,54
19.02.17	24,00		147,79	131,13	16,66	87,05	54,81	32,24			4,22	16,66			19,68		19,68		87,25		1,45			5,68
20.02.17	24,00		124,37	110,36	14,01	86,97	52,99	33,98			3,75	14,01			16,65		16,65		87,09		1,22			4,97
21.02.17	24,00		125,42	110,67	14,75	83,23	50,29	32,94			3,66	14,75			17,28		17,28		82,46		1,22			4,87
Среднее	24,00	-	140,50	125,16	15,35	86,35	52,69	33,66	-	-	4,21	15,35	-	-	18,33	-	18,33	-	86,50	-	1,33	-	-	5,53
Итого	720,00		4215,12	3754,75	460,38						126,21	460,38	0,00	0,00	549,95	0,00	549,95	0,00			39,75	0,00	0,00	165,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **549,95** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г.

печать энергосбыта