Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,26
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	141,85	127,26	14,59	89,56	54,81	34,75	7,00	5,00	4,43	14,59	-	-	17,77	-	17,77	-	89,54	-	1,31			5,74
24.01.17	24,00	-	137,74	124,66	13,08	89,02	53,89	35,13	7,00	5,00	4,39	13,08	-	-	16,13	-	16,13	-	88,99	-	1,16			5,55
25.01.17	24,00	-	136,55	121,52	15,03	89,07	53,27	35,80	7,00	5,00	4,36	15,03	-	-	18,13	-	18,13	-	89,05	-	1,34			5,70
26.01.17	24,00	-	140,80	126,53	14,27	88,28	53,99	34,29	7,00	5,00	4,35	14,27	-	-	17,36	-	17,36	-	88,21	-	1,26			5,61
27.01.17	24,00	-	146,30	133,18	13,12	86,94	54,18	32,76	7,00	5,00	4,37	13,12	-	-	16,17	-	16,17	-	86,92	-	1,14			5,51
28.01.17	24,00	-	141,95	128,21	13,74	85,17	52,69	32,48	7,00	5,00	4,17	13,74	-	-	16,63	-	16,63	-	85,17	-	1,17			5,34
29.01.17	24,00	-	134,17	116,68	17,49	83,95	51,52	32,43	7,00	5,00	3,79	17,49	-	-	20,24	-	20,24	-	83,93	-	1,47			5,26
30.01.17	24,00	-	139,53	125,14	14,39	84,16	51,70	32,46	7,00	5,00	4,07	14,39	-	-	17,16	-	17,16	-	84,15	-	1,21			5,28
31.01.17	24,00	-	146,20	132,49	13,71	84,39	52,82	31,57	7,00	5,00	4,19	13,71	-	-	16,57	-	16,57	-	84,40	-	1,16			5,35
01.02.17	24,00	-	139,57	125,43	14,14	82,80	51,04	31,76	7,00	5,00	3,99	14,14	-	-	16,91	-	16,91	-	82,83	-	1,17			5,16
02.02.17	24,00	-	139,80	124,41	15,39	83,95	50,83	33,12	7,00	5,00	4,13	15,39	-	-	18,28	-	18,28	-	83,94	-	1,29			5,42
03.02.17	24,00	-	139,93	126,25	13,68	84,15	51,50	32,65	7,00	5,00	4,13	13,68	-	-	16,44	-	16,44	-	84,14	-	1,15			5,28
04.02.17	24,00	-	140,78	126,51	14,27	84,25	51,69	32,56	7,00	5,00	4,13	14,27	-	-	17,06	-	17,06	-	84,24	-	1,20			5,33
05.02.17	24,00	-	140,12	123,21	16,91	84,15	50,95	33,20	7,00	5,00	4,10	16,91	-	-	19,78	-	19,78	-	84,13	-	1,42			5,52
06.02.17	24,00	-	134,97	120,39	14,58	85,64	50,06	35,58	7,00	5,00	4,29	14,58	-	-	17,53	-	17,53	-	85,67	-	1,25			5,54
07.02.17	24,00	-	134,17	117,72	16,45	87,90	49,49	38,41	7,00	5,00	4,53	16,45	-	-	19,66	-	19,66	-	87,95	-	1,45			5,98
08.02.17	24,00	-	137,14	122,39	14,75	91,12	52,08	39,04	7,00	5,00	4,79	14,75	-	-	18,11	-	18,11	-	91,10	-	1,34			6,13
09.02.17	24,00	-	139,07	124,62	14,45	91,44	53,03	38,41	7,00	5,00	4,80	14,45	-	-	17,88	-	17,88	-	91,41	-	1,32			6,12
10.02.17	24,00	-	140,50	126,56	13,94	91,47	53,68	37,79	7,00	5,00	4,79	13,94	-	-	17,42	-	17,42	-	91,46	-	1,27			6,07
11.02.17	24,00	-	141,77	128,20	13,57	91,76	54,42	37,34	7,00	5,00	4,80	13,57	-	-	17,02	-	17,02	-	91,72	-	1,24			6,04
12.02.17	24,00	-	144,15	126,79	17,36	91,53	54,19	37,34	7,00	5,00	4,75	17,36	-	-	20,88	-	20,88	-	91,47	-	1,59			6,34
13.02.17	24,00	-	143,95	130,65	13,30	91,02	55,09	35,93	7,00	5,00	4,71	13,30	-	-	16,61	-	16,61	-	90,97	-	1,21			5,92
14.02.17	24,00	-	148,41	133,30	15,11	90,15	55,67	34,48	7,00	5,00	4,61	15,11	-	-	18,48	-	18,48	-	90,07	-	1,36			5,97
15.02.17	24,00	-	145,95	132,18	13,77	89,42	54,98	34,44	7,00	5,00	4,56	13,77	-	-	16,99	-	16,99	-	89,41	-	1,23			5,80
16.02.17	24,00	-	143,96	130,61	13,35	88,12	54,04	34,08	7,00	5,00	4,46	13,35	-	-	16,51	-	16,51	-	88,05	-	1,18			5,64
17.02.17	24,00	-	145,27	131,95	13,32	87,14	53,93	33,21	7,00	5,00	4,39	13,32	-	-	16,34	-	16,34	-	87,12	-	1,16			5,55
18.02.17	24,00	-	147,34	131,97	15,37	87,23	54,21	33,02	7,00	5,00	4,37	15,37	-	-	18,45	-	18,45	-	87,23	-	1,34			5,71
19.02.17	24,00	-	149,24	132,63	16,61	87,26	54,45	32,81	7,00	5,00	4,36	16,61	-	-	19,72	-	19,72	-	87,26	-	1,45			5,81
20.02.17	24,00	-	146,49	132,69	13,80	87,19	54,51	32,68	7,00	5,00	4,35	13,80	-	-	16,81	-	16,81	-	87,20	-	1,20			5,55
21.02.17	24,00	-	143,46	129,28	14,18	84,99	52,84	32,15	7,00	5,00	4,17	14,18	-	-	17,10	-	17,10	-	84,90	-	1,20			5,37
Среднее	24,00	-	141,70	127,11	14,59	87,44	53,05	34,39	7,00	5,00	4,38	14,59	-	-	17,67	-	17,67	-	87,42	-	1,28	-	-	5,65
Итого	720,00		4251,13	3813,41	437,72						131,32	437,72	0,00	0,00	530,14	0,00	530,14	0,00			38,26	0,00	0,00	169,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	77509,21	69037,35	15322,71	-	15699,41	-	1941,04	-	-
	22.02.17 01:00	81754,60	72845,42	16780,90	-	17206,91	-	2110,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **169,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **530,14** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта