Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 8 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8561.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207931-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207931 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,25 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	50,57	53,14	-2,57	89,62	42,73	46,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
24.01.17	24,00	-	50,77	53,26	-2,49	89,85	42,73	47,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
25.01.17	24,00	-	50,09	52,22	-2,13	89,87	42,08	47,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
26.01.17	24,00	-	48,68	50,79	-2,11	88,33	41,00	47,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
27.01.17	24,00	-	49,59	51,31	-1,72	86,65	41,10	45,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
28.01.17	24,00	-	57,61	57,90	-0,29	85,20	42,88	42,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
29.01.17	24,00	-	59,49	62,09	-2,60	84,37	43,56	40,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
30.01.17	24,00	-	56,79	58,88	-2,09	84,33	42,81	41,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
31.01.17	24,00	-	56,64	58,40	-1,76	83,97	42,65	41,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
01.02.17	24,00	-	56,42	58,75	-2,33	84,46	42,86	41,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
02.02.17	24,00	-	55,69	57,55	-1,86	84,17	42,18	41,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.02.17	24,00	-	54,89	56,52	-1,63	84,25	41,95	42,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
04.02.17	24,00	-	54,36	55,68	-1,32	84,22	41,94	42,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
05.02.17	24,00	-	53,28	54,45	-1,17	83,72	41,17	42,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
06.02.17	24,00	-	50,94	53,28	-2,34	85,95	40,35	45,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
07.02.17	24,00	-	50,72	53,36	-2,64	88,98	40,23	48,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
08.02.17	24,00	-	55,55	58,59	-3,04	93,03	43,25	49,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
09.02.17	24,00	-	53,99	56,80	-2,81	92,60	42,74	49,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
10.02.17	24,00	-	52,52	55,28	-2,76	93,08	42,71	50,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
11.02.17	24,00	-	51,70	54,42	-2,72	92,89	42,46	50,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
12.02.17	24,00	-	52,16	54,83	-2,67	92,96	42,68	50,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
13.02.17	24,00	-	52,47	55,12	-2,65	92,68	43,10	49,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
14.02.17	24,00	-	58,28	60,27	-1,99	91,44	45,20	46,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
15.02.17	24,00	-	71,19	72,99	-1,80	90,32	48,45	41,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
16.02.17	24,00	-	69,61	70,69	-1,08	88,98	47,69	41,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
17.02.17	24,00	-	68,64	70,36	-1,72	87,76	47,31	40,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
18.02.17	24,00	-	69,54	71,91	-2,37	87,66	47,63	40,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
19.02.17	24,00	-	69,42	70,64	-1,22	87,79	47,66	40,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
20.02.17	24,00	-	72,05	72,73	-0,68	87,35	48,27	39,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
21.02.17	24,00	-	70,63	72,67	-2,04	87,22	47,92	39,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
Среднее	24,00	-	57,48	59,50	-2,02	88,12	43,64	44,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
Итого	720,00		1724,28	1784,88	-60,60						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	15259,47	15527,74	-	-	-	-	557,97	-	-
	22.02.17 01:00	16981,74	17310,52	-	-	-	-	634,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °C = 0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24 ФЕВ 2017» г.