Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9248.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 81-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207779-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24309 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,272 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	98,55	98,55	0,00	85,83	52,77	33,06	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
24.01.17	24,00	-	96,71	96,71	0,00	85,32	52,13	33,19	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
25.01.17	24,00	-	95,31	95,31	0,00	85,29	51,47	33,82	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
26.01.17	24,00	-	98,00	98,00	0,00	84,83	51,75	33,08	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
27.01.17	24,00	-	61,39	61,39	0,00	81,90	51,65	30,25	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
28.01.17	24,00	-	82,77	82,77	0,00	78,31	47,13	31,18	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
29.01.17	24,00	-	93,43	93,43	0,00	80,57	49,39	31,18	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
30.01.17	24,00	-	93,09	93,09	0,00	80,73	49,59	31,14	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
31.01.17	24,00	-	54,00	53,99	0,01	78,11	49,25	28,86	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
01.02.17	24,00	-	78,80	78,79	0,01	75,75	45,19	30,56	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
02.02.17	24,00	-	87,63	87,63	0,00	80,51	47,70	32,81	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
03.02.17	24,00	-	94,70	94,70	0,00	80,71	49,29	31,42	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
04.02.17	24,00	-	94,97	94,97	0,00	80,80	49,79	31,01	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
05.02.17	24,00	-	92,89	92,89	0,00	80,69	49,14	31,55	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
06.02.17	24,00	-	90,31	90,31	0,00	81,69	48,05	33,64	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
07.02.17	24,00	-	89,19	89,19	0,00	83,64	47,62	36,02	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
08.02.17	24,00	-	92,69	92,69	0,00	86,97	49,69	37,28	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
09.02.17	24,00	-	94,09	94,09	0,00	87,43	50,47	36,96	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
10.02.17	24,00	-	95,55	95,55	0,00	87,50	50,99	36,51	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
11.02.17	24,00	-	96,88	96,88	0,00	87,80	51,96	35,84	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
12.02.17	24,00	-	96,60	96,60	0,00	87,68	52,00	35,68	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
13.02.17	24,00	-	98,80	98,80	0,00	87,30	52,74	34,56	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
14.02.17	24,00	-	100,58	100,58	0,00	86,68	53,44	33,24	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
15.02.17	24,00	-	99,53	99,53	0,00	85,77	53,03	32,74	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
16.02.17	24,00	-	98,24	98,24	0,00	84,78	52,37	32,41	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
17.02.17	24,00	-	98,82	98,82	0,00	83,72	52,28	31,44	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
18.02.17	24,00	-	99,42	99,42	0,00	83,77	52,55	31,22	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
19.02.17	24,00	-	100,04	100,04	0,00	83,77	52,82	30,95	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
20.02.17	24,00	-	99,42	99,42	0,00	83,59	52,97	30,62	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
21.02.17	24,00	-	96,99	96,99	0,00	82,05	51,78	30,27	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
Среднее	24,00	-	92,31	92,31	0,00	83,45	50,70	32,75	7,00	5,00	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
Итого	720,00		2769,39	2769,37	0,02						91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	33737,32	33772,77	0,00	-	0,00	-	873,42		-
	22.02.17 01:00	36502,59	36538,02	0,00	-	0,00	-	964,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления

Указать код УУТЭ: 28526.