Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9247.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 81-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202295 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	119,60	119,60	0,00	86,62	46,78	39,84	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
24.01.17	24,00	-	117,17	117,17	0,00	86,08	46,26	39,82	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
25.01.17	24,00	-	115,65	115,65	0,00	86,07	45,61	40,46	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
26.01.17	24,00	-	118,88	118,88	0,00	85,55	45,66	39,89	7,00	5,00	4,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,75
27.01.17	24,00	-	72,48	72,46	0,02	82,73	45,79	36,94	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
28.01.17	24,00	-	103,81	103,81	0,00	79,57	42,21	37,36	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
29.01.17	24,00	-	116,41	116,41	0,00	81,29	44,07	37,22	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
30.01.17	24,00	-	116,47	116,47	0,00	81,47	44,20	37,27	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
31.01.17	24,00	-	65,59	65,59	0,00	79,10	44,44	34,66	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
01.02.17	24,00	-	98,30	98,30	0,00	77,08	40,48	36,60	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
02.02.17	24,00	-	106,57	106,57	0,00	81,35	42,36	38,99	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
03.02.17	24,00	-	117,10	117,10	0,00	81,45	43,89	37,56	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
04.02.17	24,00	-	117,30	117,30	0,00	81,54	44,28	37,26	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
05.02.17	24,00	-	114,77	114,77	0,00	81,43	43,83	37,60	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
06.02.17	24,00	-	111,75	111,75	0,00	82,50	42,79	39,71	7,00	5,00	4,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,44
07.02.17	24,00	-	109,93	109,93	0,00	84,51	42,03	42,48	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
08.02.17	24,00	-	114,05	114,05	0,00	87,82	43,85	43,97	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
09.02.17	24,00	-	115,54	115,54	0,00	88,26	44,39	43,87	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
10.02.17	24,00	-	116,84	116,84	0,00	88,33	44,97	43,36	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
11.02.17	24,00	-	117,90	117,90	0,00	88,60	45,53	43,07	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
12.02.17	24,00	-	117,34	117,34	0,00	88,48	45,68	42,80	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
13.02.17	24,00	-	119,60	119,60	0,00	88,09	46,31	41,78	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
14.02.17	24,00	-	122,15	122,15	0,00	87,41	47,31	40,10	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
15.02.17	24,00	-	121,11	121,11	0,00	86,53	46,88	39,65	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
16.02.17	24,00	-	119,39	119,39	0,00	85,49	46,34	39,15	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
17.02.17	24,00	-	120,40	120,40	0,00	84,45	46,33	38,12	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
18.02.17	24,00	-	120,88	120,88	0,00	84,51	46,54	37,97	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
19.02.17	24,00	-	121,50	121,50	0,00	84,49	46,71	37,78	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
20.02.17	24,00	-	121,26	121,26	0,00	84,32	46,68	37,64	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
21.02.17	24,00	-	118,29	118,29	0,00	82,65	45,74	36,91	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
Среднее	24,00	-	112,93	112,93	0,00	84,26	44,93	39,33	7,00	5,00	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,46
Итого	720,00		3388,03	3388,01	0,02						133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 01:00	41997,37	42011,75	0,00	-	0,00	-	1294,29	-	-
	07.02.17 02:00	43604,21	43618,65	0,00	-	0,00	-	1355,83		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Указать код УУТЭ: 28760.