Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):				
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,26
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00		201,59	178,49	23,10	88,15	51,42	36,73	5,00	4,00	6,73	21,38	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	87,61	0,00	1,87			8,60
24.01.17	24,00		197,73	175,54	22,20	87,68	50,79	36,89	5,00	4,00	6,64	20,63	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	87,04	0,00	1,80			8,43
25.01.17	24,00		195,78	172,16	23,62	87,66	49,87	37,80	5,00	4,00	6,68	21,93	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	87,06	0,00	1,91			8,59
26.01.17	24,00		198,95	175,62	23,33	87,26	49,37	37,89	5,00	4,00	6,82	21,75	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	86,47	0,00	1,88			8,70
27.01.17	24,00	*	142,78	137,67	5,11	84,48	50,05	34,43	5,00	4,00	3,55	23,18	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	70,25	0,00	1,62			5,17
28.01.17	24,00	*	158,93	147,22	11,71	81,44	47,60	33,83	5,00	4,00	4,09	24,89	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	-	74,17	0,00	1,84			5,93
29.01.17	24,00		199,27	174,57	24,70	82,87	49,13	33,74	5,00	4,00	5,86	25,31	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	82,27	0,00	2,08			7,94
30.01.17	24,00		197,96	174,48	23,48	82,85	48,76	34,09	5,00	4,00	5,99	23,18	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	82,28	0,00	1,91			7,89
31.01.17	24,00	*	127,36	125,26	2,09	82,20	48,34	33,86	5,00	4,00	2,80	25,33	0,00	0,00	25,84	0,00	25,84	-	63,70	0,00	1,61			4,41
01.02.17	24,00	*	151,11	138,67	12,44	78,80	44,59	34,21	5,00	4,00	3,98	23,83	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	73,11	0,00	1,74			5,72
02.02.17	24,00		197,43	175,64	21,79	82,66	47,40	35,26	5,00	4,00	6,09	23,21	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	82,08	0,00	1,91			7,99
03.02.17	24,00		199,12	177,40	21,72	82,84	47,82	35,02	5,00	4,00	6,13	23,03	0,00	0,00	23,73	0,00	23,73	-	82,22	0,00	1,89			8,02
04.02.17	24,00		200,10	177,26	22,84	82,92	48,12	34,80	5,00	4,00	6,10	23,98	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	-	82,34	0,00	1,97			8,07
05.02.17	24,00		198,27	174,25	24,02	82,86	47,69	35,17	5,00	4,00	6,08	24,89	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	82,28	0,00	2,05			8,13
06.02.17	24,00		192,23	170,82	21,41	83,80	46,61	37,19	5,00	4,00	6,31	22,09	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	83,39	0,00	1,84			8,16
07.02.17	24,00		189,49	167,39	22,10	85,85	45,86	39,99	5,00	4,00	6,67	22,60	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	85,32	0,00	1,93			8,60
08.02.17	24,00		194,23	173,04	21,20	89,38	48,16	41,22	5,00	4,00	7,12	21,61	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	88,78	0,00	1,92			9,04
09.02.17	24,00		197,28	177,31	19,97	89,86	49,33	40,54	5,00	4,00	7,17	20,41	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	89,22	0,00	1,82			8,99
10.02.17	24,00		200,92	180,50	20,43	89,86	50,07	39,78	5,00	4,00	7,16	20,90	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	89,22	0,00	1,87			9,03
11.02.17	24,00		204,06	182,26	21,80	90,24	50,82	39,42	5,00	4,00	7,17	22,28	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	89,53	0,00	2,00			9,16
12.02.17	24,00		204,30	180,34	23,96	90,11	50,58	39,54	5,00	4,00	7,11	24,50	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	89,27	0,00	2,19			9,30
13.02.17	24,00		205,32	185,44	19,88	89,66	51,30	38,36	5,00	4,00	7,09	20,43	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	88,85	0,00	1,82			8,91
14.02.17	24,00		209,44	189,77	19,67	89,03	52,23	36,80	5,00	4,00	6,96	20,22	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	88,22	0,00	1,78			8,75
15.02.17	24,00		208,57	188,63	19,94	87,89	51,71	36,18	5,00	4,00	6,80	20,54	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	87,26	0,00	1,79			8,59
16.02.17	24,00		205,94	187,48	18,46	87,11	50,99	36,12	5,00	4,00	6,75	19,04	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	86,35	0,00	1,64			8,39
17.02.17	24,00		207,62	187,55	20,07	85,82	50,60	35,22	5,00	4,00	6,57	20,71	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	85,13	0,00	1,76			8,34
18.02.17	24,00		210,15	187,98	22,16	85,88	50,74	35,14	5,00	4,00	6,57	22,82	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	85,31	0,00	1,95			8,52
19.02.17	24,00		211,40	188,07	23,34	85,89	50,88	35,01	5,00	4,00	6,55	24,03	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	85,37	0,00	2,05			8,60
20.02.17	24,00		209,40	189,22	20,18	85,73	51,02	34,72	5,00	4,00	6,53	20,93	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	85,15	0,00	1,78			8,31
21.02.17	24,00	*	203,37	183,64	19,73	84,58	50,12	34,45	5,00	4,00	6,30	20,46	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	83,36	0,00	1,71			8,01
Среднее	24,00	-	194,00	174,12	19,88	85,85	49,40	36,45	5,00	4,00	6,21	22,34	-	-	23,04	-	23,04	-	83,75	-	1,86	-	-	8,08
Итого	720,00		5820,10	5223,66	596,45						186,36	670,10	0,00	0,00	691,13	0,00	691,13	0,00			55,95	0,00	0,00	242,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	148606,18	121801,64	28973,21	0,00	29653,12	0,00	5895,35	2060,57	-
	22.02.17 01:00	154416,66	127016,33	29643,03	0,00	30343,93	0,00	6153,37	2116,46	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,13** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.