Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	134,31	119,52	14,79	88,56	56,66	31,90	7,00	5,00	4,09	11,79	-	-	12,17	-	12,17	-	88,00	-	1,04			5,13
24.01.17	24,00	-	130,90	116,90	14,00	87,97	55,91	32,06	7,00	5,00	4,05	10,74	-	-	11,11	-	11,11	-	87,29	-	0,94			4,99
25.01.17	24,00	-	129,64	115,32	14,32	88,00	55,23	32,77	7,00	5,00	4,10	10,91	-	-	11,26	-	11,26	-	87,34	-	0,95			5,05
26.01.17	24,00	-	132,81	117,73	15,08	87,13	55,38	31,75	7,00	5,00	4,09	11,64	-	-	11,99	-	11,99	-	83,35	-	0,97			5,06
27.01.17	24,00	-	60,20	54,65	5,55	81,36	54,47	26,89	7,00	5,00	1,10	13,55	-	-	13,79	-	13,79	-	60,82	-	0,83			1,92
28.01.17	24,00	-	128,24	113,71	14,53	82,93	52,02	30,91	7,00	5,00	3,72	12,60	-	-	12,97	-	12,97	-	79,35	-	1,00			4,72
29.01.17	24,00	-	127,88	112,11	15,77	82,98	53,10	29,88	7,00	5,00	3,62	13,77	-	-	14,10	-	14,10	-	75,12	-	1,04			4,66
30.01.17	24,00	-	128,59	113,94	14,65	83,20	53,32	29,88	7,00	5,00	3,71	11,97	-	-	12,30	-	12,30	-	76,51	-	0,92			4,62
31.01.17	24,00	-	53,19	47,97	5,22	78,91	52,69	26,22	7,00	5,00	0,81	14,90	-	-	15,13	-	15,13	-	57,76	-	0,86			1,67
01.02.17	24,00	-	121,62	107,29	14,33	80,84	49,94	30,90	7,00	5,00	3,60	12,18	-	-	12,46	-	12,46	-	71,54	-	0,87			4,47
02.02.17	24,00	-	128,25	113,63	14,62	82,89	52,54	30,35	7,00	5,00	3,77	12,18	-	-	12,49	-	12,49	-	73,81	-	0,90			4,67
03.02.17	24,00	-	129,06	115,32	13,74	83,10	52,97	30,13	7,00	5,00	3,78	11,17	-	-	11,46	-	11,46	-	75,71	-	0,85			4,62
04.02.17	24,00	-	129,53	114,48	15,05	83,20	53,25	29,95	7,00	5,00	3,77	12,30	-	-	12,61	-	12,61	-	74,63	-	0,92			4,69
05.02.17	24,00	-	126,44	109,59	16,85	83,03	52,62	30,41	7,00	5,00	3,74	14,12	-	-	14,43	-	14,43	-	70,68	-	1,00			4,74
06.02.17	24,00	-	124,19	108,81	15,38	84,66	52,04	32,62	7,00	5,00	3,92	12,71	-	-	13,03	-	13,03	-	73,30	-	0,93			4,86
07.02.17	24,00	-	122,28	107,23	15,05	86,79	51,80	34,99	7,00	5,00	4,17	12,03	-	-	12,31	-	12,31	-	74,80	-	0,90			5,07
08.02.17	24,00	-	123,50	107,53	15,97	89,89	54,39	35,50	7,00	5,00	4,46	12,49	-	-	12,73	-	12,73	-	64,84	-	0,81			5,26
09.02.17	24,00	-	123,76	106,12	17,64	90,16	55,23	34,93	7,00	5,00	4,45	14,35	-	-	14,60	-	14,60	-	59,96	-	0,86			5,31
10.02.17	24,00	-	126,73	110,07	16,66	90,21	56,02	34,19	7,00	5,00	4,46	13,29	-	-	13,51	-	13,51	-	61,43	-	0,82			5,28
11.02.17	24,00	-	127,20	108,85	18,35	90,54	56,63	33,91	7,00	5,00	4,43	15,08	-	-	15,32	-	15,32	-	61,62	-	0,93			5,36
12.02.17	24,00	-	126,57	107,78	18,79	90,34	56,61	33,73	7,00	5,00	4,39	15,62	-	-	15,90	-	15,90	-	61,02	-	0,95			5,34
13.02.17	24,00	-	129,61	112,84	16,77	89,74	57,16	32,58	7,00	5,00	4,34	13,75	-	-	14,01	-	14,01	-	62,08	-	0,85			5,19
14.02.17	24,00	-	132,26	117,05	15,21	88,80	57,62	31,18	7,00	5,00	4,23	12,25	-	-	12,48	-	12,48	-	63,08	-	0,78			5,01
15.02.17	24,00	-	130,79	116,17	14,62	88,27	57,22	31,05	7,00	5,00	4,16	11,90	-	-	12,13	-	12,13	-	62,76	-	0,75			4,91
16.02.17	24,00	-	122,50	106,52	15,98	86,73	56,03	30,70	7,00	5,00	3,90	12,59	-	-	12,82	-	12,82	-	60,82	-	0,76			4,67
17.02.17	24,00	-	130,81	115,32	15,49	86,00	56,18	29,82	7,00	5,00	4,01	12,48	-	-	12,69	-	12,69	-	61,50	-	0,77			4,78
18.02.17	24,00	-	131,27	113,85	17,42	86,08	56,37	29,71	7,00	5,00	4,01	14,30	-	-	14,54	-	14,54	-	61,05	-	0,87			4,89
19.02.17	24,00	-	131,61	112,35	19,26	86,14	56,71	29,43	7,00	5,00	3,98	16,28	-	-	16,52	-	16,52	-	60,86	-	0,99			4,97
20.02.17	24,00	-	131,46	114,44	17,02	86,00	56,65	29,35	7,00	5,00	3,97	14,05	-	-	14,29	-	14,29	-	61,19	-	0,86			4,83
21.02.17	24,00	-	128,02	112,60	15,42	83,36	54,71	28,65	7,00	5,00	3,78	12,55	-	-	12,75	-	12,75	-	58,81	-	0,74			4,52
Среднее	24,00	-	123,44	108,32	15,12	85,93	54,72	31,21	7,00	5,00	3,82	12,98	-	-	13,26	-	13,26	-	69,03	-	0,89	-	-	4,71
Итого	720,00		3703,22	3249,69	453,53						114,61	389,54	0,00	0,00	397,90	0,00	397,90	0,00			26,63	0,00	0,00	141,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	59812,43	51728,19	6967,40	-	7131,16	-	1624,71	-	-
	22.02.17 02:00	63526,96	55010,19	7356,62	-	7528,74	-	1765,21	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **397,90** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.