Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	123,55	110,42	13,13	88,48	54,15	34,33	7,00	5,00	4,25	10,87	0,00	10,87	11,24	0,00	11,24	-	88,39	57,63	0,71			4,96
24.01.17	24,00	-	122,31	108,31	14,00	87,96	53,66	34,30	7,00	5,00	4,21	11,82	0,00	11,82	12,21	0,00	12,21	-	87,77	57,03	0,75			4,95
25.01.17	24,00	-	120,59	106,90	13,69	87,98	53,00	34,98	7,00	5,00	4,23	11,42	0,00	11,42	11,79	0,00	11,79	-	87,81	56,42	0,72			4,95
26.01.17	24,00	-	123,37	109,49	13,88	87,37	52,95	34,42	7,00	5,00	4,26	11,57	0,00	11,57	11,94	0,00	11,94	-	87,00	56,40	0,73			4,99
27.01.17	24,00	-	78,57	73,31	5,26	84,18	53,11	31,07	7,00	5,00	2,44	13,41	0,00	13,41	13,66	0,00	13,66	-	62,70	45,10	0,29			2,73
28.01.17	24,00	-	104,83	93,82	11,01	82,35	49,56	32,79	7,00	5,00	3,43	11,67	0,00	11,67	12,03	0,00	12,03	-	79,58	48,40	0,56			3,99
29.01.17	24,00	-	121,41	106,78	14,63	83,07	50,93	32,14	7,00	5,00	3,91	13,32	0,00	13,32	13,74	0,00	13,74	-	82,91	54,10	0,74			4,65
30.01.17	24,00	-	120,90	107,26	13,64	83,16	51,14	32,02	7,00	5,00	3,88	12,22	0,00	12,22	12,59	0,00	12,59	-	83,11	54,33	0,70			4,57
31.01.17	24,00	-	70,96	65,76	5,20	81,62	51,36	30,26	7,00	5,00	2,14	14,02	0,00	14,02	14,28	0,00	14,28	-	61,88	41,84	0,28			2,42
01.02.17	24,00	-	102,21	88,80	13,41	79,92	47,72	32,20	7,00	5,00	3,29	13,86	0,00	13,86	14,21	0,00	14,21	-	75,55	46,22	0,65			3,93
02.02.17	24,00	-	120,56	107,21	13,35	82,91	50,69	32,22	7,00	5,00	3,89	11,34	0,00	11,34	11,69	0,00	11,69	-	82,74	53,84	0,68			4,57
03.02.17	24,00	-	121,73	107,79	13,94	83,12	51,15	31,97	7,00	5,00	3,90	11,60	0,00	11,60	11,93	0,00	11,93	-	82,95	54,32	0,71			4,61
04.02.17	24,00	-	122,89	108,05	14,84	83,19	51,36	31,83	7,00	5,00	3,92	12,11	0,00	12,11	12,45	0,00	12,45	-	83,04	54,55	0,76			4,68
05.02.17	24,00	-	121,58	106,04	15,54	83,12	50,90	32,22	7,00	5,00	3,93	12,79	0,00	12,79	13,16	0,00	13,16	-	82,99	54,05	0,79			4,71
06.02.17	24,00	-	119,90	104,18	15,72	84,36	50,37	33,99	7,00	5,00	4,08	13,18	0,00	13,18	13,59	0,00	13,59	-	84,62	53,64	0,79			4,87
07.02.17	24,00	-	116,86	102,53	14,33	86,49	50,03	36,46	7,00	5,00	4,27	11,76	0,00	11,76	12,13	0,00	12,13	-	86,62	53,55	0,72			4,98
08.02.17	24,00	-	120,33	106,13	14,20	89,80	52,29	37,51	7,00	5,00	4,52	11,67	0,00	11,67	12,11	0,00	12,11	-	89,72	55,96	0,74			5,27
09.02.17	24,00	-	122,00	108,22	13,78	90,20	53,20	37,00	7,00	5,00	4,52	11,49	0,00	11,49	11,90	0,00	11,90	-	90,06	56,80	0,73			5,26
10.02.17	24,00	-	123,35	110,42	12,93	90,23	53,84	36,39	7,00	5,00	4,50	10,67	0,00	10,67	11,06	0,00	11,06	-	90,06	57,43	0,70			5,20
11.02.17	24,00	-	124,95	111,29	13,66	90,49	54,38	36,11	7,00	5,00	4,53	11,23	0,00	11,23	11,62	0,00	11,62	-	90,20	58,00	0,74			5,27
12.02.17	24,00	-	125,80	110,46	15,34	90,36	54,33	36,03	7,00	5,00	4,55	12,76	0,00	12,76	13,22	0,00	13,22	-	89,95	57,91	0,83			5,38
13.02.17	24,00	-	127,04	113,06	13,98	89,89	54,81	35,08	7,00	5,00	4,47	11,20	0,00	11,20	11,57	0,00	11,57	-	89,54	58,37	0,77			5,23
14.02.17	24,00	-	129,13	115,59	13,54	89,12	55,43	33,69	7,00	5,00	4,37	10,74	0,00	10,74	11,11	0,00	11,11	-	88,69	58,51	0,75			5,11
15.02.17	24,00	-	128,96	114,75	14,21	88,24	54,92	33,32	7,00	5,00	4,30	11,29	0,00	11,29	11,67	0,00	11,67	-	88,09	57,65	0,78			5,08
16.02.17	24,00	-	128,17	113,72	14,45	87,14	54,26	32,88	7,00	5,00	4,22	11,58	0,00	11,58	11,95	0,00	11,95	-	86,76	57,01	0,78			5,01
17.02.17	24,00	-	127,97	114,36	13,61	86,07	53,89	32,18	7,00	5,00	4,13	10,73	0,00	10,73	11,08	0,00	11,08	-	85,83	56,61	0,73			4,86
18.02.17	24,00	-	128,47	114,70	13,77	86,13	53,96	32,17	7,00	5,00	4,14	10,85	0,00	10,85	11,19	0,00	11,19	-	85,95	56,67	0,74			4,88
19.02.17	24,00	-	130,16	114,94	15,22	86,14	54,08	32,06	7,00	5,00	4,18	12,25	0,00	12,25	12,65	0,00	12,65	-	86,03	56,82	0,82			5,01
20.02.17	24,00	-	129,54	115,02	14,52	86,00	54,06	31,94	7,00	5,00	4,15	11,59	0,00	11,59	11,94	0,00	11,94	-	85,88	56,75	0,79			4,93
21.02.17	24,00	-	126,76	112,67	14,09	84,25	53,05	31,20	7,00	5,00	3,98	11,21	0,00	11,21	11,57	0,00	11,57	-	83,35	55,52	0,74			4,71
Среднее	24,00	-	119,50	106,07	13,43	86,11	52,62	33,49	7,00	5,00	4,02	11,87	-	11,87	12,24	-	12,24	-	84,33	54,71	0,71	-	-	4,73
Итого	720,00		3584,85	3181,98	402,87						120,55	356,22	0,00	356,22	367,28	0,00	367,28	0,00			21,21	0,00	0,00	141,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	54637,33	47820,54	6149,49	0,00	6450,98	0,00	1506,10	-	-
	22.02.17 02:00	58217,26	50997,83	6505,55	0,00	6818,09	0,00	1647,66	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **367,28** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.