Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	87,11	72,50	14,61	87,85	51,10	36,75	7,00	5,00	3,21	17,73	3,89	13,84	18,34	3,89	14,45	-	87,69	44,86	0,75			3,95
24.01.17	24,00	-	84,29	70,94	13,35	87,29	50,49	36,80	7,00	5,00	3,11	16,33	3,76	12,57	16,91	3,76	13,15	-	87,07	45,90	0,67			3,78
25.01.17	24,00	-	82,92	70,00	12,92	87,29	49,54	37,75	7,00	5,00	3,14	15,89	3,75	12,14	16,45	3,75	12,70	-	87,07	43,23	0,64			3,77
26.01.17	24,00	-	86,09	71,63	14,46	86,69	49,57	37,12	7,00	5,00	3,20	17,52	3,86	13,66	18,10	3,86	14,24	-	86,35	43,67	0,72			3,92
27.01.17	24,00	-	55,04	48,80	6,24	82,91	49,90	33,01	7,00	5,00	1,81	17,61	2,34	15,27	18,01	2,34	15,67	-	67,31	42,60	0,32			2,14
28.01.17	24,00	-	75,39	63,17	12,22	81,31	46,47	34,84	7,00	5,00	2,62	18,02	3,28	14,74	18,52	3,28	15,24	-	76,90	40,24	0,58			3,20
29.01.17	24,00	-	87,60	70,34	17,26	82,46	47,92	34,54	7,00	5,00	3,03	20,41	3,79	16,62	21,01	3,79	17,22	-	82,28	41,80	0,82			3,86
30.01.17	24,00	-	84,58	70,88	13,70	82,54	48,01	34,53	7,00	5,00	2,93	16,82	3,82	13,00	17,33	3,82	13,51	-	82,37	41,79	0,65			3,58
31.01.17	24,00	-	51,82	44,37	7,45	80,18	48,24	31,94	7,00	5,00	1,65	19,06	2,09	16,97	19,45	2,09	17,36	-	65,85	42,78	0,36			2,02
01.02.17	24,00	-	73,13	59,91	13,22	79,25	44,57	34,68	7,00	5,00	2,53	18,17	3,11	15,06	18,64	3,11	15,53	-	76,42	39,40	0,60			3,13
02.02.17	24,00	-	85,34	71,21	14,13	82,29	47,63	34,66	7,00	5,00	2,96	17,35	3,84	13,51	17,88	3,84	14,04	-	82,10	41,35	0,68			3,63
03.02.17	24,00	-	83,92	71,76	12,16	82,48	48,17	34,31	7,00	5,00	2,88	15,41	3,88	11,53	15,88	3,88	12,00	-	82,26	41,49	0,58			3,47
04.02.17	24,00	-	85,70	71,82	13,88	82,57	48,41	34,16	7,00	5,00	2,93	17,11	3,88	13,23	17,62	3,88	13,74	-	82,37	41,69	0,67			3,60
05.02.17	24,00	-	86,62	70,10	16,52	82,51	47,87	34,64	7,00	5,00	3,01	19,58	3,77	15,81	20,16	3,77	16,39	-	82,34	42,18	0,79			3,80
06.02.17	24,00	-	83,72	68,82	14,90	83,70	47,29	36,41	7,00	5,00	3,05	17,83	3,67	14,16	18,38	3,67	14,71	-	83,67	41,29	0,70			3,76
07.02.17	24,00	-	82,66	67,58	15,08	85,79	46,88	38,91	7,00	5,00	3,22	17,99	3,61	14,38	18,59	3,61	14,98	-	85,76	41,56	0,71			3,93
08.02.17	24,00	-	84,01	70,07	13,94	89,08	49,40	39,68	7,00	5,00	3,34	17,01	3,75	13,26	17,62	3,75	13,87	-	88,90	43,76	0,69			4,03
09.02.17	24,00	-	85,92	71,23	14,69	89,48	50,22	39,26	7,00	5,00	3,38	17,74	3,85	13,89	18,37	3,85	14,52	-	89,24	44,23	0,74			4,11
10.02.17	24,00	-	85,77	72,71	13,06	89,52	50,83	38,69	7,00	5,00	3,33	16,18	3,95	12,23	16,75	3,95	12,80	-	89,31	45,84	0,66			3,99
11.02.17	24,00	-	88,44	73,22	15,22	89,82	51,42	38,40	7,00	5,00	3,41	18,44	3,99	14,45	19,09	3,99	15,10	-	89,56	46,64	0,78			4,19
12.02.17	24,00	-	89,72	72,60	17,12	89,69	51,27	38,42	7,00	5,00	3,46	20,36	3,95	16,41	21,05	3,95	17,10	-	89,39	45,24	0,87			4,33
13.02.17	24,00	-	88,06	74,62	13,44	89,22	51,90	37,32	7,00	5,00	3,29	16,77	4,07	12,70	17,37	4,07	13,30	-	88,92	45,16	0,70			3,99
14.02.17	24,00	-	90,31	76,34	13,97	88,47	52,67	35,80	7,00	5,00	3,24	17,38	4,12	13,26	17,97	4,12	13,85	-	88,10	45,60	0,74			3,97
15.02.17	24,00	-	88,23	76,02	12,21	87,60	51,94	35,66	7,00	5,00	3,16	15,46	4,16	11,30	15,99	4,16	11,83	-	87,40	45,38	0,63			3,79
16.02.17	24,00	-	88,55	75,22	13,33	86,49	51,16	35,33	7,00	5,00	3,14	16,57	4,12	12,45	17,11	4,12	12,99	-	86,14	46,54	0,68			3,82
17.02.17	24,00	-	89,62	75,58	14,04	85,45	50,77	34,68	7,00	5,00	3,12	17,21	4,14	13,07	17,78	4,14	13,64	-	85,20	43,82	0,71			3,83
18.02.17	24,00	-	91,53	75,74	15,79	85,55	51,10	34,45	7,00	5,00	3,15	19,06	4,14	14,92	19,67	4,14	15,53	-	85,37	44,32	0,81			3,96
19.02.17	24,00	-	92,17	75,94	16,23	85,56	51,16	34,40	7,00	5,00	3,18	19,52	4,14	15,38	20,16	4,14	16,02	-	85,44	43,54	0,83			4,01
20.02.17	24,00	-	90,85	76,03	14,82	85,40	51,34	34,06	7,00	5,00	3,10	18,08	4,16	13,92	18,66	4,16	14,50	-	85,23	44,82	0,76			3,86
21.02.17	24,00	-	87,96	74,43	13,53	83,57	49,96	33,61	7,00	5,00	2,97	16,65	4,05	12,60	17,16	4,05	13,11	-	82,85	42,71	0,67			3,64
Среднее	24,00	-	83,90	70,12	13,78	85,40	49,57	35,83	7,00	5,00	3,02	17,64	3,76	13,88	18,20	3,76	14,44	-	83,96	43,45	0,68	-	-	3,70
Итого	720,00		2517,07	2103,58	413,49						90,53	529,26	112,93	416,33	546,02	112,93	433,09	0,00			20,50	0,00	0,00	111,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	56109,29	49411,79	28763,24	18240,41	29412,20	19116,83	1340,83	-	-
	22.02.17 02:00	58622,67	51512,28	29291,76	18353,19	29957,45	19229,61	1451,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **433,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.