Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	105,81	91,14	14,67	88,35	50,17	38,18	7,00	5,00	3,63	13,08	-	-	13,51	-	13,51	-	87,97	-	1,15			4,78
24.01.17	24,00	-	102,20	88,97	13,23	87,80	49,58	38,22	7,00	5,00	3,55	11,72	-	-	12,12	-	12,12	-	87,20	-	1,02			4,57
25.01.17	24,00	-	101,32	87,71	13,61	87,82	48,83	38,99	7,00	5,00	3,58	11,91	-	-	12,32	-	12,32	-	87,28	-	1,04			4,62
26.01.17	24,00	-	104,79	89,84	14,95	87,20	48,82	38,38	7,00	5,00	3,61	13,22	-	-	13,64	-	13,64	-	86,46	-	1,14			4,76
27.01.17	24,00	-	66,50	60,16	6,34	82,86	49,51	33,35	7,00	5,00	1,57	16,16	-	-	16,44	-	16,44	-	60,01	-	0,97			2,53
28.01.17	24,00	-	89,58	76,72	12,86	81,86	45,15	36,71	7,00	5,00	2,81	13,80	-	-	14,17	-	14,17	-	77,15	-	1,06			3,88
29.01.17	24,00	-	102,62	84,70	17,92	82,93	46,33	36,60	7,00	5,00	3,22	16,69	-	-	17,18	-	17,18	-	82,47	-	1,37			4,59
30.01.17	24,00	-	101,20	85,80	15,40	83,03	46,74	36,29	7,00	5,00	3,23	14,09	-	-	14,50	-	14,50	-	82,65	-	1,16			4,40
31.01.17	24,00	-	61,23	53,45	7,78	79,96	47,35	32,61	7,00	5,00	1,24	18,61	-	-	18,95	-	18,95	-	60,44	-	1,13			2,37
01.02.17	24,00	-	85,69	72,41	13,28	79,66	43,25	36,41	7,00	5,00	2,61	14,22	-	-	14,61	-	14,61	-	76,52	-	1,09			3,70
02.02.17	24,00	-	100,58	86,02	14,56	82,77	46,25	36,52	7,00	5,00	3,23	13,63	-	-	14,05	-	14,05	-	82,30	-	1,12			4,35
03.02.17	24,00	-	101,16	86,80	14,36	82,98	46,77	36,21	7,00	5,00	3,24	13,29	-	-	13,67	-	13,67	-	82,49	-	1,10			4,34
04.02.17	24,00	-	101,22	87,30	13,92	83,05	47,06	35,99	7,00	5,00	3,26	12,66	-	-	13,04	-	13,04	-	82,50	-	1,05			4,30
05.02.17	24,00	-	101,57	84,79	16,78	82,96	46,44	36,52	7,00	5,00	3,23	15,39	-	-	15,85	-	15,85	-	82,50	-	1,27			4,49
06.02.17	24,00	-	98,65	83,57	15,08	84,18	45,57	38,61	7,00	5,00	3,35	13,63	-	-	14,06	-	14,06	-	83,95	-	1,15			4,50
07.02.17	24,00	-	97,18	81,86	15,32	86,33	44,94	41,39	7,00	5,00	3,52	13,85	-	-	14,31	-	14,31	-	86,22	-	1,20			4,72
08.02.17	24,00	-	99,24	85,04	14,20	89,60	47,26	42,34	7,00	5,00	3,76	12,56	-	-	12,99	-	12,99	-	89,07	-	1,12			4,88
09.02.17	24,00	-	100,05	86,80	13,25	89,99	48,19	41,80	7,00	5,00	3,77	11,78	-	-	12,19	-	12,19	-	89,33	-	1,05			4,83
10.02.17	24,00	-	102,80	88,89	13,91	90,06	48,94	41,12	7,00	5,00	3,81	12,33	-	-	12,78	-	12,78	-	89,55	-	1,11			4,91
11.02.17	24,00	-	104,90	89,31	15,59	90,33	49,49	40,84	7,00	5,00	3,81	14,02	-	-	14,47	-	14,47	-	89,73	-	1,26			5,06
12.02.17	24,00	-	103,70	88,66	15,04	90,18	49,46	40,72	7,00	5,00	3,80	13,19	-	-	13,65	-	13,65	-	89,41	-	1,18			4,98
13.02.17	24,00	-	105,84	90,93	14,91	89,72	50,20	39,52	7,00	5,00	3,74	13,41	-	-	13,89	-	13,89	-	88,98	-	1,20			4,94
14.02.17	24,00	-	107,16	93,76	13,40	88,96	51,14	37,82	7,00	5,00	3,70	11,90	-	-	12,32	-	12,32	-	88,12	-	1,05			4,75
15.02.17	24,00	-	105,39	93,82	11,57	88,10	50,87	37,23	7,00	5,00	3,64	10,03	-	-	10,38	-	10,38	-	87,52	-	0,88			4,52
16.02.17	24,00	-	106,96	92,90	14,06	86,97	50,21	36,76	7,00	5,00	3,59	12,24	-	-	12,63	-	12,63	-	86,19	-	1,06			4,64
17.02.17	24,00	-	108,17	93,29	14,88	85,94	49,89	36,05	7,00	5,00	3,52	13,19	-	-	13,63	-	13,63	-	85,39	-	1,13			4,65
18.02.17	24,00	-	108,32	93,55	14,77	86,01	49,91	36,10	7,00	5,00	3,57	12,67	-	-	13,08	-	13,08	-	85,53	-	1,09			4,65
19.02.17	24,00	-	110,46	93,41	17,05	86,03	49,98	36,05	7,00	5,00	3,56	14,95	-	-	15,45	-	15,45	-	85,65	-	1,28			4,84
20.02.17	24,00	-	108,14	93,91	14,23	85,85	49,90	35,95	7,00	5,00	3,56	12,20	-	-	12,60	-	12,60	-	85,35	-	1,04			4,60
21.02.17	24,00	-	105,82	91,58	14,24	83,98	48,88	35,10	7,00	5,00	3,41	12,27	-	-	12,61	-	12,61	-	82,29	-	1,01			4,41
Среднее	24,00	-	99,94	85,90	14,04	85,85	48,24	37,61	7,00	5,00	3,34	13,42	-	-	13,84	-	13,84	-	83,67	-	1,12	-	-	4,45
Итого	720,00		2998,25	2577,09	421,16						100,09	402,69	0,00	0,00	415,09	0,00	415,09	0,00			33,45	0,00	0,00	133,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	46830,98	38957,88	7778,58	-	7961,78	-	1490,79	-	-
	22.02.17 02:00	49824,94	41531,14	8180,88	-	8376,47	-	1624,15	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **415,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«___» _____ г.