Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207226-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	168,33	168,33	0,00	84,71	59,12	25,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
24.01.17	24,00	-	166,56	166,56	0,00	84,63	58,62	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
25.01.17	24,00	-	162,59	162,59	0,00	85,06	58,13	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
26.01.17	24,00	-	162,18	162,18	0,00	83,73	57,19	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
27.01.17	24,00	-	163,18	163,18	0,00	81,95	56,65	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
28.01.17	24,00	-	162,53	162,53	0,00	80,65	55,97	24,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
29.01.17	24,00	-	162,14	162,14	0,00	79,39	55,19	24,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
30.01.17	24,00	-	156,09	156,09	0,00	79,24	54,91	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
31.01.17	24,00	-	162,77	162,77	0,00	79,04	55,17	23,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
01.02.17	24,00	-	163,21	163,21	0,00	79,56	55,38	24,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
02.02.17	24,00	-	162,34	162,34	0,00	79,28	54,86	24,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
03.02.17	24,00	-	162,35	162,35	0,00	79,41	55,03	24,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
04.02.17	24,00	-	161,96	161,96	0,00	79,43	55,13	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
05.02.17	24,00	-	160,21	160,21	0,00	78,93	54,76	24,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
06.02.17	24,00	-	156,57	156,57	0,00	80,95	54,51	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.02.17	24,00	-	156,33	156,33	0,00	83,72	54,82	28,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
08.02.17	24,00	-	161,34	161,34	0,00	88,08	57,81	30,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
09.02.17	24,00	-	162,05	162,05	0,00	87,63	57,86	29,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
10.02.17	24,00	-	162,09	162,09	0,00	88,21	58,54	29,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
11.02.17	24,00	-	162,93	162,93	0,00	87,89	58,61	29,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
12.02.17	24,00	-	164,11	164,11	0,00	88,04	58,74	29,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
13.02.17	24,00	-	165,05	165,05	0,00	87,61	59,20	28,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
14.02.17	24,00	-	166,21	166,21	0,00	86,75	59,38	27,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
15.02.17	24,00	-	166,18	166,18	0,00	85,00	58,47	26,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
16.02.17	24,00	-	164,97	164,97	0,00	83,73	57,77	25,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
17.02.17	24,00	-	164,28	164,28	0,00	82,51	57,21	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
18.02.17	24,00	-	164,69	164,69	0,00	82,33	57,37	24,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
19.02.17	24,00	-	164,65	164,65	0,00	82,54	57,64	24,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
20.02.17	24,00	-	164,40	164,40	0,00	82,03	57,47	24,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
21.02.17	24,00	-	162,85	162,85	0,00	81,86	57,01	24,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
Среднее	24,00	-	162,84	162,84	-	83,13	56,95	26,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
Итого	720,00		4885,14	4885,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	79227,58	79234,38	-	-	-	-	2002,27	-	-
	22.02.17 02:00	84105,15	84111,95	-	-	-	-	2130,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.