Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	67,93	66,53	1,40	86,87	59,15	27,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
24.01.17	24,00	-	66,24	65,21	1,03	86,74	58,46	28,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
25.01.17	24,00	-	68,83	67,91	0,92	87,19	58,35	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
26.01.17	24,00	-	60,52	59,59	0,93	84,79	55,62	29,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
27.01.17	24,00	-	32,36	31,34	1,02	84,37	53,92	30,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,04
28.01.17	24,00	-	75,83	74,43	1,39	81,44	56,67	24,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
29.01.17	24,00	-	68,06	66,55	1,51	81,53	56,80	24,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
30.01.17	24,00	-	97,66	95,92	1,74	81,28	56,78	24,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
31.01.17	24,00	-	61,76	60,83	0,93	81,52	56,44	25,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
01.02.17	24,00	-	62,98	62,41	0,57	81,14	54,83	26,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
02.02.17	24,00	-	63,22	62,66	0,56	81,14	54,45	26,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
03.02.17	24,00	-	80,82	79,74	1,08	81,24	54,80	26,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
04.02.17	24,00	-	108,26	106,98	1,28	81,11	54,93	26,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
05.02.17	24,00	-	64,83	64,23	0,60	80,88	54,28	26,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
06.02.17	24,00	-	66,78	65,99	0,79	83,76	53,97	29,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
07.02.17	24,00	-	62,48	61,87	0,61	86,71	54,25	32,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
08.02.17	24,00	-	56,82	56,02	0,80	90,27	57,10	33,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
09.02.17	24,00	-	58,11	57,38	0,73	89,78	57,16	32,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
10.02.17	24,00	-	64,74	64,11	0,63	90,71	58,10	32,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
11.02.17	24,00	-	53,45	52,36	1,09	90,89	58,64	32,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
12.02.17	24,00	-	65,58	64,25	1,33	90,03	58,48	31,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
13.02.17	24,00	-	64,11	63,08	1,03	89,72	58,73	30,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
14.02.17	24,00	-	62,84	61,98	0,86	87,55	59,17	28,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
15.02.17	24,00	-	62,81	61,89	0,92	87,37	58,97	28,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
16.02.17	24,00	-	73,13	72,06	1,07	84,49	57,42	27,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
17.02.17	24,00	-	87,07	85,70	1,37	84,33	57,42	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
18.02.17	24,00	-	35,82	35,26	0,56	83,82	57,15	26,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
19.02.17	24,00	-	43,73	43,16	0,57	84,55	57,84	26,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
20.02.17	24,00	-	51,01	50,30	0,71	83,97	57,61	26,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
21.02.17	24,00	-	49,18	48,34	0,84	83,93	56,95	26,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
Среднее	24,00	-	64,57	63,60	0,96	85,10	56,81	28,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
Итого	720,00		1936,96	1908,08	28,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.01.17 19:00	22564,62	22051,01	-	-	-	-	636,02	-	-
	22.02.17 11:00	24083,36	23548,50	-	-	-	-	680,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.