Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		185,00	169,00	17,00	86,00	54,00	32,00	6,00	4,00	6,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	86,00	0,00	1,00			7,00
24.01.17	24,00		184,00	168,00	16,00	86,00	54,00	32,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	86,00	0,00	1,00			7,00
25.01.17	24,00		185,00	169,00	16,00	86,00	53,00	33,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	86,00	0,00	1,00			7,00
26.01.17	24,00	*	185,00	168,00	16,00	85,00	52,00	33,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	84,00	0,00	1,00			7,00
27.01.17	24,00		185,00	169,00	16,00	83,00	52,00	31,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	83,00	0,00	1,00			7,00
28.01.17	24,00		186,00	169,00	18,00	82,00	52,00	30,00	6,00	4,00	6,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	81,00	0,00	1,00			7,00
29.01.17	24,00		185,00	169,00	16,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
30.01.17	24,00		185,00	169,00	16,00	81,00	51,00	30,00	6,00	4,00	5,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
31.01.17	24,00		185,00	169,00	16,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
01.02.17	24,00		184,00	169,00	15,00	81,00	51,00	30,00	6,00	4,00	5,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
02.02.17	24,00		186,00	169,00	17,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
03.02.17	24,00		186,00	169,00	17,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
04.02.17	24,00		185,00	169,00	16,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
05.02.17	24,00		187,00	168,00	19,00	80,00	51,00	29,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	80,00	0,00	1,00			6,00
06.02.17	24,00		184,00	166,00	17,00	82,00	50,00	32,00	6,00	4,00	6,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	82,00	0,00	1,00			7,00
07.02.17	24,00		182,00	166,00	16,00	85,00	51,00	34,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	85,00	0,00	1,00			7,00
08.02.17	24,00		187,00	170,00	17,00	89,00	53,00	36,00	6,00	4,00	7,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	89,00	0,00	1,00			8,00
09.02.17	24,00		187,00	170,00	16,00	89,00	54,00	35,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	88,00	0,00	1,00			7,00
10.02.17	24,00	*	177,00	162,00	15,00	89,00	54,00	35,00	6,00	4,00	6,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	88,00	0,00	1,00			7,00
11.02.17	24,00		187,00	170,00	17,00	89,00	54,00	35,00	6,00	4,00	6,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	88,00	0,00	1,00			7,00
12.02.17	24,00		189,00	171,00	18,00	89,00	54,00	35,00	6,00	4,00	7,00	15,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	89,00	0,00	1,00			8,00
13.02.17	24,00		180,00	163,00	17,00	89,00	54,00	35,00	6,00	4,00	6,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	76,00	0,00	1,00			7,00
14.02.17	24,00		165,00	146,00	19,00	88,00	53,00	35,00	6,00	4,00	6,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	63,00	0,00	1,00			7,00
15.02.17	24,00		165,00	147,00	18,00	86,00	53,00	33,00	6,00	4,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	62,00	0,00	1,00			6,00
16.02.17	24,00		166,00	147,00	19,00	84,00	52,00	32,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	61,00	0,00	1,00			6,00
17.02.17	24,00		165,00	148,00	18,00	83,00	52,00	31,00	6,00	4,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	61,00	0,00	1,00			6,00
18.02.17	24,00		165,00	147,00	19,00	83,00	52,00	31,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
19.02.17	24,00		165,00	145,00	21,00	83,00	52,00	31,00	6,00	4,00	5,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
20.02.17	24,00		165,00	146,00	19,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
21.02.17	24,00		165,00	146,00	19,67	83,00	51,67	31,33	6,00	4,00	5,00	16,67	-	-	16,67	-	16,67	-	60,00	-	1,00	-	-	6,00
Среднее	24,00	-	179,57	162,43	17,22	84,13	52,19	31,94	6,00	4,00	5,57	14,19	-	-	14,46	-	14,46	-	77,27	-	1,00	-	-	6,57
Итого	720,00		5387,00	4873,00	516,67						167,00	425,67	0,00	0,00	433,67	0,00	433,67	0,00			30,00	0,00	0,00	197,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	-
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **196,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **433,67** куб.м.

Наладить работу системы отопления и t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.