Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		174,59	159,27	15,32	87,16	55,66	31,50	6,10	4,00	5,18	13,62	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	86,77	0,00	1,18			6,37
24.01.17	24,00		174,47	158,88	15,59	87,38	55,53	31,84	6,10	4,00	5,23	13,84	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	-	86,94	0,00	1,20			6,43
25.01.17	24,00		174,51	159,67	14,84	87,52	55,02	32,49	6,10	4,00	5,35	13,19	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	87,06	0,00	1,15			6,50
26.01.17	24,00		174,64	159,21	15,43	85,98	54,16	31,83	6,10	4,00	5,23	13,84	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	-	85,03	0,00	1,18			6,41
27.01.17	24,00		174,78	159,43	15,35	84,17	53,85	30,32	6,10	4,00	4,99	13,69	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	83,84	0,00	1,15			6,14
28.01.17	24,00		175,46	159,54	15,92	82,68	53,29	29,39	6,10	4,00	4,85	14,20	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	81,92	0,00	1,16			6,02
29.01.17	24,00		177,65	158,76	18,89	81,49	52,52	28,97	6,10	4,00	4,72	17,51	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	81,37	0,00	1,43			6,15
30.01.17	24,00		174,77	159,44	15,34	81,48	52,76	28,72	6,10	4,00	4,70	14,06	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	80,99	0,00	1,14			5,84
31.01.17	24,00		174,56	159,23	15,33	81,08	52,51	28,58	6,10	4,00	4,68	13,94	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	-	80,90	0,00	1,13			5,80
01.02.17	24,00		175,42	159,22	16,20	81,58	52,37	29,22	6,10	4,00	4,80	14,56	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	81,09	0,00	1,18			5,98
02.02.17	24,00		176,52	158,97	17,54	81,35	51,81	29,54	6,10	4,00	4,85	15,83	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	-	80,99	0,00	1,28			6,13
03.02.17	24,00		174,45	159,44	15,01	81,44	51,98	29,46	6,10	4,00	4,85	13,34	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	80,95	0,00	1,08			5,93
04.02.17	24,00		174,65	159,59	15,06	81,45	52,29	29,16	6,10	4,00	4,80	13,49	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	-	81,15	0,00	1,10			5,89
05.02.17	24,00		177,15	158,13	19,02	80,95	51,83	29,12	6,10	4,00	4,75	17,47	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	80,60	0,00	1,41			6,16
06.02.17	24,00		173,72	157,22	16,50	83,30	51,92	31,38	6,10	4,00	5,05	15,20	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	83,19	0,00	1,26			6,32
07.02.17	24,00		172,79	157,11	15,68	86,39	52,23	34,16	6,10	4,00	5,50	14,25	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	86,61	0,00	1,23			6,73
08.02.17	24,00		170,88	155,95	14,93	90,50	54,09	36,41	6,10	4,00	5,85	13,32	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	-	89,93	0,00	1,20			7,04
09.02.17	24,00		165,65	150,07	15,58	90,06	53,37	36,68	6,10	4,00	5,68	13,89	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	89,51	0,00	1,24			6,92
10.02.17	24,00		164,63	149,41	15,22	90,57	53,84	36,74	6,10	4,00	5,65	13,73	0,00	0,00	14,22	0,00	14,22	-	89,85	0,00	1,23			6,88
11.02.17	24,00		165,55	149,24	16,31	90,30	54,00	36,30	6,10	4,00	5,58	14,62	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15	-	90,15	0,00	1,32			6,90
12.02.17	24,00		165,77	150,81	14,96	90,37	54,50	35,88	6,10	4,00	5,58	13,34	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	89,69	0,00	1,20			6,78
13.02.17	24,00		164,96	150,18	14,79	89,92	54,60	35,32	6,10	4,00	5,47	13,14	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	89,47	0,00	1,18			6,65
14.02.17	24,00		165,74	150,06	15,67	88,85	54,69	34,16	6,10	4,00	5,29	14,10	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	-	87,97	0,00	1,24			6,53
15.02.17	24,00		165,72	150,37	15,35	87,13	54,17	32,96	6,10	4,00	5,12	13,70	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	86,60	0,00	1,19			6,31
16.02.17	24,00		165,16	150,69	14,47	85,76	53,56	32,20	6,10	4,00	5,00	13,03	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	-	84,89	0,00	1,11			6,10
17.02.17	24,00		165,52	149,90	15,62	84,52	53,17	31,35	6,10	4,00	4,85	14,00	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	84,14	0,00	1,18			6,03
18.02.17	24,00		166,34	149,84	16,50	84,33	53,14	31,19	6,10	4,00	4,84	14,74	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	84,01	0,00	1,24			6,08
19.02.17	24,00		167,23	149,24	18,00	84,51	53,45	31,06	6,10	4,00	4,79	16,35	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	84,31	0,00	1,38			6,17
20.02.17	24,00		165,48	149,34	16,13	83,90	53,18	30,72	6,10	4,00	4,73	14,67	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	83,50	0,00	1,22			5,95
21.02.17	24,00		165,44	149,13	16,31	83,82	52,68	31,14	6,10	4,00	4,78	14,83	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	-	83,54	0,00	1,24			6,02
Среднее	24,00	-	170,81	154,91	15,90	85,33	53,41	31,93	6,10	4,00	5,09	14,32	-	-	14,78	-	14,78	-	84,90	-	1,21	-	-	6,31
Итого	720,00		5124,20	4647,33	476,87						152,75	429,49	0,00	0,00	443,27	0,00	443,27	0,00			36,42	0,00	0,00	189,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	145241,41	125656,93	21188,47	0,00	21641,95	0,00	5326,60	1435,28	-
	22.02.17 02:00	150357,47	130296,77	21617,37	0,00	22084,60	0,00	5515,48	1471,65	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «_____» 24 ФЕВ 2017 г. печать энергосбыта