Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8807.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 23 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

...АДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	96,81	96,55	0,26	86,09	52,80	33,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
24.01.17	24,00	-	97,96	91,83	6,13	86,34	53,41	32,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
25.01.17	24,00	-	97,30	94,14	3,16	86,41	52,76	33,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
26.01.17	24,00	-	96,45	96,45	0,00	84,85	51,55	33,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
27.01.17	24,00	-	96,66	96,66	0,00	83,21	51,47	31,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
28.01.17	24,00	-	96,79	96,79	0,00	81,67	50,89	30,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
29.01.17	24,00	-	96,77	96,77	0,00	80,58	50,25	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
30.01.17	24,00	-	96,67	96,67	0,00	80,59	50,26	30,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
31.01.17	24,00	-	96,54	96,54	0,00	80,19	49,97	30,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
01.02.17	24,00	-	96,65	96,65	0,00	80,69	50,12	30,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
02.02.17	24,00	-	96,73	96,73	0,00	80,45	49,71	30,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
03.02.17	24,00	-	96,57	96,57	0,00	80,57	49,78	30,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
04.02.17	24,00	-	96,57	96,57	0,00	80,56	49,96	30,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
05.02.17	24,00	-	96,34	96,34	0,00	80,09	49,39	30,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
06.02.17	24,00	-	95,56	95,56	0,00	82,40	49,32	33,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
07.02.17	24,00	-	95,49	95,49	0,00	85,51	49,78	35,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
08.02.17	24,00	-	97,03	97,03	0,00	89,43	52,13	37,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
09.02.17	24,00	-	97,13	97,13	0,00	89,02	52,10	36,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
10.02.17	24,00	-	96,29	96,29	0,00	89,50	52,57	36,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
11.02.17	24,00	-	96,74	96,46	0,28	89,34	52,71	36,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
12.02.17	24,00	-	97,25	97,25	0,00	89,40	53,05	36,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
13.02.17	24,00	-	96,78	96,78	0,00	89,02	53,14	35,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
14.02.17	24,00	-	96,71	96,71	0,00	87,82	53,40	34,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
15.02.17	24,00	-	96,89	96,89	0,00	86,24	52,81	33,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
16.02.17	24,00	-	96,70	96,70	0,00	84,91	52,13	32,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
17.02.17	24,00	-	96,39	96,39	0,00	83,68	51,61	32,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
18.02.17	24,00	-	96,45	96,45	0,00	83,53	51,60	31,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
19.02.17	24,00	-	96,29	96,29	0,00	83,68	51,81	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
20.02.17	24,00	-	96,11	96,11	0,00	83,11	51,65	31,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
21.02.17	24,00	-	96,02	96,02	0,00	83,05	51,33	31,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
Среднее	24,00	-	96,62	96,29	0,33	84,40	51,45	32,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
Итого	720,00		2898,64	2888,81	9,83						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	29368,63	29158,19	-	-	-	-	842,28	-	-
	22.02.17 02:00	32263,20	32042,93	-	-	-	-	938,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,21 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел печать энергосбыта КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ФЕВ 2017 г.