

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 1а Невская котельная

Узел учета: С/О
 Код УТЭС:
 График: 150/70

Выключатель: ВК7 № 207338
 Подвал:тр.(М1):
 Оборот:тр.(М2):
 Тр-д: ГВС(М3):
 Тр.диж: ГВС(М4):
 Тр.подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: весна: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: лето: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: осень: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: весна: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: лето: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Расчетный алгоритм: осень: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплопотери											
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Q(отопл)	М3	М4	дм		У3	У4	д/вгвс	Уподл	Т3	Т4	Qвс общ.	Qвс кал.	Qвс гвс	Q общ.	
23.01.17	24.00	-	110.10	110.10	0.00	85.17	54.09	31.08	7.00	5.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
24.01.17	24.00	-	109.84	109.84	0.00	85.19	53.84	31.25	7.00	5.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
25.01.17	24.00	-	110.28	110.28	0.00	85.33	53.75	31.58	7.00	5.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
26.01.17	24.00	-	110.00	110.00	0.00	84.00	53.15	30.85	7.00	5.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
27.01.17	24.00	-	110.11	110.11	0.00	82.25	52.22	29.53	7.00	5.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
28.01.17	24.00	-	110.21	110.21	0.00	80.87	52.18	28.69	7.00	5.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
29.01.17	24.00	-	110.22	110.22	0.00	79.65	51.53	28.12	7.00	5.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
30.01.17	24.00	-	110.03	110.03	0.00	79.69	51.57	28.12	7.00	5.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
31.01.17	24.00	-	109.87	109.87	0.00	79.28	51.28	28.04	7.00	5.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
01.02.17	24.00	-	109.98	109.98	0.00	79.78	51.28	28.40	7.00	5.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
02.02.17	24.00	-	110.06	110.06	0.00	79.54	51.07	28.47	7.00	5.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
03.02.17	24.00	-	109.86	109.86	0.00	79.63	51.21	28.42	7.00	5.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
04.02.17	24.00	-	109.79	109.79	0.00	79.16	50.89	28.27	7.00	5.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
05.02.17	24.00	-	109.58	109.58	0.00	79.66	51.29	28.57	7.00	5.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
06.02.17	24.00	-	108.78	108.78	0.00	81.31	50.86	30.45	7.00	5.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
07.02.17	24.00	-	108.68	108.68	0.00	84.18	51.17	33.01	7.00	5.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
08.02.17	24.00	-	110.25	110.25	0.00	88.35	53.70	34.65	7.00	5.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
09.02.17	24.00	-	110.44	110.44	0.00	87.94	53.71	34.23	7.00	5.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
10.02.17	24.00	-	109.64	109.64	0.00	88.49	54.19	34.30	7.00	5.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
11.02.17	24.00	-	109.73	109.73	0.00	88.23	54.34	33.99	7.00	5.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
12.02.17	24.00	-	110.48	110.48	0.00	86.96	54.96	34.22	7.00	5.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
13.02.17	24.00	-	110.08	110.08	0.00	87.91	54.69	33.22	7.00	5.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
14.02.17	24.00	-	109.91	109.91	0.00	86.96	54.96	34.22	7.00	5.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
15.02.17	24.00	-	110.18	110.18	0.00	85.24	54.24	31.00	7.00	5.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
16.02.17	24.00	-	109.93	109.93	0.00	83.96	53.65	30.31	7.00	5.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
17.02.17	24.00	-	109.49	109.49	0.00	82.74	53.06	29.68	7.00	5.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
18.02.17	24.00	-	109.31	109.31	0.00	82.56	52.83	29.73	7.00	5.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
19.02.17	24.00	-	109.00	109.00	0.00	82.73	53.15	29.58	7.00	5.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
20.02.17	24.00	-	108.70	108.70	0.00	82.05	52.64	29.41	7.00	5.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
21.02.17	24.00	-	108.64	108.64	0.00	82.05	52.64	29.41	7.00	5.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
Среднее	24.00	-	109.77	109.77	0.00	83.41	52.83	30.59	7.00	5.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
Итого	720.00	-	3293.17	3293.17	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88

Показание счетчиков на момент снятия данных: 23.01.17 02:00 73294.27 76582.70 0.00
 22.02.17 02:00 76582.57 76582.70 0.00

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения G: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета: с учетом корректировок

1.21 °C = 0.00 Гкал: 100.88 Гкал: КВт.ч.

