Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1400263-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
24.01.17	24,00	-	189,44	188,71	0,74	60,92	50,55	10,37	4,13	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
25.01.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
26.01.17	24,00	-	189,43	188,73	0,69	61,05	50,35	10,70	4,18	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
27.01.17	24,00	-	189,61	188,93	0,68	60,40	49,88	10,52	4,21	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
28.01.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
29.01.17	24,00	-	189,78	189,05	0,72	58,19	48,53	9,66	4,27	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
30.01.17	24,00	-	189,65	188,92	0,73	58,32	48,76	9,56	4,28	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
31.01.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
01.02.17	24,00	-	189,66	188,91	0,75	58,14	48,64	9,50	4,29	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
02.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
03.02.17	24,00	-	187,37	186,63	0,75	58,15	48,36	9,79	4,30	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
04.02.17	24,00	-	187,30	186,55	0,75	58,44	48,59	9,85	4,23	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
05.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
06.02.17	24,00	-	187,24	186,49	0,75	59,52	49,28	10,24	4,22	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
07.02.17	24,00	-	187,06	186,36	0,71	61,75	50,39	11,36	4,17	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
08.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
09.02.17	24,00	-	186,49	185,89	0,60	66,03	53,15	12,88	4,29	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
10.02.17	24,00	-	186,52	185,92	0,59	66,17	53,29	12,88	4,24	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
11.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
12.02.17	24,00	-	186,66	186,01	0,66	64,76	52,59	12,17	4,15	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
13.02.17	24,00	-	186,80	186,14	0,66	64,20	52,16	12,04	4,34	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
14.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
15.02.17	24,00	-	187,03	186,30	0,73	62,26	51,28	10,98	4,32	4,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
16.02.17	24,00	-	188,13	187,31	0,82	60,71	50,21	10,50	4,27	4,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
17.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
18.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
19.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
20.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
21.02.17	24,00		188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Среднее	24,00	-	188,01	187,30	0,71	61,19	50,38	10,81	4,25	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
Итого	720,00		5640,33	5619,08	21,25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ФЕВ 2017 г.