Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	156,59	156,59	0,00	61,30	44,60	16,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
24.01.17	24,00	-	156,67	156,67	0,00	61,45	44,65	16,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
25.01.17	24,00	-	156,53	156,53	0,00	61,46	44,20	17,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
26.01.17	24,00	-	156,65	156,65	0,00	60,75	43,63	17,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
27.01.17	24,00	-	156,73	156,73	0,00	58,76	43,08	15,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
28.01.17	24,00	-	156,63	156,63	0,00	58,54	42,96	15,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
29.01.17	24,00	-	156,50	156,50	0,00	58,68	43,11	15,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
30.01.17	24,00	-	156,55	156,55	0,00	58,39	42,96	15,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
31.01.17	24,00	-	156,50	156,50	0,00	58,50	43,00	15,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
01.02.17	24,00	-	155,07	155,07	0,00	58,78	42,95	15,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
02.02.17	24,00	-	154,59	154,59	0,00	58,51	42,52	15,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
03.02.17	24,00	-	154,41	154,41	0,00	58,81	42,76	16,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
04.02.17	24,00	-	154,39	154,39	0,00	58,86	42,86	16,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
05.02.17	24,00	-	154,39	154,39	0,00	59,93	43,39	16,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
06.02.17	24,00	-	154,30	154,30	0,00	62,17	43,84	18,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
07.02.17	24,00	-	154,25	154,25	0,00	64,80	44,48	20,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
08.02.17	24,00	-	154,25	154,25	0,00	66,46	45,57	20,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
09.02.17	24,00	-	154,35	154,35	0,00	66,63	45,76	20,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
10.02.17	24,00	-	154,29	154,29	0,00	66,79	46,12	20,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
11.02.17	24,00	-	154,24	154,24	0,00	65,22	45,55	19,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
12.02.17	24,00	-	154,37	154,37	0,00	64,61	45,37	19,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
13.02.17	24,00	-	154,65	154,65	0,00	64,30	45,46	18,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
14.02.17	24,00	-	154,21	154,21	0,00	62,62	45,22	17,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
15.02.17	24,00	-	155,05	155,05	0,00	61,08	44,42	16,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
16.02.17	24,00	-	158,02	158,02	0,00	60,05	44,05	16,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
17.02.17	24,00	-	159,46	159,46	0,00	59,39	43,89	15,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
18.02.17	24,00	-	159,49	159,49	0,00	59,50	44,01	15,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
19.02.17	24,00	-	159,18	159,18	0,00	59,61	44,15	15,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
20.02.17	24,00	-	157,54	157,54	0,00	59,15	43,91	15,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
21.02.17	24,00	-	156,35	156,35	0,00	58,78	43,34	15,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
Среднее	24,00	-	155,87	155,87	-	61,13	44,06	17,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	720,00		4676,20	4676,20	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	37784,07	37784,07	-	-	-	-	528,52	-	-
	22.02.17 02:00	42453,73	42453,73	-	-	-	-	608,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ФЕВ 2017 г.