Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	202,23	202,23	0,00	61,16	48,88	12,28	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
24.01.17	24,00	-	202,21	202,21	0,00	61,34	48,94	12,40	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
25.01.17	24,00	-	201,96	201,96	0,00	61,31	48,71	12,60	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
26.01.17	24,00	-	202,13	202,13	0,00	60,52	48,18	12,34	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
27.01.17	24,00	-	202,43	202,43	0,00	58,60	47,11	11,49	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
28.01.17	24,00	-	202,44	202,44	0,00	58,42	46,98	11,44	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
29.01.17	24,00	-	202,57	202,57	0,00	58,54	47,10	11,44	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
30.01.17	24,00	-	202,59	202,59	0,00	58,25	46,96	11,29	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
31.01.17	24,00	-	202,46	202,46	0,00	58,41	47,01	11,40	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
01.02.17	24,00	-	200,66	200,66	0,00	58,64	47,01	11,63	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
02.02.17	24,00	-	200,16	200,16	0,00	58,37	46,72	11,65	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
03.02.17	24,00	-	199,97	199,97	0,00	58,68	47,00	11,68	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
04.02.17	24,00	-	199,92	199,92	0,00	58,74	47,08	11,66	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
05.02.17	24,00	-	200,03	200,03	0,00	59,91	47,69	12,22	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
06.02.17	24,00	-	200,24	200,24	0,00	62,08	48,73	13,35	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
07.02.17	24,00	-	200,16	200,16	0,00	64,78	49,96	14,82	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
08.02.17	24,00	-	199,84	199,84	0,00	66,25	51,08	15,17	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
09.02.17	24,00	-	199,81	199,81	0,00	66,50	51,33	15,17	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
10.02.17	24,00	-	199,75	199,75	0,00	66,60	51,57	15,03	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
11.02.17	24,00	-	199,80	199,80	0,00	65,00	50,63	14,37	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
12.02.17	24,00	-	199,83	199,83	0,00	64,43	50,34	14,09	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
13.02.17	24,00	-	200,99	200,99	0,00	64,11	50,41	13,70	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
14.02.17	24,00	-	199,85	199,85	0,00	62,41	49,56	12,85	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
15.02.17	24,00	-	200,86	200,86	0,00	60,92	48,69	12,23	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
16.02.17	24,00	-	204,00	204,00	0,00	59,85	48,13	11,72	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
17.02.17	24,00	-	205,59	205,59	0,00	59,26	47,87	11,39	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
18.02.17	24,00	-	205,81	205,81	0,00	59,40	47,96	11,44	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
19.02.17	24,00	-	205,69	205,69	0,00	59,48	48,15	11,33	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
20.02.17	24,00	-	203,56	203,56	0,00	59,01	47,78	11,23	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
21.02.17	24,00	-	202,53	202,53	0,00	58,66	47,36	11,30	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
Среднее	24,00	-	201,67	201,67	-	60,99	48,50	12,49	7,00	5,00	2,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
Итого	720,00		6050,07	6050,07	0,00						75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	44351,53	43467,09	0,00	-	0,00	-	498,79	-	-
	22.02.17 02:00	50393,17	49508,73	0,00	-	0,00	-	574,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта