Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	201,90	201,90	0,00	61,27	48,80	12,47	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
24.01.17	24,00	-	201,86	201,86	0,00	61,43	48,84	12,59	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
25.01.17	24,00	-	202,10	202,10	0,00	61,44	48,68	12,76	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
26.01.17	24,00	-	201,77	201,77	0,00	60,73	48,19	12,54	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
27.01.17	24,00	-	201,59	201,59	0,00	58,74	47,19	11,55	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
28.01.17	24,00	-	201,45	201,45	0,00	58,51	47,04	11,47	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
29.01.17	24,00	-	201,48	201,48	0,00	58,65	47,14	11,51	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
30.01.17	24,00	-	201,60	201,60	0,00	58,36	46,99	11,37	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
31.01.17	24,00	-	201,62	201,62	0,00	58,47	47,01	11,46	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
01.02.17	24,00	-	200,75	200,75	0,00	58,75	47,01	11,74	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
02.02.17	24,00	-	199,93	199,93	0,00	58,48	46,74	11,74	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
03.02.17	24,00	-	199,28	199,28	0,00	58,78	47,01	11,77	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
04.02.17	24,00	-	199,23	199,23	0,00	58,84	47,10	11,74	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
05.02.17	24,00	-	199,40	199,40	0,00	59,91	47,70	12,21	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
06.02.17	24,00	-	200,09	200,09	0,00	62,16	48,77	13,39	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
07.02.17	24,00	-	200,43	200,43	0,00	64,79	49,99	14,80	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
08.02.17	24,00	-	200,31	200,31	0,00	66,46	51,27	15,19	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
09.02.17	24,00	-	200,21	200,21	0,00	66,63	51,44	15,19	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
10.02.17	24,00	-	200,30	200,30	0,00	66,78	51,68	15,10	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
11.02.17	24,00	-	200,05	200,05	0,00	65,20	50,78	14,42	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
12.02.17	24,00	-	200,13	200,13	0,00	64,60	50,43	14,17	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
13.02.17	24,00	-	179,06	179,38	-0,32	64,10	49,83	14,27	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
14.02.17	24,00	-	199,65	199,65	0,00	62,61	49,43	13,18	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
15.02.17	24,00	-	200,57	200,57	0,00	61,06	48,54	12,52	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
16.02.17	24,00	-	204,06	204,06	0,00	60,03	48,02	12,01	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
17.02.17	24,00	-	205,66	205,66	0,00	59,37	47,71	11,66	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
18.02.17	24,00	-	205,86	205,86	0,00	59,48	47,76	11,72	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
19.02.17	24,00	-	205,44	205,44	0,00	59,59	47,96	11,63	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
20.02.17	24,00	-	203,49	203,49	0,00	59,15	47,65	11,50	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
21.02.17	24,00	-	202,21	202,21	0,00	58,75	47,22	11,53	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
Среднее	24,00	-	200,72	200,73	-0,01	61,10	48,46	12,64	7,00	5,00	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
Итого	720,00		6021,48	6021,80	-0,32						76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	76,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	58208,22	58194,07	0,00	-	0,00	-	647,94	-	-
	22.02.17 02:00	64221,28	64207,45	0,00	-	0,00	-	724,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ФЕВ 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта