

Абонент: ЖКСЗ Невское Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"
 Источник: Общественный Э-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за февраль 2017
 Договор: Строит.-Адрес: Ивановская 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Девушкина
 ТСР9026M-1401665-(Q)-0217.txt

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ: 7

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ: 7
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Тяг. гр.С = 0,26

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТСР9-026M № 1401665
 Плата: тр.(M1):
 Орбитал: тр.(M2):
 тр.д. ГВС(M3):
 тр.цирку. ГВС(M4):
 тр.подпитки(У5):
 Расчетный алгоритм: зима: Qот=M1*(M2-M3)/K(1+M4) лето: Qвс=M3*(K1+M4)
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.от.):
 Расчетные расходы (гр.от.):
 Qот=0
 Qвс=0
 Qот.гр.ср=0
 Qвс.гр.ср=0
 Qот.пот.=0
 Qвс.пот.=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопоре				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	DM3	DM4	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кал.		Qвс.гр.ср.	Qобщ.		
23.01.17	24.00	-	76,15	74,30	1,85	84,96	48,74	36,22	6,21	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
24.01.17	24.00	-	77,51	75,61	1,90	85,36	49,25	36,11	6,28	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
25.01.17	24.00	-	76,00	74,16	1,84	84,81	48,79	36,02	6,22	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
26.01.17	24.00	-	74,93	73,12	1,81	84,70	48,17	36,53	6,14	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
27.01.17	24.00	-	77,16	75,29	1,86	84,37	48,52	35,85	6,25	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
28.01.17	24.00	-	47,71	45,73	1,98	72,43	39,03	33,40	5,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
29.01.17	24.00	-	65,79	64,24	1,54	71,39	41,78	29,61	5,74	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
30.01.17	24.00	-	76,69	74,89	1,80	80,23	46,70	33,53	6,15	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
31.01.17	24.00	-	76,56	74,79	1,78	80,35	46,96	33,39	6,14	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
01.02.17	24.00	-	42,09	41,13	0,96	57,12	43,64	13,48	4,75	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
02.02.17	24.00	-	62,89	61,47	1,42	68,02	41,33	26,69	5,59	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
03.02.17	24.00	-	65,34	63,90	1,44	80,40	43,90	36,60	5,60	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
04.02.17	24.00	-	77,74	76,03	1,71	80,11	46,76	33,35	6,30	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
05.02.17	24.00	-	77,85	76,12	1,73	80,32	47,15	33,17	6,30	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
06.02.17	24.00	-	76,19	74,48	1,70	80,05	46,54	33,51	6,20	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
07.02.17	24.00	-	74,20	72,51	1,69	80,79	45,69	35,10	6,07	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
08.02.17	24.00	-	73,01	71,35	1,67	82,57	45,32	37,25	6,02	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
09.02.17	24.00	-	75,44	73,69	1,75	86,06	47,29	38,77	6,18	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
10.02.17	24.00	-	76,49	74,73	1,76	86,56	47,85	38,71	6,26	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
11.02.17	24.00	-	77,57	75,79	1,78	86,69	48,33	38,36	6,34	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
12.02.17	24.00	-	78,19	76,39	1,79	87,06	48,86	38,20	6,38	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
13.02.17	24.00	-	77,86	76,07	1,79	86,95	48,76	38,19	6,29	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
14.02.17	24.00	-	79,44	77,59	1,85	86,71	49,55	37,16	6,37	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
15.02.17	24.00	-	81,02	79,16	1,86	86,16	50,30	35,86	6,43	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
16.02.17	24.00	-	80,36	78,53	1,83	85,18	50,06	35,12	6,42	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
17.02.17	24.00	-	79,43	77,60	1,83	84,19	49,41	34,78	6,36	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
18.02.17	24.00	-	80,09	78,24	1,86	83,19	49,26	33,93	6,38	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
19.02.17	24.00	-	80,47	78,56	1,91	83,27	49,47	33,80	6,38	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
20.02.17	24.00	-	81,00	79,09	1,91	83,30	49,67	33,63	6,40	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
21.02.17	24.00	-	80,67	78,76	1,91	83,20	49,51	33,69	6,38	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Среднее	24.00	-	74,20	72,44	1,75	81,55	47,22	34,33	6,12	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	720.00	-	2225,86	2173,33	52,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,82

Показания счетчиков на момент снятия данных: 27.01.17 04:59 01.02.17 04:59
 Дата, время
 M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(Kcal) V4(Kcal) Q СЦО (Kcal) Q ГВС (Kcal) Траб. ч

Период расчета по среднему: 27.01.17 04:59 01.02.17 04:59
 Период расчета по среднему: 27.01.17 04:59 01.02.17 04:59
 Период превышения U2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,26 °C = 0,00 Kcal/кВт.ч
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 79,82 кВт.ч

Замолкнуть заявку отчета.
 Наладить работу системы отопления
 ООО «Инфракилт Монтаж» печать потребителя
 Филиал "Энергобыт"
 Управление энергосбыта
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТПИТ ПРИИПТ
 25 02 17
 ЯСКЕРИЧ Я.А.