Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9046.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ивановская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,01

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	129,19	128,39	0,80	88,07	48,62	39,45	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,33	-	0,00			5,14
24.01.17	24,00	-	128,60	127,78	0,82	87,87	47,87	40,00	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,88	-	0,00			5,19
25.01.17	24,00	-	128,54	127,67	0,87	87,68	47,08	40,60	7,00	5,00	5,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,04	-	0,00			5,27
26.01.17	24,00	-	129,08	128,17	0,91	86,72	46,79	39,93	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,75	-	0,00			5,20
27.01.17	24,00	-	129,74	128,87	0,87	84,90	46,78	38,12	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,79	-	0,00			4,99
28.01.17	24,00	-	129,46	128,61	0,85	83,52	46,32	37,20	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,70	-	0,00			4,86
29.01.17	24,00	-	129,41	128,66	0,75	82,08	45,62	36,46	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,94	-	0,00			4,76
30.01.17	24,00	-	130,62	126,37	4,25	82,15	45,77	36,38	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,03	-	0,00			4,95
31.01.17	24,00	-	131,32	130,68	0,64	82,23	46,09	36,14	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,91	-	0,00			4,78
01.02.17	24,00	-	130,55	129,69	0,86	82,10	45,73	36,37	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,90	-	0,00			4,79
02.02.17	24,00	-	129,91	128,99	0,92	82,33	45,48	36,85	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,10	-	0,00			4,83
03.02.17	24,00	-	130,18	129,23	0,95	81,67	45,37	36,30	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,26	-	0,00			4,77
04.02.17	24,00	-	130,50	129,66	0,84	81,86	45,56	36,30	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,14	-	0,00			4,78
05.02.17	24,00	-	129,59	128,72	0,87	81,96	45,21	36,75	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,89	-	0,00			4,81
06.02.17	24,00	-	128,52	127,66	0,86	82,57	44,25	38,32	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,46	-	0,00			4,97
07.02.17	24,00	-	128,75	127,57	1,18	87,36	44,95	42,41	7,00	5,00	5,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	16,12	-	0,00			5,52
08.02.17	24,00	-	129,57	128,07	1,50	90,79	46,52	44,27	7,00	5,00	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,33	-	0,00			5,82
09.02.17	24,00	-	129,65	128,51	1,14	90,63	46,62	44,01	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,84	-	0,00			5,76
10.02.17	24,00	-	130,24	129,01	1,23	91,12	47,04	44,08	7,00	5,00	5,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,05	-	0,00			5,81
11.02.17	24,00	-	130,45	129,22	1,23	91,27	47,34	43,93	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,40	-	0,00			5,80
12.02.17	24,00	-	130,39	129,30	1,09	91,25	47,44	43,81	7,00	5,00	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,11	-	0,00			5,77
13.02.17	24,00	-	130,89	129,93	0,96	90,75	47,98	42,77	7,00	5,00	5,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,15	-	0,00			5,65
14.02.17	24,00	-	130,77	129,96	0,81	89,50	48,18	41,32	7,00	5,00	5,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	26,48	-	0,00			5,45
15.02.17	24,00	-	130,99	130,17	0,82	87,88	47,65	40,23	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,87	-	0,00			5,32
16.02.17	24,00	-	130,75	129,72	1,03	86,15	46,95	39,20	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,09	-	0,00			5,18
17.02.17	24,00	-	130,87	129,98	0,89	85,20	46,90	38,30	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,82	-	0,00			5,06
18.02.17	24,00	-	131,19	130,21	0,98	85,30	47,13	38,17	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,31	-	0,00			5,06
19.02.17	24,00	-	131,57	130,54	1,03	85,52	47,49	38,03	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,55	-	0,00			5,06
20.02.17	24,00	-	131,74	130,76	0,98	85,21	47,63	37,58	7,00	5,00	5,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,17	-	0,00			5,00
21.02.17	24,00		131,50	130,50	1,00	85,34	47,42	37,93	7,00	5,00	5,04	-	-	-	-	-	-	-	25,01	-	-	-	-	5,04
Среднее	24,00	-	130,15	129,09	1,06	86,03	46,66	39,37	7,00	5,00	5,18	-	-	-	-	-	-	-	22,81	-	-	-	-	5,18
Итого	720,00		3904,53	3872,60	31,93						155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	155,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.