Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 24 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208787
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208787-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	146,75	146,75	0,00	87,34	53,53	33,81	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
24.01.17	24,00	-	143,12	143,12	0,00	86,79	52,57	34,22	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
25.01.17	24,00	-	139,00	139,00	0,00	86,78	51,45	35,33	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
26.01.17	24,00	-	144,34	144,34	0,00	86,19	51,92	34,27	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
27.01.17	24,00	-	89,89	89,89	0,00	83,00	52,08	30,92	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
28.01.17	24,00	-	137,85	137,85	0,00	80,90	50,08	30,82	7,00	5,00	4,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,26
29.01.17	24,00	-	149,08	149,08	0,00	81,96	51,17	30,79	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
30.01.17	24,00	-	148,81	148,81	0,00	82,17	51,34	30,83	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
31.01.17	24,00	-	84,85	84,96	-0,11	79,52	51,31	28,21	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
01.02.17	24,00	-	113,51	113,51	0,00	78,52	45,90	32,62	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
02.02.17	24,00	-	98,02	98,02	0,00	80,63	45,67	34,96	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
03.02.17	24,00	-	147,04	147,04	0,00	82,07	50,38	31,69	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
04.02.17	24,00	-	144,64	144,64	0,00	82,20	50,80	31,40	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
05.02.17	24,00	-	138,25	138,25	0,00	82,08	49,88	32,20	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
06.02.17	24,00	-	125,68	125,68	0,00	83,18	47,68	35,50	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
07.02.17	24,00	-	122,36	122,11	0,25	85,25	46,63	38,62	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
08.02.17	24,00	-	129,60	129,60	0,00	88,57	48,92	39,65	7,00	5,00	5,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,15
09.02.17	24,00	-	131,40	131,40	0,00	88,96	49,52	39,44	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
10.02.17	24,00	-	137,22	137,22	0,00	89,02	50,77	38,25	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
11.02.17	24,00	-	141,07	141,07	0,00	89,29	52,04	37,25	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
12.02.17	24,00	-	139,67	139,67	0,00	89,15	51,78	37,37	7,00	5,00	5,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,23
13.02.17	24,00	-	146,87	146,87	0,00	88,75	53,08	35,67	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
14.02.17	24,00	-	152,08	152,08	0,00	88,04	54,31	33,73	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
15.02.17	24,00	-	148,59	148,59	0,00	87,16	53,51	33,65	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
16.02.17	24,00	-	145,38	145,38	0,00	86,05	52,56	33,49	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
17.02.17	24,00	-	147,13	147,13	0,00	85,04	52,56	32,48	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
18.02.17	24,00	-	148,67	148,67	0,00	85,11	52,92	32,19	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
19.02.17	24,00	-	149,67	149,67	0,00	85,12	53,23	31,89	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
20.02.17	24,00	-	149,53	149,53	0,00	85,03	53,21	31,82	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
21.02.17	24,00	-	142,51	142,51	0,00	83,27	51,37	31,90	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
Среднее	24,00	-	136,09	136,08	0,00	84,90	51,07	33,83	7,00	5,00	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62
Итого	720,00		4082,58	4082,44	0,14						138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	138,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	23.01.17 02:00	67634,16	66442,95	0,00	-	0,00	-	1760,14	-	-
	22.02.17 02:00	71710,26	70518,91	0,00	-	0,00	-	1898,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления

Заполнить шапку отчета.