Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0217.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
24.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
25.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
26.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
27.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
28.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
29.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
30.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
31.01.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
01.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
02.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
03.02.17	24,00	-	87,53	86,51	1,02	80,16	43,20	36,96	7,00	5,00	3,38										0,00	-	-	4,26
04.02.17	24,00	-	105,43	104,97	0,46	82,56	44,81	37,75	7,00	5,00	4,01										0,00	-	-	4,26
05.02.17	24,00	-	106,36	103,86	2,50	82,29	44,31	37,98	7,00	5,00	4,15										0,00			3,38
06.02.17	24,00	-	103,26	101,71	1,55	83,63	43,53	40,10	7,00	5,00	4,21										0,00			4,01
07.02.17	24,00	-	106,62	103,88	2,74	85,56	42,95	42,61	7,00	5,00	4,67										0,00			4,15
08.02.17	24,00	-	103,08	103,08	0,00	89,05	44,93	44,12	7,00	5,00	4,55										0,00			4,21
09.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00			4,67
10.02.17	24,00	-	106,66	106,66	0,00	89,30	46,04	43,26	7,00	5,00	4,62										0,00			4,55
11.02.17	24,00	-	107,82	107,82	0,00	89,64	46,61	43,03	7,00	5,00	4,65										0,00	-	-	4,26
12.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00			4,62
13.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00			4,65
14.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00	-	-	4,26
15.02.17	24,00	-	110,04	110,04	0,00	87,38	47,56	39,82	7,00	5,00	4,39										0,00	-	-	4,26
16.02.17	24,00	-	109,43	109,01	0,42	86,26	46,96	39,30	7,00	5,00	4,33										0,00	-	-	4,26
17.02.17	24,00	-	109,95	109,95	0,00	85,26	46,96	38,30	7,00	5,00	4,22										0,00			4,39
18.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00			4,33
19.02.17	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,22										0,00			4,22
20.02.17	24,00	-	110,81	110,54	0,27	85,30	47,53	37,77	7,00	5,00	4,20										0,00	-	-	4,26
21.02.17	24,00	-	107,63	107,63	0,00	83,49	46,40	37,09	7,00	5,00	3,99										0,00	-	-	4,26
Среднее	24,00	-	105,74	105,05	0,69	85,38	45,52	39,85	7,00	5,00	4,24										0,00			4,20
Итого	720,00		3172,20	3151,52	20,68						127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	3,99
																					0,00	0,00	0,00	4,26
																								127,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	27059,08	26057,97	0,00	-	0,00	-	980,19	-	
	22.02.17 02:00	30245,37	29097,07	0,00	-	0,00	-	1114,12	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Заполнить шапку отчета.