Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 29
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207263
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207263-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,01

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	150,75	150,75	0,00	87,92	46,79	41,13	7,00	5,00	6,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,21
24.01.17	24,00	-	150,72	150,72	0,00	87,51	46,79	40,72	7,00	5,00	6,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,14
25.01.17	24,00	-	151,82	151,82	0,00	87,79	47,15	40,64	7,00	5,00	6,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,18
26.01.17	24,00	-	150,33	150,33	0,00	87,67	46,86	40,81	7,00	5,00	6,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,14
27.01.17	24,00	-	148,88	148,88	0,00	87,54	46,22	41,32	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,16
28.01.17	24,00	-	150,38	150,38	0,00	86,60	45,80	40,80	7,00	5,00	6,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,14
29.01.17	24,00	-	150,41	150,41	0,00	84,66	46,16	38,50	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
30.01.17	24,00	-	148,78	148,78	0,00	83,40	45,80	37,60	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
31.01.17	24,00	-	146,63	146,63	0,00	81,91	44,63	37,28	7,00	5,00	5,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,47
01.02.17	24,00	-	149,46	149,46	0,00	81,94	44,86	37,08	7,00	5,00	5,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,55
02.02.17	24,00	-	150,98	150,98	0,00	82,01	44,94	37,07	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
03.02.17	24,00	-	149,87	149,87	0,00	81,92	44,75	37,17	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
04.02.17	24,00	-	148,01	148,01	0,00	82,18	44,51	37,67	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
05.02.17	24,00	-	147,15	147,15	0,00	81,50	44,11	37,39	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
06.02.17	24,00	-	146,93	146,93	0,00	81,68	44,33	37,35	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
07.02.17	24,00	-	145,68	145,68	0,00	81,82	44,02	37,80	7,00	5,00	5,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,51
08.02.17	24,00	-	143,17	143,17	0,00	82,52	42,95	39,57	7,00	5,00	5,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,67
09.02.17	24,00	-	142,22	142,22	0,00	87,36	43,02	44,34	7,00	5,00	6,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,31
10.02.17	24,00	-	145,40	145,40	0,00	90,64	44,81	45,83	7,00	5,00	6,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,67
11.02.17	24,00	-	145,28	145,28	0,00	90,48	45,07	45,41	7,00	5,00	6,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,61
12.02.17	24,00	-	147,00	147,00	0,00	90,91	45,80	45,11	7,00	5,00	6,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,64
13.02.17	24,00	-	147,73	147,73	0,00	91,06	46,26	44,80	7,00	5,00	6,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,63
14.02.17	24,00	-	147,03	147,03	0,00	91,06	46,26	44,80	7,00	5,00	6,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,60
15.02.17	24,00	-	148,50	148,50	0,00	90,45	46,49	43,96	7,00	5,00	6,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,54
16.02.17	24,00	-	146,86	146,86	0,00	89,24	46,70	42,54	7,00	5,00	6,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,26
17.02.17	24,00	-	144,61	144,61	0,00	87,61	46,30	41,31	7,00	5,00	5,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,98
18.02.17	24,00	-	130,07	130,07	0,00	85,89	43,72	42,17	7,00	5,00	5,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,49
19.02.17	24,00	-	119,06	119,06	0,00	84,60	41,11	43,49	7,00	5,00	5,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,19
20.02.17	24,00	-	119,10	119,10	0,00	84,68	41,02	43,66	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
21.02.17	24,00	-	120,13	120,13	0,00	84,72	41,40	43,32	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
Среднее	24,00	-	144,43	144,43	-	85,98	44,95	41,02	7,00	5,00	5,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,92
Итого	720,00		4332,94	4332,94	0,00						177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	177,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-
	24.02.16 03:00	20892,39	20861,45	0,00	-	0,00	-	628,86	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,01 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Заполнить шапку отчета.