Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017
Договор: ?
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО ?
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: ?
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: ? Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	65,66	65,66	0,00	86,01	44,27	41,74	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
24.01.17	24,00	-	64,26	64,26	0,00	85,47	43,83	41,64	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
25.01.17	24,00	-	63,17	63,17	0,00	85,47	43,16	42,31	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
26.01.17	24,00	-	45,43	45,43	0,00	83,02	42,68	40,34	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
27.01.17	24,00	-	24,86	24,86	0,00	76,42	38,02	38,40	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
28.01.17	24,00	-	55,74	55,74	0,00	79,20	39,80	39,40	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
29.01.17	24,00	-	63,04	63,04	0,00	80,75	41,56	39,19	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
30.01.17	24,00	-	63,01	63,01	0,00	80,78	41,86	38,92	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
31.01.17	24,00	-	37,51	37,51	0,00	76,10	42,12	33,98	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
01.02.17	24,00	-	53,63	53,63	0,00	76,03	38,36	37,67	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
02.02.17	24,00	-	62,84	62,84	0,00	80,57	41,24	39,33	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
03.02.17	24,00	-	63,27	63,27	0,00	80,88	41,90	38,98	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
04.02.17	24,00	-	63,62	63,62	0,00	80,95	42,23	38,72	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
05.02.17	24,00	-	62,29	62,29	0,00	80,72	41,58	39,14	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
06.02.17	24,00	-	60,55	60,55	0,00	81,70	40,42	41,28	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
07.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
08.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
09.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
10.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
11.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
12.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
13.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
14.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
15.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
16.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
17.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
18.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
19.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
20.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
21.02.17	24,00		62,15	62,15	0,00	81,12	41,41	39,71	7,00	5,00	2,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
Среднее	24,00	-	59,37	59,37	-	81,03	41,47	39,56	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	720,00		1781,18	1781,18	0,00						70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	13355,57	13345,41	0,00	-	0,00	-	483,45	-	-
	07.02.17 03:00	14201,49	14191,34	0,00	-	0,00	-	547,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Заполнить шапку отчета.