Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.01.17	24,00	-	315,03	315,03	0,00	85,72	58,59	27,13	7,00	5,00	8,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,56
24.01.17	24,00	-	308,79	308,79	0,00	85,21	57,88	27,33	7,00	5,00	8,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,46
25.01.17	24,00	-	303,17	303,17	0,00	85,25	57,19	28,06	7,00	5,00	8,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,53
26.01.17	24,00	-	228,35	228,35	0,00	83,56	56,90	26,66	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
27.01.17	24,00	-	111,97	111,97	0,00	77,57	50,23	27,34	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
28.01.17	24,00	-	256,14	256,14	0,00	78,73	52,69	26,04	7,00	5,00	6,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,68
29.01.17	24,00	-	308,61	308,61	0,00	80,59	54,99	25,60	7,00	5,00	7,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,91
30.01.17	24,00	-	308,54	308,54	0,00	80,60	55,28	25,32	7,00	5,00	7,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,82
31.01.17	24,00	-	187,49	187,49	0,00	79,13	55,29	23,84	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
01.02.17	24,00	-	244,88	244,88	0,00	75,73	50,60	25,13	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
02.02.17	24,00	-	308,13	308,13	0,00	80,39	54,49	25,90	7,00	5,00	7,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,99
03.02.17	24,00	-	310,55	310,55	0,00	80,67	55,21	25,46	7,00	5,00	7,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,92
04.02.17	24,00	-	311,84	311,84	0,00	80,77	55,65	25,12	7,00	5,00	7,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,85
05.02.17	24,00	-	306,06	306,06	0,00	80,57	55,07	25,50	7,00	5,00	7,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,82
06.02.17	24,00	-	296,12	296,12	0,00	81,38	53,77	27,61	7,00	5,00	8,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,19
07.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
08.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
09.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
10.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
11.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
12.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
13.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
14.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
15.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
16.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
17.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
18.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
19.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
20.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
21.02.17	24,00		304,67	304,67	0,00	80,91	54,83	26,08	7,00	5,00	7,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,95
Среднее	24,00	-	289,19	289,19	-	80,98	54,88	26,11	7,00	5,00	7,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,56
Итого	720,00		8675,77	8675,77	0,00						226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	226,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	153405,06	153883,41	0,00	-	0,00	-	3328,92	-	-
	07.02.17 03:00	157507,91	157986,70	0,00	-	0,00	-	3437,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **226,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 02 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Заполнить шапку отчета.

Наладить работу системы отопления