Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9239.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205557

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-0217.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,26

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43039 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,744 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	118,31	118,31	0,00	86,21	42,73	43,48	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
24.01.17	24,00	-	115,35	115,35	0,00	85,67	42,08	43,59	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
25.01.17	24,00	-	112,83	112,54	0,29	85,58	41,22	44,36	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
26.01.17	24,00	-	116,33	116,33	0,00	85,07	41,53	43,54	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
27.01.17	24,00	-	71,54	71,24	0,30	82,84	42,13	40,71	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
28.01.17	24,00	-	99,65	99,35	0,30	78,68	37,65	41,03	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
29.01.17	24,00	-	109,30	109,30	0,00	80,82	39,45	41,37	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
30.01.17	24,00	-	108,37	108,05	0,32	80,98	39,51	41,47	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
31.01.17	24,00	-	61,94	61,94	0,00	77,84	39,52	38,32	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
01.02.17	24,00	-	94,05	94,05	0,00	76,27	36,10	40,17	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
02.02.17	24,00	-	75,69	75,48	0,21	80,09	35,99	44,10	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
03.02.17	24,00	-	99,31	99,31	0,00	80,71	36,90	43,81	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
04.02.17	24,00	-	97,63	97,40	0,23	80,92	37,57	43,35	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
05.02.17	24,00	-	99,66	99,45	0,21	80,81	37,55	43,26	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
06.02.17	24,00	-	96,80	96,80	0,00	81,80	36,51	45,29	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
07.02.17	24,00	-	95,79	95,79	0,00	83,75	35,44	48,31	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
08.02.17	24,00	-	101,33	101,06	0,27	87,14	37,75	49,39	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
09.02.17	24,00	-	103,60	103,60	0,00	87,61	38,62	48,99	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
10.02.17	24,00	-	105,18	104,88	0,30	87,69	38,99	48,70	7,00	5,00	5,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,13
11.02.17	24,00	-	105,34	105,34	0,00	87,98	39,58	48,40	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
12.02.17	24,00	-	104,89	104,89	0,00	87,84	39,45	48,39	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
13.02.17	24,00	-	109,41	109,41	0,00	87,50	40,55	46,95	7,00	5,00	5,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,14
14.02.17	24,00	-	112,90	112,90	0,00	86,88	41,78	45,10	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,09
15.02.17	24,00	-	111,14	111,14	0,00	85,96	41,39	44,57	7,00	5,00	4,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,95
16.02.17	24,00	-	109,30	109,30	0,00	84,90	40,82	44,08	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
17.02.17	24,00	-	110,61	110,61	0,00	83,89	40,86	43,03	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
18.02.17	24,00	-	111,16	111,16	0,00	83,97	41,16	42,81	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
19.02.17	24,00	-	112,06	112,06	0,00	83,98	41,44	42,54	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
20.02.17	24,00	-	110,75	110,75	0,00	83,88	41,39	42,49	7,00	5,00	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
21.02.17	24,00	-	108,49	108,49	0,00	82,23	40,58	41,65	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
Среднее	24,00	-	102,96	102,88	0,08	83,65	39,54	44,11	7,00	5,00	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
Итого	720,00		3088,71	3086,28	2,43						136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	136,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 02:00	53839,73	53857,24	0,00	-	0,00	-	1810,37	-	-
	22.02.17 02:00	56922,98	56938,14	0,00	-	0,00	-	1946,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 02 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ

Указать код УУТ7: 32986.
Указать верный номер договора: 13660.038.1.