

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТППТ-05

КТППТ-05

Тхв =

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.17	24	-	71,07	10,30	161,480	-	-	48,37	5,60	160,030	-	22,70	1,450	0,00	0,00	0,00	3,750
24.01.17	24	-	68,45	10,30	161,150	-	-	46,85	5,60	159,600	-	21,60	1,550	0,00	0,00	0,00	3,566
25.01.17	24	-	67,51	10,30	160,850	-	-	45,87	5,60	159,240	-	21,64	1,610	0,00	0,00	0,00	3,564
26.01.17	24	-	70,49	10,30	159,300	-	-	47,11	5,60	157,810	-	23,38	1,490	0,00	0,00	0,00	3,805
27.01.17	24	-	73,97	10,30	158,540	-	-	49,33	5,60	156,960	-	24,64	1,580	0,00	0,00	0,00	3,995
28.01.17	24	-	68,50	10,30	160,720	-	-	46,73	5,60	157,170	-	21,77	1,550	0,00	0,00	0,00	3,539
29.01.17	24	-	65,96	10,30	159,300	-	-	45,43	5,60	157,740	-	20,53	1,560	0,00	0,00	0,00	3,351
30.01.17	24	-	67,14	10,30	159,310	-	-	46,12	5,60	157,700	-	21,02	1,610	0,00	0,00	0,00	3,434
31.01.17	24	-	68,52	10,30	160,460	-	-	46,87	5,60	158,870	-	21,65	1,590	0,00	0,00	0,00	3,559
01.02.17	24	-	69,83	10,30	160,680	-	-	47,49	5,60	159,120	-	22,34	1,560	0,00	0,00	0,00	3,676
02.02.17	24	-	71,05	10,30	160,410	-	-	47,76	5,60	158,810	-	23,29	1,600	0,00	0,00	0,00	3,823
03.02.17	24	-	71,87	10,30	159,320	-	-	48,35	5,60	157,780	-	23,52	1,540	0,00	0,00	0,00	3,834
04.02.17	24	-	74,23	10,30	159,100	-	-	49,38	5,60	157,560	-	24,85	1,540	0,00	0,00	0,00	4,041
05.02.17	24	-	75,08	10,30	160,430	-	-	49,82	5,60	158,840	-	25,26	1,590	0,00	0,00	0,00	4,144
06.02.17	24	-	75,28	10,30	163,190	-	-	49,59	5,60	161,580	-	25,69	1,610	0,00	0,00	0,00	4,284
07.02.17	24	-	78,42	10,30	162,420	-	-	50,10	5,60	160,810	-	28,32	1,610	0,00	0,00	0,00	4,694
08.02.17	24	-	81,60	10,30	162,600	-	-	51,96	5,60	160,970	-	29,64	1,630	0,00	0,00	0,00	4,920
09.02.17	24	-	82,29	10,30	163,580	-	-	52,55	5,60	161,910	-	29,74	1,670	0,00	0,00	0,00	4,968
10.02.17	24	-	79,57	10,30	163,500	-	-	51,74	5,60	161,840	-	27,83	1,660	0,00	0,00	0,00	4,650
11.02.17	24	-	75,55	10,30	163,730	-	-	49,88	5,60	162,160	-	25,67	1,570	0,00	0,00	0,00	4,294
12.02.17	24	-	77,05	10,30	163,420	-	-	50,51	5,60	161,850	-	26,54	1,570	0,00	0,00	0,00	4,429
13.02.17	24	-	75,48	10,30	163,810	-	-	50,37	5,60	162,230	-	25,11	1,580	0,00	0,00	0,00	4,208
14.02.17	24	-	71,34	10,30	164,640	-	-	48,85	5,60	163,100	-	22,49	1,540	0,00	0,00	0,00	3,788
15.02.17	24	-	65,25	10,30	164,980	-	-	45,68	5,60	163,420	-	19,57	1,560	0,00	0,00	0,00	3,310
16.02.17	24	-	62,72	10,30	148,800	-	-	44,28	5,60	145,790	-	18,44	3,010	0,00	0,00	0,00	2,888
17.02.17	24	-	67,86	10,30	167,380	-	-	46,85	5,60	165,760	-	21,01	1,620	0,00	0,00	0,00	3,602
18.02.17	24	-	67,41	10,30	169,560	-	-	47,03	5,60	167,860	-	20,38	1,700	0,00	0,00	0,00	3,546
19.02.17	24	-	64,41	10,30	169,670	-	-	45,55	5,60	168,100	-	18,86	1,570	0,00	0,00	0,00	3,283
Среднее	24,00	-	71,71	10,30	161,798	-	-	48,23	5,60	160,165	-	23,48	1,633	-	-	-	3,891
Итого	672,0	-	-	-	4530,330	0,000	-	-	-	4484,610	0,000	-	45,720	0,00	0,00	0,00	108,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1477,080

1460,906

16,174

Корректировка за прошлый месяц (-)

1454,747

1440,900

13,847

31,66

**Итого за февраль 2017 :**

4552,663

4504,616

48,047

34,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

4552,663

4504,616

48,047

105,64

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.01.17 03:00	19605,030	-	19395,160	-	0,000	0,000	414,379	
20.02.17 02:00	23960,770	-	23706,760	-	0,000	0,000	519,257	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 105,64 ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАУ «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата 28.02.2017