Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	166,86	166,86	0,00	61,11	52,15	8,96	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
24.01.17	24,00	-	167,79	167,79	0,00	60,38	51,53	8,85	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
25.01.17	24,00	-	167,65	167,65	0,00	59,38	50,52	8,86	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
26.01.17	24,00	-	167,69	167,69	0,00	59,61	50,61	9,00	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
27.01.17	24,00	-	167,70	167,70	0,00	60,05	51,22	8,83	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
28.01.17	24,00	-	167,89	167,89	0,00	58,79	50,21	8,58	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
29.01.17	24,00	-	167,93	167,93	0,00	58,08	49,66	8,42	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
30.01.17	24,00	-	167,88	167,88	0,00	57,87	49,52	8,35	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
31.01.17	24,00	-	167,94	167,94	0,00	58,09	49,70	8,39	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
01.02.17	24,00	-	168,06	168,06	0,00	57,99	49,60	8,39	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
02.02.17	24,00	-	168,06	168,06	0,00	58,20	49,67	8,53	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
03.02.17	24,00	-	168,01	168,01	0,00	57,95	49,48	8,47	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
04.02.17	24,00	-	167,91	167,91	0,00	58,07	49,63	8,44	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
05.02.17	24,00	-	167,98	167,98	0,00	57,81	49,38	8,43	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
06.02.17	24,00	-	167,99	167,99	0,00	59,02	49,95	9,07	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
07.02.17	24,00	-	167,97	167,97	0,00	61,32	51,25	10,07	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
08.02.17	24,00	-	168,13	168,13	0,00	63,15	52,69	10,46	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
09.02.17	24,00	-	168,31	168,31	0,00	63,13	52,77	10,36	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
10.02.17	24,00	-	168,39	168,39	0,00	63,16	52,97	10,19	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
11.02.17	24,00	-	168,25	168,25	0,00	62,91	52,85	10,06	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
12.02.17	24,00	-	167,91	167,91	0,00	63,19	53,04	10,15	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
13.02.17	24,00	-	167,83	167,83	0,00	63,01	53,16	9,85	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
14.02.17	24,00	-	167,81	167,81	0,00	61,70	52,42	9,28	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
15.02.17	24,00	-	167,79	167,79	0,00	60,83	51,78	9,05	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
16.02.17	24,00	-	167,70	167,70	0,00	60,49	51,51	8,98	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
17.02.17	24,00	-	167,97	167,97	0,00	59,88	51,12	8,76	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
18.02.17	24,00	-	168,41	168,41	0,00	59,98	51,22	8,76	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
19.02.17	24,00	-	168,47	168,47	0,00	59,82	51,08	8,74	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
20.02.17	24,00	-	168,51	168,51	0,00	59,55	50,92	8,63	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
21.02.17	24,00	-	168,24	168,24	0,00	58,91	50,34	8,57	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
Среднее	24,00	-	167,97	167,97	-	60,11	51,07	9,05	7,00	5,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
Итого	720,00		5039,03	5039,03	0,00						45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q\ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.17 02:00	13620,60	13620,60	0,00	-	0,00	-	120,66	-	-
	22.02.17 03:00	18485,79	18485,79	0,00	-	0,00	-	164,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 24 ФЕВ 2017 г.