

Абонент: ЖКС2 Неважко Рікна
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлаваевская 25-3 / ПЦ-2 СЦЮ
 Обслуживающая организация: ООО ИнфраХит Контаж
 Котловик ТЭЦ-22

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2017
 Договор: 6641.038.1
 Стройм. адрес: Карлаваевская 25-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКП-205/63-(Q)-0217/БК

Узел учета: ПЦ-2 СЦЮ
 Код УТЭ:
 Расчетная совместность с УТЭ:
 График: 150/70

Таб. гр.С= 0

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 205763
 Показат.тр.(M1): расходомер: ПРМ 32
 Оборот.тр.(M2): расходомер: ПРМ 32
 Тр-д. ПС(М3): расходомер:
 Тр-д. ПС(М4): расходомер:
 Тр-д. ПС(М5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зная: Q=M1*(T1-T2)/K2*(T1-T2)хвн лето.

Число и сток: архивы в файлах:
 Расчет (Смена):
 Ресурс(г.с.):
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термометр:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.час): Qгр=0,1095
 Договорные нагрузки (ср.час): Qср=105,504
 Договорные расходы (ср.сут.): T/сут: Qср=105,504
 Расчет.пот.= Qср/сут=0
 Qср=0
 Qср=0
 Qср=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТЭ-1)										Учет ГВС (ТЭ-2)								Контрольные данные		Общие теплоспогре		
			M1	M2	дм	T1	T2	дТ	р1	р2	Qотопл	M3	M4	дм	U3	U4	дВгвс	Uдгвс	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.		Qгвс кал.	
23.01.17	24.00	-	110.73	110.73	0.00	61.03	48.79	12.24	7.00	5.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
24.01.17	24.00	-	110.60	110.60	0.00	60.22	48.14	12.08	7.00	5.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
25.01.17	24.00	-	110.39	110.39	0.00	59.22	47.17	12.05	7.00	5.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
26.01.17	24.00	-	110.49	110.49	0.00	59.46	47.21	12.25	7.00	5.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
27.01.17	24.00	-	110.56	110.56	0.00	59.89	47.75	12.14	7.00	5.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
28.01.17	24.00	-	110.61	110.61	0.00	58.62	46.94	11.68	7.00	5.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
29.01.17	24.00	-	110.62	110.62	0.00	57.93	46.44	11.49	7.00	5.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
30.01.17	24.00	-	110.61	110.61	0.00	57.72	46.32	11.40	7.00	5.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
31.01.17	24.00	-	110.62	110.62	0.00	57.93	46.50	11.43	7.00	5.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
01.02.17	24.00	-	110.72	110.72	0.00	57.84	46.39	11.45	7.00	5.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
02.02.17	24.00	-	110.72	110.72	0.00	58.04	46.40	11.64	7.00	5.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
03.02.17	24.00	-	110.63	110.63	0.00	57.79	46.28	11.51	7.00	5.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
04.02.17	24.00	-	110.65	110.65	0.00	57.92	46.35	11.57	7.00	5.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
05.02.17	24.00	-	110.65	110.65	0.00	57.65	46.13	11.52	7.00	5.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
06.02.17	24.00	-	110.63	110.63	0.00	58.87	46.49	12.38	7.00	5.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
07.02.17	24.00	-	110.68	110.68	0.00	61.16	47.51	13.65	7.00	5.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
08.02.17	24.00	-	110.80	110.80	0.00	62.97	48.81	14.16	7.00	5.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
09.02.17	24.00	-	110.89	110.89	0.00	62.95	48.96	13.99	7.00	5.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
10.02.17	24.00	-	110.98	110.98	0.00	62.97	49.19	13.78	7.00	5.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
11.02.17	24.00	-	110.93	110.93	0.00	62.73	49.16	13.57	7.00	5.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
12.02.17	24.00	-	110.65	110.65	0.00	63.01	49.34	13.67	7.00	5.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
13.02.17	24.00	-	110.64	110.64	0.00	62.84	49.51	13.33	7.00	5.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
14.02.17	24.00	-	110.62	110.62	0.00	61.53	49.00	12.53	7.00	5.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
15.02.17	24.00	-	110.61	110.61	0.00	60.67	48.42	12.25	7.00	5.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
16.02.17	24.00	-	110.55	110.55	0.00	60.32	48.18	12.14	7.00	5.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
17.02.17	24.00	-	110.74	110.74	0.00	59.73	47.80	11.93	7.00	5.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
18.02.17	24.00	-	110.98	110.98	0.00	59.83	48.03	11.80	7.00	5.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
19.02.17	24.00	-	111.03	111.03	0.00	59.67	47.99	11.68	7.00	5.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20.02.17	24.00	-	111.08	111.08	0.00	59.39	47.89	11.50	7.00	5.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
21.02.17	24.00	-	110.80	110.80	0.00	58.74	47.27	11.47	7.00	5.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
Среднее	24.00	-	110.71	110.71	-	59.95	47.66	12.28	-	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
Итого	720.00	-	3321.21	3321.21	0.00	-	-	-	-	-	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Q)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	U3(M3)	U4(M3)	Q СЦЮ (Кал)	Q ГВС (Кал)	ТЭ-6, Ч
	23.01.17 03:30	468616	468616	0.00	0.00	95.61	-	95.61	-	-
	22.02.17 03:00	4992275	4992079	0.00	0.00	88.39	-	88.39	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения G2:
 Период превышения G1:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Корректировка на температуру учета:
 Итого по приборам учета:

0 °С = 0,00 Кал;
 40,84 Кал;
 куб.м;
 куб.м;

Узел учета:
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 печать подразделения

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»
 Финансовый директор
 печать энергосбыта КУУТЭ
 печать подразделения

24 ФЕВ 2017