Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	-	372,03	372,03	0,00	61,21	54,70	6,51	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
24.01.17	24,00	-	372,08	372,08	0,00	60,46	54,06	6,40	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
25.01.17	24,00	-	371,58	371,58	0,00	59,46	53,05	6,41	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.01.17	24,00	-	371,66	371,66	0,00	59,71	53,14	6,57	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
27.01.17	24,00	-	372,01	372,01	0,00	60,14	53,71	6,43	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
28.01.17	24,00	-	372,09	372,09	0,00	58,87	52,70	6,17	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
29.01.17	24,00	-	372,00	372,00	0,00	58,16	52,07	6,09	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
30.01.17	24,00	-	371,97	371,97	0,00	57,95	51,90	6,05	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
31.01.17	24,00	-	371,93	371,93	0,00	58,16	52,12	6,04	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
01.02.17	24,00	-	372,30	372,30	0,00	58,07	52,04	6,03	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
02.02.17	24,00	-	372,18	372,18	0,00	58,28	52,12	6,16	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
03.02.17	24,00	-	372,10	372,10	0,00	58,02	51,94	6,08	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
04.02.17	24,00	-	372,07	372,07	0,00	58,15	52,03	6,12	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
05.02.17	24,00	-	372,24	372,24	0,00	57,88	51,80	6,08	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
06.02.17	24,00	-	372,19	372,19	0,00	59,11	52,53	6,58	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
07.02.17	24,00	-	372,01	372,01	0,00	61,43	54,18	7,25	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
08.02.17	24,00	-	371,94	371,94	0,00	63,27	55,75	7,52	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
09.02.17	24,00	-	372,15	372,15	0,00	63,25	55,79	7,46	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
10.02.17	24,00	-	372,21	372,21	0,00	63,26	55,92	7,34	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
11.02.17	24,00	-	372,11	372,11	0,00	63,00	55,81	7,19	7,00	5,00	2,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,69
12.02.17	24,00	-	371,79	371,79	0,00	63,29	56,06	7,23	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
13.02.17	24,00	-	371,75	371,75	0,00	63,10	56,05	7,05	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
14.02.17	24,00	-	371,79	371,79	0,00	61,78	55,18	6,60	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
15.02.17	24,00	-	371,82	371,82	0,00	60,91	54,47	6,44	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
16.02.17	24,00	-	371,70	371,70	0,00	60,58	54,15	6,43	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
17.02.17	24,00	-	371,87	371,87	0,00	59,96	53,71	6,25	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
18.02.17	24,00	-	371,99	371,99	0,00	60,06	53,83	6,23	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
19.02.17	24,00	-	372,12	372,12	0,00	59,91	53,70	6,21	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
20.02.17	24,00	-	372,21	372,21	0,00	59,68	53,56	6,12	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
21.02.17	24,00	-	372,04	372,04	0,00	59,04	52,98	6,06	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
Среднее	24,00	-	372,00	372,00	-	60,21	53,70	6,50	7,00	5,00	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
Итого	720,00		11159,93	11159,93	0,00						72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	126526,31	126536,05	0,00	-	0,00	-	664,40	-	-
	22.02.17 03:00	137670,72	137680,46	0,00	-	0,00	-	737,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 24 ФЕВ 2017 г.
печать энергосбыта