Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0217.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.01.17	24,00	*	126,73	100,04	26,69	87,89	52,31	35,58	5,20	3,40	3,19	31,07	0,00	0,00	32,13	0,00	32,13	-	87,47	0,00	2,72			5,92
24.01.17	24,00	*	124,21	98,39	25,82	87,36	51,70	35,66	5,20	3,40	3,17	29,94	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	-	86,87	0,00	2,60			5,77
25.01.17	24,00	*	123,89	96,73	27,16	87,37	51,02	36,35	5,20	3,40	3,17	31,37	0,00	0,00	32,42	0,00	32,42	-	86,90	0,00	2,73			5,90
26.01.17	24,00	*	126,38	98,48	27,90	86,83	51,05	35,78	5,20	3,40	3,20	31,91	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	-	86,20	0,00	2,75			5,96
27.01.17	24,00	*	88,88	71,51	17,37	83,15	51,60	31,55	5,20	3,40	1,32	34,09	0,00	0,00	34,89	0,00	34,89	-	70,13	0,00	2,39			3,70
28.01.17	24,00	*	105,37	81,51	23,86	81,32	48,04	33,28	5,20	3,40	2,22	32,53	0,00	0,00	33,39	0,00	33,39	-	75,12	0,00	2,44			4,66
29.01.17	24,00	*	125,34	96,31	29,03	82,54	49,35	33,19	5,20	3,40	2,75	34,70	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75	-	82,09	0,00	2,85			5,60
30.01.17	24,00	*	121,80	97,06	24,73	82,60	49,52	33,08	5,20	3,40	2,82	29,68	0,00	0,00	30,58	0,00	30,58	-	82,18	0,00	2,44			5,26
31.01.17	24,00	*	81,14	66,43	14,70	79,42	49,72	29,70	5,20	3,40	0,90	34,32	0,00	0,00	35,03	0,00	35,03	-	65,41	0,00	2,24			3,14
01.02.17	24,00	*	101,66	77,06	24,60	78,87	46,16	32,72	5,20	3,40	2,15	31,45	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25	-	73,82	0,00	2,32			4,47
02.02.17	24,00	*	123,82	97,41	26,41	82,40	49,23	33,17	5,20	3,40	2,90	30,66	0,00	0,00	31,58	0,00	31,58	-	81,94	0,00	2,51			5,42
03.02.17	24,00	*	125,68	97,90	27,77	82,64	49,57	33,07	5,20	3,40	2,97	31,28	0,00	0,00	32,23	0,00	32,23	-	82,18	0,00	2,57			5,54
04.02.17	24,00	*	126,39	97,73	28,66	82,69	49,74	32,95	5,20	3,40	2,93	32,43	0,00	0,00	33,41	0,00	33,41	-	82,24	0,00	2,67			5,60
05.02.17	24,00	*	124,62	95,55	29,07	82,60	49,17	33,43	5,20	3,40	2,88	33,12	0,00	0,00	34,13	0,00	34,13	-	82,15	0,00	2,72			5,60
06.02.17	24,00	*	122,70	93,28	29,41	83,79	48,34	35,45	5,20	3,40	2,96	33,72	0,00	0,00	34,77	0,00	34,77	-	83,57	0,00	2,82			5,78
07.02.17	24,00	*	120,79	90,80	29,99	85,87	47,93	37,94	5,20	3,40	3,17	33,46	0,00	0,00	34,55	0,00	34,55	-	85,52	0,00	2,86			6,03
08.02.17	24,00	*	122,62	95,21	27,41	89,26	50,44	38,82	5,20	3,40	3,36	31,40	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	-	88,80	0,00	2,79			6,15
09.02.17	24,00	*	124,30	96,77	27,53	89,67	51,31	38,36	5,20	3,40	3,35	31,87	0,00	0,00	32,99	0,00	32,99	-	89,17	0,00	2,84			6,19
10.02.17	24,00	*	124,15	98,16	25,98	89,71	51,92	37,80	5,20	3,40	3,34	30,33	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	-	89,24	0,00	2,71			6,05
11.02.17	24,00	*	125,83	99,13	26,70	90,00	52,46	37,54	5,20	3,40	3,33	31,38	0,00	0,00	32,48	0,00	32,48	-	89,43	0,00	2,81			6,14
12.02.17	24,00	*	126,50	98,23	28,26	89,85	52,27	37,58	5,20	3,40	3,27	33,29	0,00	0,00	34,46	0,00	34,46	-	89,22	0,00	2,97			6,24
13.02.17	24,00	*	127,31	100,52	26,79	89,42	52,74	36,68	5,20	3,40	3,29	31,54	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65	-	88,89	0,00	2,81			6,09
14.02.17	24,00	*	128,96	103,17	25,79	88,68	53,60	35,07	5,20	3,40	3,21	30,67	0,00	0,00	31,72	0,00	31,72	-	88,02	0,00	2,70			5,92
15.02.17	24,00	*	127,65	102,41	25,24	87,74	52,96	34,79	5,20	3,40	3,15	30,19	0,00	0,00	31,21	0,00	31,21	-	87,24	0,00	2,64			5,79
16.02.17	24,00	*	126,60	101,26	25,34	86,70	52,06	34,65	5,20	3,40	3,12	30,16	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	86,02	0,00	2,60			5,72
17.02.17	24,00	*	127,96	102,21	25,75	85,62	51,90	33,71	5,20	3,40	3,05	30,61	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	-	85,09	0,00	2,61			5,66
18.02.17	24,00	*	129,39	102,49	26,90	85,69	52,02	33,67	5,20	3,40	3,05	31,81	0,00	0,00	32,84	0,00	32,84	-	85,23	0,00	2,71			5,77
19.02.17	24,00	*	129,72	102,96	26,77	85,71	52,16	33,55	5,20	3,40	3,06	31,63	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65	-	85,27	0,00	2,70			5,76
20.02.17	24,00	*	128,29	102,89	25,40	85,53	52,13	33,40	5,20	3,40	3,06	30,08	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05	-	85,06	0,00	2,56			5,62
21.02.17	24,00	*	128,17	100,37	27,80	83,85	51,09	32,76	5,20	3,40	2,91	32,78	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	-	82,91	0,00	2,72			5,63
Среднее	24,00	-	121,56	95,40	26,16	85,49	50,78	34,71	5,20	3,40	2,91	31,78	-	-	32,78	-	32,78	-	83,78	-	2,66	-	-	5,57
Итого	720,00		3646,84	2861,97	784,87						87,25	953,45	0,00	0,00	983,51	0,00	983,51	0,00			79,82	0,00	0,00	167,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.01.17 03:00	81782,57	62878,61	22053,73	0,00	22549,67	0,00	2645,74	1531,25	-
	22.02.17 03:00	85424,73	65735,86	23007,31	0,00	22533,29	0,00	2812,59	1611,06	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **983,51** куб.м.

Наладить работу системы отопления и t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «___» _____ г. печать энергосбыта