Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0217.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,26

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.01.2017 по 21.02.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.01.17 | 24,00 | - | 93,21 | 75,87 | 17,34 | 86,08 | 47,79 | 38,29 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 17,15 | - | - | 17,70 | - | 17,70 | - | 85,87 | - | 1,48 | | | 4,41 |
| 24.01.17 | 24,00 | - | 91,37 | 74,16 | 17,21 | 85,50 | 47,26 | 38,24 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 16,97 | - | - | 17,51 | - | 17,51 | - | 85,13 | - | 1,45 | | | 4,31 |
| 25.01.17 | 24,00 | - | 90,02 | 73,08 | 16,94 | 85,46 | 46,35 | 39,11 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 16,70 | - | - | 17,24 | - | 17,24 | - | 85,13 | - | 1,42 | | | 4,31 |
| 26.01.17 | 24,00 | - | 91,53 | 75,08 | 16,45 | 84,93 | 46,25 | 38,68 | 7,00 | 5,00 | 2,94 | 16,20 | - | - | 16,70 | - | 16,70 | - | 84,33 | - | 1,37 | | | 4,31 |
| 27.01.17 | 24,00 | - | 54,51 | 45,72 | 8,79 | 82,41 | 47,00 | 35,41 | 7,00 | 5,00 | 1,10 | 20,97 | - | - | 21,35 | - | 21,35 | - | 59,59 | - | 1,24 | | | 2,34 |
| 28.01.17 | 24,00 | - | 80,31 | 64,44 | 15,87 | 79,63 | 42,89 | 36,74 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 20,09 | - | - | 20,64 | - | 20,64 | - | 75,10 | - | 1,50 | | | 3,63 |
| 29.01.17 | 24,00 | - | 92,05 | 71,52 | 20,53 | 80,76 | 44,53 | 36,23 | 7,00 | 5,00 | 2,64 | 20,14 | - | - | 20,71 | - | 20,71 | - | 80,18 | - | 1,61 | | | 4,25 |
| 30.01.17 | 24,00 | - | 90,71 | 73,26 | 17,45 | 80,87 | 45,03 | 35,84 | 7,00 | 5,00 | 2,65 | 17,15 | - | - | 17,66 | - | 17,66 | - | 80,62 | - | 1,38 | | | 4,04 |
| 31.01.17 | 24,00 | - | 49,11 | 40,77 | 8,34 | 78,80 | 45,57 | 33,23 | 7,00 | 5,00 | 0,71 | 23,05 | - | - | 23,43 | - | 23,43 | - | 56,51 | - | 1,30 | | | 2,01 |
| 01.02.17 | 24,00 | - | 75,88 | 56,69 | 19,19 | 77,36 | 40,03 | 37,33 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 20,10 | - | - | 20,63 | - | 20,63 | - | 75,77 | - | 1,52 | | | 3,60 |
| 02.02.17 | 24,00 | - | 90,74 | 71,98 | 18,76 | 80,64 | 44,04 | 36,60 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 18,56 | - | - | 19,09 | - | 19,09 | - | 80,37 | - | 1,49 | | | 4,15 |
| 03.02.17 | 24,00 | - | 90,26 | 73,36 | 16,90 | 80,87 | 44,78 | 36,09 | 7,00 | 5,00 | 2,67 | 16,78 | - | - | 17,25 | - | 17,25 | - | 80,53 | - | 1,35 | | | 4,02 |
| 04.02.17 | 24,00 | - | 90,94 | 72,87 | 18,07 | 80,97 | 45,06 | 35,91 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 17,96 | - | - | 18,46 | - | 18,46 | - | 80,69 | - | 1,45 | | | 4,08 |
| 05.02.17 | 24,00 | - | 90,54 | 70,03 | 20,51 | 80,82 | 44,24 | 36,58 | 7,00 | 5,00 | 2,61 | 20,22 | - | - | 20,82 | - | 20,82 | - | 79,87 | - | 1,61 | | | 4,22 |
| 06.02.17 | 24,00 | - | 86,96 | 69,90 | 17,06 | 81,89 | 43,28 | 38,61 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | 16,89 | - | - | 17,41 | - | 17,41 | - | 81,84 | - | 1,38 | | | 4,09 |
| 07.02.17 | 24,00 | - | 86,30 | 67,23 | 19,07 | 83,89 | 42,14 | 41,75 | 7,00 | 5,00 | 2,84 | 18,86 | - | - | 19,42 | - | 19,42 | - | 83,23 | - | 1,57 | | | 4,41 |
| 08.02.17 | 24,00 | - | 89,23 | 70,80 | 18,43 | 87,18 | 44,69 | 42,49 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 18,06 | - | - | 18,69 | - | 18,69 | - | 86,91 | - | 1,57 | | | 4,62 |
| 09.02.17 | 24,00 | - | 90,59 | 72,46 | 18,13 | 87,62 | 45,74 | 41,88 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 17,75 | - | - | 18,36 | - | 18,36 | - | 87,25 | - | 1,55 | | | 4,63 |
| 10.02.17 | 24,00 | - | 92,91 | 74,02 | 18,89 | 87,75 | 46,56 | 41,19 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 18,57 | - | - | 19,18 | - | 19,18 | - | 87,46 | - | 1,62 | | | 4,71 |
| 11.02.17 | 24,00 | - | 93,67 | 75,35 | 18,32 | 88,05 | 47,43 | 40,62 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 17,97 | - | - | 18,58 | - | 18,58 | - | 87,52 | - | 1,58 | | | 4,68 |
| 12.02.17 | 24,00 | - | 94,47 | 73,30 | 21,17 | 87,88 | 46,90 | 40,98 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 20,74 | - | - | 21,42 | - | 21,42 | - | 87,39 | - | 1,81 | | | 4,87 |
| 13.02.17 | 24,00 | - | 95,36 | 76,28 | 19,08 | 87,50 | 47,81 | 39,69 | 7,00 | 5,00 | 3,08 | 18,71 | - | - | 19,35 | - | 19,35 | - | 86,80 | - | 1,63 | | | 4,70 |
| 14.02.17 | 24,00 | - | 97,37 | 80,44 | 16,93 | 86,86 | 49,46 | 37,40 | 7,00 | 5,00 | 3,05 | 16,57 | - | - | 17,13 | - | 17,13 | - | 86,28 | - | 1,43 | | | 4,48 |
| 15.02.17 | 24,00 | - | 96,49 | 79,56 | 16,93 | 86,00 | 48,91 | 37,09 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 16,63 | - | - | 17,17 | - | 17,17 | - | 85,71 | - | 1,43 | | | 4,41 |
| 16.02.17 | 24,00 | - | 95,60 | 78,58 | 17,02 | 84,85 | 48,07 | 36,78 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 16,74 | - | - | 17,27 | - | 17,27 | - | 84,18 | - | 1,41 | | | 4,34 |
| 17.02.17 | 24,00 | - | 96,78 | 79,40 | 17,38 | 83,91 | 47,87 | 36,04 | 7,00 | 5,00 | 2,90 | 17,12 | - | - | 17,66 | - | 17,66 | - | 83,55 | - | 1,43 | | | 4,33 |
| 18.02.17 | 24,00 | - | 98,71 | 78,18 | 20,53 | 84,02 | 47,73 | 36,29 | 7,00 | 5,00 | 2,88 | 20,18 | - | - | 20,81 | - | 20,81 | - | 83,74 | - | 1,69 | | | 4,57 |
| 19.02.17 | 24,00 | - | 97,21 | 79,78 | 17,43 | 84,02 | 48,22 | 35,80 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 17,15 | - | - | 17,68 | - | 17,68 | - | 83,72 | - | 1,43 | | | 4,33 |
| 20.02.17 | 24,00 | - | 96,39 | 80,32 | 16,07 | 83,83 | 48,32 | 35,51 | 7,00 | 5,00 | 2,89 | 15,75 | - | - | 16,26 | - | 16,26 | - | 83,46 | - | 1,32 | | | 4,20 |
| 21.02.17 | 24,00 | - | 95,46 | 77,67 | 17,79 | 81,98 | 47,16 | 34,82 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | 17,52 | - | - | 18,01 | - | 18,01 | - | 80,97 | - | 1,42 | | | 4,17 |
| Среднее | 24,00 | - | 89,16 | 71,74 | 17,42 | 83,74 | 46,04 | 37,71 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 18,24 | - | - | 18,79 | - | 18,79 | - | 81,66 | - | 1,48 | - | - | 4,17 |
| Итого | 720,00 | | 2674,68 | 2152,10 | 522,58 | | | | | | 80,76 | 547,25 | 0,00 | 0,00 | 563,59 | 0,00 | 563,59 | 0,00 | | | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 125,21 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.17 03:00 | 28021,08 | 23704,13 | 4135,00 | - | 4230,04 | - | 634,10 | - | - |
| | 22.02.17 03:00 | 30698,18 | 25880,14 | 4681,94 | - | 4793,31 | - | 758,39 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,26 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **563,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 ФЕВ 2017 «____» _____ г.
печать энергосбыта